

COMUNE DI CARRARA

RICHIESTA DI PARERE FAVOREVOLE VVF PER
RISTRUTTURAZIONE DEL MERCATO COPERTO COMUNALE DI
CARRARA E DELL'AREA ADIACENTE

Concessionaria : LA ROTA 2 s.n.c.

Progettista : Dott. Arch. Enzo Bianchi

Progettazione impianti: VUEMME s.r.l.

TAV. A /3

PIANTA PIANO TERRA SUPERMERCATO

NOTE : VARIANTE FUNZIONALE E STRUTTURALE

PRECEDENTI: PARERE FAVOREVOLE DEL 21.3.94 N. 2631

DATA: DICEMBRE 97 REV.: FEBBRAIO 98 SCALA 1:100



LEGENDA

- IORANTE A MURO CON FLESSIBILE (20m) E LANCIA UN 45
- IORANTE A COLUMNA UN 70
- ATTACCO PER AUTOPOMPA DOPPIO UN 70
- ESTINTORE A POLVERE 6kg (13A - 89B)
- PULSANTE EMERGENZA SUPERMERCATO
- PULSANTE EMERGENZA PARCHEGGIO PRIVATO
- PULSANTE EMERGENZA PARCHEGGIO PUBBLICO
- PULSANTE EMERGENZA VACUAZIONE FUMI
- ESTINTORE A POLVERE 12kg (13A - 89B)
- INTERRUTTORE EMERGENZA LOCALE
- PULSANTE EMERGENZA GRUPPO ELETTROGENO
- PULSANTE ALLARME INIZIO
- USCITA ORIZZONTALE
- USCITA VERSO IL BASSO
- USCITA VERSO L'ALTO
- EFC - EVACUATORI DI FUMO E CALORE

AREA VENDITA = mq 1120

REPARTI = mq 440

NEGOZI = mq 570

