



Vorria
3

COMUNE DI CARRARA
16 MAG 1970
Prot. N° 13246

192/68

AL Sig.r SINDACO DI CARRARA

CARRARA

anch. Variani

La Sottoscritta S.p.A. CO.VI.CE. (Costruzioni Villa Cedro) con sede in Carrara Gall. D'Azeglio - chiede che vengano approvate le lievi varianti architettoniche apportate alla palazzina B del complesso residenziale di Villa Cedro in corso di costruzione

Con osservanza.

Carrara, 11 Maggio 1970

CO. VI. CE. S.p.A.
(L'Amministratore Delegato)

Francesco Dell...

B

*10/5/70
manca no
01/5/70*

Al Comune di

Carrara

Si costituisce il progetto in data odierna essendo state adempiute da interessato le prescrizioni sopra richieste.

Massa, li 3.6.1970

IL COMANDANTE

COMUNE DI CARRARA

Prot. N° 11

Data 16 MAG. 1970

*Per liquori Verdi
progetto A. + portici
securione bagno interno
Presione all'asse sotto tetto*

VARIANTE

16/5/20

5/VI/70

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse

UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

Visto: adempiuti gli obblighi di cui all' art. 7
legge 5/3/1963 n. 246.

13 LUG 1970
Alles

18/6/70

IL CAPO UFFICIO

APPROVATO

CORPO NAZIONALE VIGILI del FUOCO

COMANDO PROVINCIALE di MASSA-CARRARA

"Tenaces velut marmor apuanum"

MASSA - CARRARA

Massa, 27 maggio 1970

N di prof. 1952

Risposta a nota

Allegati

OGGETTO: Progetto del fabbricato in Carrara - Viale XX Settembre.
indicato con la lettera "B"

Spett. S.p.A. CO.VI.CE.
Via M. D'Azeglio
Carrara

e p.c. Arch. Granai Lucio
Viale XX Settembre
Avenza - Carrara

e al

Comune di
Carrara

Visto quanto già comunicato con nota 2542 dell'8.8.1967, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la previsione incendi per il progetto sopra indicato a condizione che siano attuate le seguenti prescrizioni:

- 1) La porta che mette in comunicazione il vano scala con il corridoio delle cantine deve essere metallica a tenuta di fumo, apribile verso l'esterno e dotata di congegno di richiamo automatico;
- 2) Il solaio di copertura dei locali del piano terra deve essere in cemento armato con esclusione di cotto o se fatto con l'impiego di forati cotti si dovrà avere cura di proteggere il solaio stesso con uno strato di intonaco di almeno cm.5 di spessore;
- 3) Qualora parte del piano terra sia destinata a box privati o locale per le auto dei condomini, detta parte dovrà essere separata dal corridoio delle cantine metallica a tenuta di fumo e apribile verso l'esterno;
- 4) Qualora il fabbricato venga dotato di locale per la centrale termica, dovranno essere richieste a questo Ufficio le norme di sicurezza da rispettare ai fini della prevenzione incendi e della pubblica incolumità.



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. S. Gianni)

[Handwritten signature]

18.5.70

PMU /w Domo Polverine
66 Domo Persone A

Trovarsi di varianti ai progetti - si saprebbe
l'ora del sottotetto e servizi non indicare
nelle soluzioni artigianali. Vane
19/5/70

Parere favorevole. All. C.E.
19/5/70

Comm. Ed. N° 10 del 19/5/70

Parere favorevole
19/5/70

Controllato
18/5/70

APPROVA
18 GIU. 1970

IL SINDACO

Parere favorevole a condizione
che sia realizzato l'impianto di
clorazione dei liquami da im-
mettersi in fogna.

L'UFFICIALE SANITARIO
(Prof. G. Barghini)