



0.00



UNITA' ESTERNA
Unità esterna monosplit Gas refrigerante R410A.
Compressore rotativo DC Inverter.
Modalità di funzionamento:
-Raffreddamento;
-Riscaldamento;
-Deumidificazione;
-Automatico;
-Solo ventilazione.
Alim: 50Hz 230V 1F



UNITA' INTERNA
Split a parete. Controllo a microprocessore.
telecomando a raggi infrarossi con display e timer per
programmazione funzionamento orario, alette di
mandata aria orientabili in orizzontale, alette deflettri
motorizzate azionabili da telecomando.
Potenza in riscaldamento: 11900BTU 3,5 kW
Potenza in raffreddamento: 13600BTU 4 kW
Portata ventilatore raff.: 6,5 mc/min
Portata ventilatore risc.: 9,3 mc/min
Alimentazione: 50Hz 230V 1F

Calcolo climatizzazione

Stanza 1

Apparecchiature elettriche presenti W 3000

Occupanti

persone con attività normale n 130

persone con attività moderata n 0

persone con attività pesante n 0

Pavimenti mq 216 Base Altezza 12 18

Finestre o vetrine

a nord mq 11,2 8 1,4

a sud mq 16,8 12 1,4

a est mq 0 0 0

a ovest mq 5,6 4 1,4

Soffitti

con locali sovrastanti mq 0 0 0

con tetto isolato mq 216 12 18

con tetto non isolato mq 0 0 0

Pareti esterne

a nord mq 54 18 3

a sud mq 54 18 3

a est mq 36 12 3

a ovest mq 36 12 3

Pareti interne mq 0 0 0

TOTALE BTU/h 91710



PORTO DI CARRARA S.p.A.
A.R.E.A. S.p.A.

REALIZZAZIONE DI FABBRICATO AD USO MENSA
AREA RETROPORTUALE MARINA DI CARRARA

MENSA

PROGETTO PRELIMINARE

DOCUMENTAZIONE GENERALE
PLANIMETRIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E
CONDIZIONAMENTO

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

SV. PRO.	NUMERO ELAB.	NUMERO COMMESSA	N. FOGLIO	TOT. FOGLI	NOME FILE	DATA	SCALA
PR	TE1-D	0516-05-25	1	1	TE10.DWG	17/05/2016	1:30

EMISSIONI - REVISIONI

N.	DATA	DESCRIZIONE	ESECUITO	VERIFICATO	APPROVATO
TE1-D	17/05/2016	PER APPROVAZIONE	F. Alidoni	F. Alidoni	F. Alidoni

PROGETTAZIONE

Studio Tecnico Alidoni Federico
PROGETTAZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - TECNICO COMPETENTE IN A.CUSTICA
Via del Caricamento 21 - 05100 TERNI (TR) Tel. 0762/7728 e-mail: info@studioalidoni.it
www.studioalidoni.it

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO Alidoni Federico

IL COMMITTENTE

Percorso coperto