




A r'movo?



NR 54
1965

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
CARRARA

31

IL SOTTOSCRITTO PIETRO GREGORI RICHIEDE IL
RILASCIO DELLA LICENZA DEL PROGETTO APPROVATO
IN DATA 27 LUGLIO 1965 DALLA COMMISSIONE EDILIZIA
I LAVORI NON FURONO ESEGUITI PER MOTIVO DI
CARATTERE TECNICO.

29/1/68
5/1/68

RINGRAZIO ED OSSEQUIO

A-B
PIETRO GREGORI

25
5.1.1968

CARRARA 3 GENNAIO 1968

COMUNE DI CARRARA
Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

Visto: adempiti gli obblighi di cui all' art. 7
legge 5/3/1963 n. 246.

IL CAPO UFFICIO

ED 1694

[Signature]

9/1/68
Elm...
Porta...

APPROVATO

Per Talli
22-1-68

22.1.68

- PMU / 41 Zona Polozzina
66 Zona Resistenza A Zapi

" Fare dichiarare sul progetto le aree da destinare a garage
fatte vedi II soluzione 6/8/68
6/8/68


Il progetto sembra in regola col P.R. 66 in quanto dove persiste
con A. col P.R. 41. può essere accettato e condizi onato
vengo eliminando un piano li richiede facio un
nuovi progetti che si adegui alle disposizioni del P.R. 41.

hussini
29/1/68

D'accordo con l'Ufficio
20/1/68

Vedere 2° soluzione Zapi 20.6.68 con 1° di fusione
Vita Vania 6/8/68 con 1° di fusione

8 AGO. 1968
APPROVATO
ASSESSORE



FABB (A) Monco Pont Scatru
e Retto Progetto e Alimento ?
FABB (B) Monco 2 Progetti

FABB
SABELLE

COMUNE di CARRARA
Ufficio - Urbanistica

Prot. n° 20600/1294

Carrara li. 29 Nov. 1968

Sig. BISO Della In Gregori
Viale XX Settembre (Ortomurano)

POSSOLA

e p.c. Ufficio Imposte sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili

S E D E

Oggetto: Legge 5/3/1963 n°246.

Le comunicazioni che in progetto di costruzione fabbricato B*
situato in Viale XX Settembre Ortomurano presentate il 15/7/1965
approvato dal competente organo in data 8/8/1968

Ai sensi degli art.7 e 8 della legge 5/3/1963 n°246, la S.V.
dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla data di notifica del pre-
sente atto, al versamento presso la Tesoreria Comunale di 1/24
dell'imposta dichiarata nella denuncia da Lei compilata il 20/3/68
mod. 20/3/68.

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Imposta
sulle aree fabbricabili per essere allegata alla corrispondente
denuncia.

Gli altri 23/24 saranno versati in rate bimestrali uguali a de-
correre dal primo bimestre solare alla data del primo versamento.

In caso di pagamento in unica soluzione verrà accordato uno
sconto del 15%.

Si fa presente che il Comune, ai sensi dell'art.17 della legge
sopracitata, si riserva la facoltà di rettificare le denunce en-
tro un anno dalla loro presentazione.

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1968, questo giorno 5
del mese di Dicembre sotto-
scritto Messo Comunale ho no-
tificato copia del presente
atto al Sig. Biso Della In Gregori
consegnandolo a mano del Messa - Condivente

Il Messo Comunale

Costa M



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

RILEVAZIONE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Opere progettate

Mod. ISTAT/I/201/P

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro

Comune

Provincia

Riservato
ISTAT

1

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) NATURA 1 ☒ Nuovo fabbricato <u>Unico B</u> 2 ☐ Ampliamento per ricavare intere abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani		Sito in <u>VIA CARDUCCI</u> (via, piazza) <u>CARRARA</u> Inizio dei lavori _____ (mese, anno)	
Licenza di costruzione N. <u>235</u> rilasciata il <u>26 - 11 - 1968</u> (giorno, mese, anno) Intestata a <u>BISO DELIA</u>			
Proprietario del fabbricato <u>della</u>			
Impresa costruttrice _____			
b) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ Privato con contributo dello Stato o di Enti Pubblici 3 ☐ Dello Stato o di Enti Pubblici		c) DESTINAZIONE 10 ☒ Residenziale 2 ☐ Attività economica (specificare: opificio, banca, albergo, ecc.) 3 ☐ Altra attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	
d) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☐ Rurale		e) STRUTTURA PORTANTE <i>In sito</i> 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Altra <i>Prefabbricata</i> 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Altra	
f) IMPIANTI CENTRALI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionamento si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☐ no ☒			
g) DIMENSIONI		Superficie coperta <u>1114</u> Volume V/P m ³ <u>2750</u> della parte fuori terra Piani fuori terra <u>4</u> (compreso il seminterrato) Volume totale V/P m ³ <u>2730</u> (compreso l'interrato)	

CONSISTENZA DELL'OPERA

Totale Abitazioni	VANI DI ABITAZIONE			Locali destinati ad altro uso	Totale generale vani e locali	ABITAZIONI COMPOSTE DI STANZE											
	Stanze	Accessori	TOTALE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre		
															abit.	stanze	
1	2	3	4 = 2 + 3	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
7	30	16	46	12	58				6		1						

Data di fine lavori _____

(mese, anno)

Licenza d'uso (abitabilità, agibilità) richiesta il _____

(giorno, mese, anno)

CARRARA 6/3/70

ALLA PREFETTURA DI MASSA

La sottoscritta impresa PUCCI & BRUGIONI con residenza in Carrara Viale XX Settembre 19, assuntrice dei lavori per la costruzione del fabbricato di civile abitazione sito in Via Carriona - Ortomurano - di proprietà della Signora Biso Delia Gregori, dichiara di dare inizio ai lavori per la costruzione del suddetto fabbricato, avente strutture in cemento armato.

Distinti saluti.

IMPRESA EDILE
PUCCI & BRUGIONI

COMUNE di CARRARA
Ufficio - Urbanistica

Prot. n° 20600/1294

Carrara li. 29 Nov. 1968

Sig. BISO Delia in Gregori
Viale XX Sett. (Ortomurano)

FOSSOLA

e p.c. Ufficio Imposte sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili

S E D È

Oggetto: Legge 5/3/1963 n°246.

Le comunico che il progetto di costruzione fabbricato B"
situato in Viale XX Sett. Ortomurano presentato il 15/7/1965
approvato dal competente organo in data 8/8/1968

Ai sensi degli art.7 e 8 della legge 5/3/1963 n°246, la S.V.
dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla data di notifica del pre-
sente atto, al versamento presso la Tesoreria Comunale di 1/24
dell'imposta dichiarata nella denuncia da Lei compilata il _____
mod. ED/3414

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Imposta
sulle aree fabbricabili per essere allegata alla corrispondente
denuncia.

Gli altri 23/24 saranno versati in rate bimestrali uguali a de-
correre dal primo bimestre solare alla data del primo versamento.

In caso di pagamento in unica soluzione verrà accordato uno
sconto del 15%.

Si fa presente che il Comune, ai sensi dell'art.17 della legge
sopracitata, si riserva la facoltà di rettificare le denunce en-
tro un anno dalla loro presentazione.

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1968 e questo giorno 2
del mese di dicembre io sotto-
scritto Messo Comunale ho no-
tificato copia del presente
atto al Sig. Biso Delia in Gregori
consegnandolo a mano di alex stan

Il Messo Comunale



COMUNE DI CARRARA


PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

20600/1294

N. _____ protocollo

N. 936 della pratica

B



IL SINDACO

Vista la domanda del Sig. ra DELIA BISO IN GREGORI
per essere autorizzato a Costruzione fabbricato (fabb. "B") 2^ soluzione
in via Carriona "Ortomurano"

Visti: Determinazione del Sindaco al cambio di intestazione e rilascio licenza 8/8/1968

i disegni allegati alla domanda stessa;
il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data 27/7/1965 verb. N° 13
i riferimenti dell' Ufficio Urbanistica Comunale e dell' Ufficio d' Igiene;
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6-8-1967 n. 765;
la legge Comunale e Provinciale;
i regolamenti Comunali d' igiene e Polizia locale;

AUTORIZZA

il sig. ra DELIA BISO IN GREGORI
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l' osservanza delle vigenti disposizioni
in materia di edilità, d' igiene e di polizia locale in conformità al progetto pre-
sentato e alle condizioni entro riportate.

Gc.

- 1) - Rilasciando la licenza il Comune non assume nessun impegno circa la costruzione delle opere di urbanizzazione (strade, fognature, acquedotto ecc.) la dove queste manchino e siano deficienti.

Il richiedente non acquista parimenti alcun diritto per opporsi o pretendere indennizzi contro le disposizioni che il Comune intendesse poi adottare per migliorare le condizioni degli spazi pubblici della zona;

- 2) - La licenza è in ogni caso concessa fatti salvi i diritti dei terzi ;

- 3) - La licenza di costruzione ha valore per anni 1 (uno) dalla data del rilascio. Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati dovrà essere presentata istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza; Il Sindaco può concedere proroghe solo su motivata richiesta ;

- 4) - In ogni cantiere deve essere chiaramente esposto un cartello recante il numero e la data della licenza di costruzione ed i nomi dei titolari della licenza, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore. La licenza di costruzione deve essere tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari del Comune addetti alla sorveglianza ;

- 5) - È FATTO OBBLIGO al titolare della presente licenza, prima di iniziare gli scavi di fondazione, di richiedere e ottenere il NULLA OSTA da parte dell' Ufficio Urbanistica il quale provvederà tempestivamente ad eseguire il sopralluogo e stabilirà gli allineamenti secondo il progetto approvato dalla Commissione Edilizia. Il titolare della licenza ha pure l'obbligo di segnalare tempestivamente al Comune la data del completamento degli scavi di fondazione, quella del completamento della copertura e quella di ultimazione dell'opera, nonché tutti i fatti occorsi nella esecuzione dei lavori che possono interessare l'Autorità Comunale. Deve altresì tempestivamente segnalare all' Ufficio d'Igiene quando stia per completare la costruzione degli impianti igienici (fosse settiche, pozzi neri, ecc.), affinché l' Ufficio possa controllarne la razionale esecuzione. In difetto di tali osservanze saranno applicate le sanzioni di cui al punto 19 della presente licenza ;

- 6) - È vietato nel modo più assoluto di ricavare abitazioni anche ad uso alloggi di custodi, guardiani o portieri nei locali seminterrati o comunque posti al disotto del piano stradale o di campagna e in locali non illuminati od areati direttamente ;

- 7) - Le porte dei fabbricati prospettanti su spazi pubblici debbono essere munite di infissi giranti all'interno ;

- 8) - Non possono adottarsi persiane che si aprano verso l'esterno su spazi pubblici se l'altezza minima dal piano del marciapiede non è almeno di mt. 2,10 ;

- 9) - Il Comune ha diritto di usare gli assiti di ricenzione per le pubbliche affissioni, direttamente o attraverso ditte appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta ;

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per una altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa ;
- 11) - Al piano di spiccatto i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione ;
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile ;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni ;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 16 Novembre, 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori ;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento ;
- 16) - È fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. N. 164 del 7 Gennaio 1956 ;

17) - Inoltre debbono essere rispettate le seguenti condizioni ;

a) - il porticato sia realizzato come in progetto nel fabbricato "B".

18) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell' art. 32 della legge 17-8-1942 n. 1150 e nell' art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell' art. 6 della legge 6-8-1967 n. 765 ; - Salvo l' applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell' art. 13 della legge 6/8/1967 n° 765 ;



19) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (Unmilione) e con l' arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (Duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l' ordine di sospensione ai sensi dell' art. 13 della legge 6-8-1967 n. 765 ;

20) - L' entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d' inizio

Carrara, li 8 Agosto 1968


Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

L' INGEGNERE CAPO




IL SINDACO

Consegnata da



a mano di



il 06-11-1968

Riservata

Franca a carico
del destinatario, da ad-
debitarsi sul conto di credi-
to speciale N. 4 presso
l'Ufficio Postale di
Carrara (Aut. Dir. Prov.
P. T. di Massa-Carrara
N. 1495 del 6-7-1937).

9111 (Carrara) 8.000 - IX-1967

Alla Direzione del
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

54033 **CARRARA**
(MASSA-CARRARA)

COMUNE DI CARRARA
PATRIMONIO ED ECONOMATO

N. **2838**

SERVIZIO CASSA

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto
dal Sig. *Leone Cassiari*

la somma di L. *seppoi Ferrucci*

L. *6000*

per *diritti di ufficio*



Carrara, li *26.11.68*

L'Economo Comunale *[Signature]*



COMUNE DI CARRARA 102
19 MAG 1970
Prot. N° 13643

Ill. Sign. Sindaco del Comune
di Carrara

arch. Varian

La sottoscritta Delia Gregori Bisio, Titolare

della licenza di costruzione n° 114 del 8/8/68

Volge alla sign. Vostra ILL. rispettosa domanda affinché Le sia rinnovata la suddetta licenza, non avendo ancora iniziati i lavori per ragioni Tecniche e amministrative.

In attesa distintamente ringrazia.

Delia Bisio

Meuca Turf A.A.F.F.

19 MAG 1970
Data

2 offi
19/5/70

APPROVATO

COMUNE DI CARRARA
Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

Visto: adempiti gli obblighi di cui all'art. 7
legge 5/3/1963 n. 246. 26/6/70

IL CAPO UFFICIO

1970
Allo

22.5.70

PK 1/4 Zona Polare
64 Zona Reristica A 2

C.E.

24/5

Per favore al numero col P.R. 41 alla C.E.

hupin
23/5/70

Comm. Ed. 1904 del 23/5/70

Per favore al numero

hupin



Controlla
#24/7/70

25 MAG. 1970

APPROVA

IL SINDACO

MS



6

Carrara li. 6/8/70 +

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI

CARRARA

Il sottoscritto... BISO-DELIA GREGORI... residente a
... Carrara ... viale... XX Settembre ... n°...
titolare della licenza di costruzione datata... 8/8/69...
n°... 236..., per la costruzione¹⁾ di un fabbricato ubicato in
via... Carrara ... località... ortomurano ...
con la presente, a norma dell'art.5 della citata licenza di
costruzione

RICHIEDE

SOPRALLUOGO DA PARTE DI COTESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI AL-
LINEAMENTI E CONCEDERE IL NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LAVORI
PREVIO VERSAMENTO DELLA QUOTA PER DIRITTI D'UFFICIO.

Distintamente

Il titolare della licenza

B. Delia Gregori Bisio

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO

Il versamento è stato effettuato il giorno... 6/8/70 ... n° 5170
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato eseguito il
giorno... 8/8/70 ... alle ore... 12.15 ... da parte del... Don
Plac. P. P. P. ... (nome e cognome del funzionario).
Lettera di conferma della Prefettura del... 5-8-70 ...
Consegna del certificato da parte di... il...

Il Funzionario

X PROPRIETARIO *DELIA GRELLI BISO* nato a *CARRARA* il *1/1/907*
 residente a *FOSSOLA* Via *le xx Settembre* n° *...*

X DIRETT. DEI LAVORI *MILIO BERTINI* nato a *CARRARA* il *2.1.1908*
 residente a *CARRARA* Via *le xx Settembre* n° *82*

TITOLARE IMPRESA *Pucci Luciano* nato a *Carrara* il *24/5/25*
 residente a *FOSSOLA* Via *le xx Settembre* n° *19*

Il presente allineamento è stato condotto sulla scorta delle linee di confine e di proprietà dichiarate sul posto dai titolari della licenza e dal Direttore dei Lavori e delle quali i medesimi si dicono garanti, ed eseguito nell'intento di rispettare in modo esatto le linee di progetto di cui alla licenza di costruzione, intendendosi questo allineamento strettamente conforme alla medesima - salvo contestazioni che debbono essere avanzate e chiarite all'atto dell'allineamento stesso prima dell'ottenimento del nulla-osta di inizio lavori - rimanendo tuttavia impegnati sia i titolari della licenza che il Direttore dei Lavori che l'assuntore dei lavori, al rispetto della licenza di costruzione nei confronti della quale essi sono sempre responsabili ai sensi dell'art. 31 della legge 17. 8. 1942 n° 1150 e successive modifiche.

IL TITOLARE DELLA LICENZA
Delia Grelli Biso
 L'ASSUNTORE DEI LAVORI
INGEGNERE L. C. M.
...

IL DIRETTORE DEI LAVORI
M. B. Banti
 IL TECNICO
 IMPRESA EDILE
 PUCCI & BRUGIONI
...

CARRARA li. 7-8-1970


Rif. Richiesta del. 5-8-1970
 NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbrica-
 to sito in. Fossola. mapp. n° 1976 sez. H. f. 39
 del Sig. BISO DELIA. residente a. Fossola.
 viale XX Settembre n° 7

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede
 all'Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del
 fabbricato in oggetto

Visita la nomina:

- 1)- del Direttore dei Lavori ARCA. BERTELLA MARIO....
 residente a. CARRARA viale XX Settembre n° 82
 iscritto all'Ordine degli Ingegneri ARCA (FI) n° d'ord.
- 2)- dell'impresa PUCCI & BRUGIONI
 residente a. FOSSOLA viale XX Settembre n° 19.

il tecnico comunale MELI P. GIOIA, recatosi sul posto, ha
 constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto pre-
 sentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.
 A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti
 che il proprietario, il direttore dei lavori, l'assuntore ed
 il tecnico comunale sottoscrivono.



X IL PROPRIETARIO Delia. Gregorio Biso
 X IL DIRETTORE DEI LAVORI MARIO BERTELLA
 IL TECNICO EDILE
 IMPRESA EDILE
 PUCCI & BRUGIONI

FABBRICAZIONE

207-1468

C. L. DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. 1429 =

Data 7 AGO. 1970

26/6/71
rilasciato certificato
di inizio lavori
Bucchi
N. 9463

7/8

1970

On. Sig. Sindaco

del Comune di

CARRARA

Ho il pregio di informarLa che del fabbricato, di cui fu
approvato il progetto in data 8/8/69
sono state costruite le fondamenta. # 236

Non potendo proseguire i lavori senza la visita preven-
tiva del Tecnico incaricato dalla S.V., La prego di volere
cortesemente disporre perchè tale visita sia fatta subito.

Distinti saluti.

Gennipiani
Rijartoro nel registro
8/8/70
Biso. DeliaÈ d'obbligo la restituzione all' Ufficio Urbanistica

116283/8 - 207/68

B

BISO DELIA in Gregori

FABB. B

N. 9463

3/9/71 196

On. Sig. Sindaco

del Comune di

CARRARA

Ho il pregio di informarLa che il fabbricato di cui fu approvato il progetto e collaudata a suo tempo la costruzione delle fondamenta è ormai coperto.

La prego di inviare un suo incaricato a fare la visita prescritta, perchè si possa procedere al completamento del fabbricato.

Grazie e distinti saluti.

p. Isola Gregori Bis
Gregori

È d'obbligo la restituzione all' Ufficio Urbanistica

C

N. 9463

6/6

196

72

On. Sig. Sindaco
del Comune di

CARRARA

Mi prego di informarla che il fabbricato da me costruito
è ormai ultimato.

Chiedo quindi la prescritta visita tecnica per ottenere il
necessario permesso di abitabilità o di apertura.

Distinti ossequi.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 761-
Data 6 GIU. 1972
Bigo Felice Geronzi

È d'obbligo la restituzione all' Ufficio Urbanistica



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO DI

Chirarchica

Carrara, li

21/1/95

Si invita il Sig:

a presentarsi al più presto a questo Ufficio per affari che lo riguardano

(certificato Ultimazione Lavori - Pubblicità)

Dr. Oreste Delip Geronzi

mercato collaudato opere C.A.D.

IL CAPO UFFICIO



FABBR. B

COMUNE DI CARRARA

Carrara li 31/1/1975

OGGETTO: costruzione fabbricato ad uso abitazione
duplex tipo industriale

in via Canova luogo della Colombara.....
sul terreno distinto in catasto alla sez..... foglio.....
mappale n° 1976..... proprietà Pizzo Delia u

i lavori in oggetto sono stati autorizzati con licenza edilizia
n° 936..... del 8/8/1968 e successivi rinnovi...
sono stati iniziati il 7-8-1970.....
sono stati coperti il 3-9-1971.....
sono stati ultimati il 6-10-1972.....
in conformità alla licenza -

è d'obbligo il sopralluogo da parte dei VV.FF. -

le opere in c.a. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di Massa Carrara n° 3009/1619..... del 8/11/1975.....

la costruzione si compone di vani 3. usq. neg. 02/10 + 3 accessori
e vani 10 + 10 accessori ai piani soprastrati ed usq.....

Div. Urbanistica

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sanitario, all'Ufficio del Registro ed all'Ufficio del Catasto.

IL TECNICO ACCERTATORE

L'ARCH. CAPO SEZ. URBANISTICA

L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Massa, li

8 Novembre 1975⁷¹

PREFETTURA DI MASSA-CARRARA

Prot. N. 3009/1619 - Div. IV[^]

- AL COMUNE DI

CARRARA

OGGETTO: Controllo opere in c.a. - Costruzione n.7 palazzine in
Ortonovo Carrara - Fabbricato "B" -

e, p. c.: ALLA DITTA PUCCI e BRUGIONI

Viale XX Settembre - Fossola

CARRARA



Si trasmette, con preghiera di consegna alla Ditta in oggetto, il verbale di collaudo redatto dall' **Ingegnere Gerardo**

Claps munito del visto di questa Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 penultimo comma del R.D.L. 16.11.1939, n. 2229. =

Il documento medesimo, così vistato, è condizione indispensabile per il rilascio da parte di codesta Amministrazione del prescritto certificato di agibilità.



p. IL PREFETTO
(S. Inghirami)

mb/

gdm

Massa, li 8 Novembre 1975 71

PREFETTURA DI MASSA-CARRARA

Prot. N. 3009/1619 - Div. IV^

- AL COMUNE DI

CARRARA

OGGETTO: Controllo opere in c.a. - Costruzione n.7 palazzine in
Ortomaveno Carrara - Fabbricato "B" -

e.p.c.: ALLA DITTA PUCCI e BRUGIONI

Viale XX Settembre - Fossola

CARRARA

Si trasmette, con preghiera di consegna alla Ditta in oggetto, il verbale di collaudo redatto dall' Ingegnere Gerardo Claps munito del visto di questa Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 penultimo comma del R.D.L. 16.11.1939, n. 2229. =

Il documento medesimo, così vistato, è condizione indispensabile per il rilascio da parte di codesta Amministrazione del prescritto certificato di agibilità.



p. IL PREFETTO
(S. Inghirami)

mb/

gdm

IMBENTIGATO "B" DA "TRATTI" AD USO DI CIVILE
IMBENTIGATO - CISC IN SC. VIE DI CARCADA +VCS-
OCRA-CISC URANO = VIALLI NY SETTE RIE-DI RSC+
PIRELLA DELLA SIME - CISC/TO GISC/TO DELLA RSC.

LAVORI eseguiti dall'Imprese Lucchi & Brugioni
con sede in Fossato di Carrazza.-

PROGETTO redatto dal Arch. Franco Tolsoni,
Calcolo delle strutture in cemento armato e
Direttore dei Lavori Arch. Mario Bortelli.

Il fabbricato risulta composto da struttura
portante in cemento armato con fondazio-
ni su plinti in cemento armato.-

Strutture in elevato formate da pilastri e
travi in cemento armato.- Copertura realizza-
ta con tetto del tipo a terrazzo con ac-
ciole composte da travi in cemento late-
ritico armato.-

La copertura del fabbricato circa m. 20.-
lanci fuori terra n. 4 - quattro i singoli
piani sono suddivisi da solai in cemento
laterizio armato dello spessore di ca. 20 cm.-
nati di soletta collaborante dello spessore
di ca. 3 cm. sulla sottotraccia.-

=VERBALE DELLE PROVE DI CARICO=

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno
25- venticinque del mese di Agosto, alla
presenza dei Signori Ingegneri Arrigo e
Pucci Luciano è stato sottoposto a prova
di carico il solaio di calpestio di un va-
no del piano attico (lato Levante) solai
di calpestio dello stesso tipo e delle stes-
se caratteristiche di tutti gli altri solai
di calpestio del fabbricato.--
Detto solaio è del tipo in cemento lateri-
zio arcato dell'altezza di cm.20 e della
luce di m. 4,00.-- La prov. di carico è sta-
ta effettuata secondo le norme previste dal
R.D. N° 220 del 16/11/1930.--
E' stata caricata una striscia di solaio
avente la lunghezza di m.1,00 con un sovra-
carico di kg 500/mq.-- Portante sulla striscia
di solaio di mq.4,00 si sono posti sono sta-
ti posti ql.20 di carico uniformemente di-
stribuito mediante n.4 pesi di mattoni da
kg.500 ciascuno.-- E' stato posto in corrispon-
denza della sezione di muratura un flessimo-
tro tipo FENNERO con divisioni del quadran-
te corrispondenti ad 1/16 di cm.--La freccia

La struttura caricata è stata apprezzata
mediante lettura diretta. -

Alle ore 9,00, prima di iniziare il carico il
flessimetro aveva gli indici su 0,00. - Successi-
vamente ci sono state le seguenti letture:

Ora	Carico in kg.	Deformazione reale in mm.
9,00	0	0,00
10,00	1.000	0,10
11,00	2.000	0,25
12,00	3.000	0,35
13,00	4.000	0,55
14,00	5.000	0,55
15,00	1.000	0,45
17,00	0	0,00

Poichè la traccia reale rilevata è da
ritenerci entro i limiti di sicurezza prescri-
ti dalla Norma delle Costruzioni e poichè
la struttura ha dimostrato un buon comportamen-
to elastico, il risultato della prova può ri-
tenerci soddisfacente. -

Del che si è redatto il presente verbale delle
prove di carico.

Massa, li 25 agosto 1971

- Dott. Ing. Gerardo Claps)

Dott. Ing. Gerardo Claps

VIA PUCCINI, 11 - TELEF. 42.637

MASSA

Gerardo Claps

INDICATO "B" DA ADEDERSI AD USO DI CIVILE
ANVERGICHE- SITO IN COMUNE DI CARRARA-ECOSTIA
CANTO URBANO = VIALE DEI SETTE LRS=DI PROPRIETA'
ALTRA DITTA SIG/ra GIRONI DELLA RISO.

LAVORI eseguiti dall'Impresa Pucci & BRUGIONI
con Sede in Fossolo - Carrara-
PROGETTO redatto dal Dott. Arch. Franco Cecchi
Collecio delle strutture in cemento armato e
Direttore dei Lavori Dr. Arch. Mario Bertoldi.

Il fabbricato ricella composto da struttura
portante in cemento armato con fondazioni for-
mate da plinti in cemento armato. Struttura in
elevato formata da pilastri e travi in cemento
armato.- La copertura è realizzata con tetto
del tipo a terrazzo con solai composti da
travetti in cemento laterizio armato.-

La coperta del fabbricato circa mq. 200.
Piani fuori terra : -quattro -I singoli piani
sono suddivisi da colonni in cemento laterizio
armato delle spessore di cm.20, uniti di so-
lotta collaborante delle spessore di cm.3
penta sulle estradosse.-

= CERTIFICATO DI COLLAUDO =

P R E S S O:

- che in data 8/8/1969 con licenza n. 13643/697 del Comune di Carrara, venne concesso il nulla osta edilizio per la costruzione del fabbricato in oggetto;
- che in seguito alla nomina conferita dalla Prefettura di Massa Carrara, il sottoscritto Dott. Ing. Gerardo Claps, veniva incaricato di effettuare le visite ispettive di controllo ai sensi del R.D.N. 2229 del 16/11/1939;
- che successivamente su incarico del Sig. Ingegneri Arrigo il sottoscritto ha effettuato in data 25 agosto 1971 le prove di carico su di un solaio come è riportato nell'allegato verbale.

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno 25 del mese di Agosto il sottoscritto Dott. Ing. Gerardo Claps - iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara - alla presenza dei Signori Ingegneri Arrigo e Troci Luciano effettuava un'accurata visita a tutte le parti ispezionabili del fabbricato accertando la buona esecuzione di tutte le opere ed in particolare delle strutture portanti in cemento armato nonché la perfetta ripon-

denza fra le strutture eseguite e quelle progettate.--

Sono stati effettuati numerosi ripetuti misurazioni e rilievi delle dimensioni longitudinali e trasversali delle travi e dei pilastri riscontrando la rispondenza delle stesse a quelle risultanti dai calcoli e dai disegni di progetto delle opere in cemento armato.--

Oltre ai vari saggi nel conglomerato cementizio che si presenta di aspetto omogeneo, compatto e ben legato con ottima presa e consistenza, sono stati effettuati numerosi saggi calorimetrici sia sui pilastri sia sulle travi, i quali saggi hanno dato risultati variabili da un minimo di 300 Kg/cm^2 ad un massimo di 360 Kg/cm^2 .--

In nessuna parte dell'edificio sono state riscontrate sulle strutture in cemento armato tracce di lesioni, né altri difetti, mentre le superfici in vista dimostrano la compattezza delle strutture e la uniformità dei getti.--

Tutto ciò premesso, considerato che dall'ispezione delle strutture si è constatata l'ottima eco-

cuzione delle stesse, la buona consistenza e la buona presa dei getti di calcestruzzo; che altrettanto soddisfacenti si possono ritenere i risultati delle numerose prove sclerometriche eseguite alle strutture in opera comprese fra 100 kg/cm² e 350 kg/cm², che le prove di carico hanno permesso di accertare il buon comportamento elastico delle strutture in esame, il sottoscritto collaudatore

= CERTIFICA =

che le strutture portanti del fabbricato " F " in oggetto di proprietà della Signora CLAUDIA BISIO, sito in Comune di Carrara-Città di Carrara - Viale IX Settembre, sono collaudabili come in effetti con il presente atto

= COLLAUDO =

Carrara, li 6/Novembre 1975

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Gerardo Claps)

Dott. Ing. Gerardo Claps

VIA PUCCINI, 11 - TEL. 42697

M A S S A



Dott. Ing. Gerardo Claps
VIA PUCCINI, 11 - TELEF. 42.637
MASSA



FABBRICATO "B". DA ADIBIRSI AD USO DI CIVILE

ABITAZIONE= SITO IN COMUNE DI CARRARA=FOSSOLA

ORTOMURANO = VIALE XX SETTEMBRE=DI PROPRIETA'

DELLA DITTA SIG/ra GREGORI DELIA BISO.

^^

LAVORI eseguiti dall'Impresa Pucci & BRUGIONI

con Sede in Fossola - Carrara=

PROGETTO redatto dal Dott.Arch.Franco Menconi

Calcolo delle strutture in cemento armato e

Direttore dei Lavori Dr.Arch.Mario Bertelà.

=====

Il fabbricato risulta composto da struttura

portante in cemento armato con fondazioni for-

mate da plinti in cemento armato.Strutture in

elevato formate da pilastri e travi in cemento

armato.- La copertura è realizzata con tetto

del tipo a terrazzo con solaio composto da

travetti in cemento laterizio armato.-

AREA coperta del fabbricato circa mq. 200.

Piani fuori terra 4 -quattro -I singoli piani

sono suddivisi da solai in cemento laterizio

armato dello spessore di cm.20, muniti di so-

letta collaborante dello spessore di cm.3

posta sulle estradosso.-

^^

= CERTIFICATO DI COLLAUDO =

P R E M E S S O:

- che in data 8/8/1969 con licenza n.13643/867 del Comune di Carrara, venne concesso il nulla osta edilizio per la costruzione del fabbricato in oggetto;

- che in seguito alla nomina conferita dalla Prefettura di Massa Carrara, il sottoscritto Dott.Ing.Gerardo Claps, veniva incaricato di effettuare le visite ispettive di controllo ai sensi del R.D.Nº. 2229 del 16/11/1939;

- che successivamente su incarico del Sig.Brugioni Arrigo il sottoscritto ha effettuato in data 25 agosto 1971 le prove di carico su di un solaio come è riportato nell'allegato verbale.

L'anno millenovecentosettantuno, il giorno 25 del mese di Agosto il sottoscritto Dott.Ing.Gerardo Claps - iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara - alla presenza dei Signori Brugioni Arrigo e Pucci Luciano effettuava un'accurata visita a tutte le parti ispezionabili del fabbricato accertando la buona esecuzione di tutte le opere ed in particolare delle strutture portanti in cemento armato nonché la perfetta rispon-

denza fra le strutture eseguite e quelle progettate.--

Sono stati effettuati numerosi riscontri misurazioni e rilievi delle dimensioni longitudinali e trasversali delle travi e dei pilastri riscontrando la rispondenza delle stesse a quelle risultanti dai calcoli e dai disegni di progetto delle opere in cemento armato.--

Oltre ai vari saggi nel conglomerato cementizio che si presenta di aspetto omogeneo, compatto e ben dosato con ottima presa e consistenza, sono stati effettuati numerosi saggi sclerometrici sia sui pilastri sia sulle travi, i quali saggi hanno dato risultati variabili da un minimo di 300 Kg/cm² ad un massimo di 360 Kg/cm².--

In nessuna parte dell'edificio sono state riscontrate sulle strutture in cemento armato tracce di lesioni, né altri difetti, mentre le superfici in vista dimostrano la omogeneità delle strutture e la uniformità dei getti.--

Tutto ciò premesso, considerato che dall'esame delle strutture si è constatata l'ottima ese-

U

cuzione delle stesse, la buona consistenza e la buona presa dei getti di calcestruzzo; che altrettanto soddisfacenti si possono ritenere i risultati delle numerose prove sclerometriche eseguite alle strutture in opera compresi fra 300 kg.cm² e 360 Kg/cm², che le prove di carico hanno permesso di accertare il buon comportamento elastico delle strutture in esame, il sottoscritto collaudatore.

= C E R T I F I C A =

che le strutture portanti del fabbricato " B " in oggetto di proprietà della Signora GREGORI DELIA BISO, sito in Comune di Carrara-Ortomurano - Viale XX Settembre, sono collaudabili come in effetti con il presente Atto

= C O L L A U D A =

Massa, li 6/Novembre 1975

IL COLLAUDATORE

(Dott.Ing.Gerardo Claps)

PREFETTURA DI MASSA=CARRARA
Prot.N° 3009/1619/IV^

Dott. Ing. Gerardo Claps

VIA PUCCINI, 11 - TELEF. 42.637

"Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art.4 - penultimo comma del R.D. L.16.11.1939, N°2229, per quanto riguarda il cemento armato".--

li, 8.11.1975

p. IL PREFETTO
(S.Inghirami)



mb/

Dott. Ing. Gerardo Claps
VIA PUCCINI, 11 - TELEF. 42.637
M A S S A



FABBRICATO "B" DA ADIBIRSI AD USO DI CIVILE

ABITAZIONE= SITO IN COMUNE DI CARRARA +FOS-

SOLA-ORTOMURANO = VIALE XX SETTEMBRE=DI PRO+

PRIETA' DELLA SITTA SIG/ra GREGORI DELLA BISO.

LAVORI eseguiti dall'Impresa Pucci & Brugioni
con Sede in Fossola di Carrara.-

PROGETTO redatto dal Dott.Arch.Franco Menconi,
Calcolo delle strutture in cemento armato e
Direttore dei Lavori Dr.Arch.Mario Bertelà.

=====

Il fabbricato risulta composto da struttu-
ra portante in cemento armato con fondazio-
ni su plinti in cemento armato.-

Strutture in elevato formate da pilastri e
travi in cemento armato.- Copertura realis-
zata con tetto del tipo a terrazzo con so-
lajo composto da travetti in cemento late-
rizio armato.-

AREA coperta del fabbricato circa mq. 200-

Piani fuori terra n. 4 - quattro-I singoli

piani sono suddivisi da solai in cemento

laterizio armato dello spessore di cm.20 mu-

niti di soletta collaborante dello spessore

di cm.3 posta sull'estradosso.-

=VERBALE DELLE PROVE DI CARICO=

- L'anno millenovecentosettantuno, il giorno
25- venticinque del mese di Agosto, alla
presenza dei Signori Brugioni Arrigo e
Pucci Luciano è stato sottoposto a prova

di carico il solaio di calpestio di un va-

no del piano attico (lato levante) solaio

di calpestio dello stesso tipo e delle stes-

se caratteristiche di tutti gli altri solai

di calpestio del fabbricato.-

Detto solaio è del tipo in cemento lateri-

zio armato dell'altezza di cm.20 e della

luce di m. 4,00.- La prova di carico è sta-

ta effettuata secondo le norme previste dal

R.D. N°. 229 del 16/11/1939.-

- E' stata caricata una striscia di solaio

avente la larghezza di m.1,00 con un sovrac-

carico di kg 500/mq.- Pertanto sulla striscia

di solaio di mq.4,00 di superficie sono sta-

ti posti ql.20 di carico uniformemente di-

istribuito mediante n.4 pacchi di mattoni da

kg.500 cadauno.- E' stato posto in corrispon-

denza della sezione di mezzeria un flessime-

tro tipo FERRERO con divisioni del quadran-

te corrispondenti ad 1/10 di mm.-La freccia

della struttura caricata è stata apprezzata
mediante lettura diretta.-

Alle ore 9,00, prima di iniziare il carico il
flessimetro aveva gli indici su 0,00.-Succes-
sivamente si sono fatte le seguenti letture:

Ore	Carico in kg.	Freccia reale in mm.
9,00	0	0,00
10,00	1.000	0,40
11,00	2.000	0,85
12,00	2.000	0,85
13,00	2.000	0,85
15,00	2,000	0,85
16,00	1.000	0,45
17,00	0	0,00

Poichè la freccia reale rilevata è da
ritenersi entro i limiti di sicurezza prescrit-
ti dalla Scienza delle Costruzioni e poichè
la struttura ha denotato un buon comportamen-
to elastico, il risultato della prova può ri-
tenersi soddisfacente.-

Del che si è redatto il presente verbale delle
prove di carico.

Massa, li 25 agosto 1971

- Dott. Ing. Gerardo Claps)

Dott. Ing. Gerardo Claps

VIA PUCCINI, 11 - TELEF. 42637

MASSA

