

A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIRITTO DI RIPRODURLO O DI RENDERSILO COMEQUE NOTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

ACCORDAMENTI					
F					
D					
C					
B					
A	1° EMISSIONE		Luglio 2010		
1° EMISSIONE		RICHIEDENTE	OGGETTO/PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI	FILE	DATA
Luglio 2010		IMPIANTO ANTINCENDIO			
DISEGNATO:		CONTROLLATO:		APPROVATO:	
DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA
SOSTITUISCE IL DISEGNO N°			SOSTITUITO DAL DISEGNO N°		

Studio Tecnico Dottore Ingegneria Industriale Ceragoli Massimo-Ing.Del Medico Andrea
Via Nerio Garbino Area CQM/RE 54038 Montignoso (MS) Tel fax 0585/348639
PROGETTAZIONE IMPIANTI - SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI

I PROGETTISTI: Dott. Ceragoli Massimo
Ing. Del Medico Andrea

IL CLIENTE:

A.4

PROGETTO IN VARIANTE - INTEGRAZIONE
PIANTA PIANO PRIMO

PROGETTO DI REALIZZAZIONE STRUTTURA ALBERGHIERA
VARIANTE IN CORSO D'OPERA-PRATICA V.V.F. N°10619-

COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI MASSA CARRARA
30 DIC. 2010
Prot. N° 15469
SE. P.M. N° 18619
PREV.:

COMUNE DI: CARRARA
PROVINCIA DI: MASSA CARRARA
OGGETTO: progetto antincendio
attività n° 91-64-92-84 di cui al D.M. 16.02.1982
DITTA: VERSILHOME S.r.l.
sede in Via Massa Avenza, 2-54100 Massa
ubicazione in Via Loc.Battilana Carrara
DATA: Dicembre 2010
SCALA: 1:100

CODICE PROGETTO
VERIFICATO
SI



LEGENDA

	Porta resistente al fuoco
	Porta RE 30 con autochiusura
	Rivelatore di fumo
	Rivelatore di gas
	Estintore
	Naspo DN 20
	Idrante interno UNI 45
	Idrante esterno UNI 70
	Attacco autopompa VVF
	Compartim. REI 120
	Compartim. REI 180
	Compartim. REI 30
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita verso l'alto
	Allarme acustico-visivo completo di batteria a tanpone (durata minima 30')
	Allarme ad azionamento manuale
	Pulsante di emergenza sgancio generale
	Lampada di emergenza autonoma, 1 x 18 W
	Colonna montante
	Colonna discendente
	Valvola di intercettazione manuale
	Elettrovalvola sensore gas e fumo
	Quadro rivelazione fumi con batteria di ricarica Comando allarme sonoro

