A TERMINE DI LEGGE SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O DI MENOMELO CONDIVIDE NOTO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

AGGIORNAMENTI					
E					
D					
C					
B					
A	1° EMISSIONE	Luglio 2010			

1° EMISSIONE	RICHIEDENTE	OGGETTO:PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI	FILE	DATA
Luglio 2010		IMPIANTO ANTINCENDIO		

DISEGNATO:		CONTROLLATO:		APPROVATO:	
DATA	FIRMA	DATA	FIRMA	DATA	FIRMA

SOSTITUISCE IL DISEGNO N°	SOSTITUITO DAL DISEGNO N°

Studio Tecnico Dottore Ingegneria Industriale Ceragioli Massimo–Ing.Del Medico Andrea
Via Nenno Sortino Aren C3,MF,RE 54038 Montignoso (MS) Tel fax 0585/348839
PROGETTAZIONE IMPIANTI – SICUREZZA – PREVENZIONE INCENDI

I PROGETTISTI: Dott.Ceragioli Massimo
Ing.Del Medico Andrea

IL CLIENTE:

COMUNE DI CARRARA
11 SET. 2010

A.1

PROGETTO IN VARIANTE
PLANIMETRIA GENERALE ESTERNI ACCESSI, PERCORSI VV.F.

PROGETTO DI REALIZZAZIONE STRUTTURA ALBERGHIERA
VARIANTE IN CORSO D'OPERA–PRATICA VV.F. N°10619–

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Massimo Ceragioli Ing. Ind. Ceragioli N°115

COMUNE DI: CARRARA
PROVINCIA DI: MASSA CARRARA

OGGETTO: progetto antincendio
attività n° 91–64–92–84 di cui al D.M. 16.02.1982

DITTA: VERSILHOME S.r.l.
sede in Via Massa Avenza ,2–54100 Massa
ubicazione in Via Loc.Battilana Carrara

DATA: Luglio 2010

SCALA:1:500

CODICE PROGETTO

VERIFICATO
SI

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA
24 SET. 2010
Prot. N° 11165
PREV. N° 10/10 RIF. PREV. N° 10/10

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA CARRARA
VISTO nulla osta per l'esecuzione agli effetti della prevenzione incendi, con le prescrizioni di cui alla lettera N° 1365 , 24 FEB. 2011
Il Responsabile del Procedimento
IL DIRETTORE
(Dr. Ing. Guido BERNABEI)

LEGENDA

- Porta resistente al fuoco
- Porta RE 30 con autochiusura
- Rivelatore di fumo
- Rivelatore di gas
- Estintore
- Naspi DN 20
- Idrante interno UNI 45
- Idrante esterno UNI 70
- Attacco autopompa VVF
- Compartim. REI 120
- Compartim. REI 180
- Compartim. REI 30
- Percorso di uscita orizzontale
- Percorso di uscita verso il basso
- Percorso di uscita verso l'alto
- Allarme acustico-visivo completo di batteria a tampone (sirena acustica 90db)
- Allarme ad azionamento manuale
- Pulsante di emergenza agevole generale
- Lampada di emergenza autonoma, 1 x 18 W
- Colonna montante
- Colonna discendente
- Valvola di intercettazione manuale
- Elettrovalvola sensore gas e fumo
- Quadro Antincendio fumi con batteria di ricarica Comando allarme sonoro