

[illegible][illegible]

NOTE:

- Verificare con la DTL, in fase di cantiere, l'effettiva posizione finale dei corpi illuminanti e accessori
- L'illuminazione notturna nell'area vendita e area casse sarà realizzata impostando il dimming al 5% per i punti luce interessati
- Le file continue di illuminazione in area vendita devono essere installate a altezza pari a $H_{inst} = 3,00$ m.
- Le file continue di illuminazione di tipo "ONIC" dovranno essere installate con l'accessorio "TECTON LED OG OPTIC KIT L2000/1500/1000 (PAIR)" che permette la riduzione del fattore di abbagliamento (UGR<19)
- Le file continue poste nelle corsie tra gli scaffali devono essere installate al centro della stessa corsia
- L'interdistanza degli offerrogi per il binario TECTON dove vengono installati gli apparecchi componenti le file continue deve essere pari a circa 2,40 m
- I binari elettrici di alimentazione dei faretti di accento "ONIC" devono essere installati ad un'altezza pari a $H_{inst} = 2,70$ m
- L'interdistanza tra i faretti di accento "ONIC" installati su binario a sospensione deve essere pari a 1,20 m
- L'illuminazione di accento realizzata con strip LED nel mobile basso a ripiani del pane deve essere installata per ciascun ripiano
- L'illuminazione di accento realizzata con strip LED negli scaffali/gondole deve essere installata per ciascun ripiano
- L'eventuale illuminazione di accento realizzata con strip LED negli scaffali/gondole reparto vini, dovrà essere alimentata tramite la meno gravata elettricamente tra le linee di alimentazione GLS e concordata con la DTL e il preposto di cantiere

[illegible]