

COPIA

Diritto rimborso carta stampati L. 50



COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA E CARRARA

14870/1013

N. protocollo

N. della pratica

IL SINDACO

SCHIAFFINO Prof. Lorenzo

Vista la domanda del Sig.
per essere autorizzato a **Variante al progetto uso civile abitazione (fabb. "C")**
..... in via **Fossa Maestra Marina di Carrara**

Visti:

i disegni allegati alla domanda stessa;

*il parere espresso dalla Commissione Edilizia in data **6/7/1971 verb. n°24**;*

*la licenza di costruzione del **21/3/1967**;*

i riferimenti dell'Ufficio Urbanistica Comunale e dell'Ufficio d'Igiene;

il nulla osta dei VV.FF.;

la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967 n. 765;

la legge Comunale e Provinciale;

i regolamenti Comunali d'Igiene e Polizia locale;

AUTORIZZA

SCHIAFFINO Prof. Lorenzo

il sig.
all'esecuzione dei lavori di cui si tratta sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e alle condizioni di seguito riportate.

Gc.

appaltatrici del servizio, senza corrispondere compensi di sorta;

- 10) - Le acque piovane debbono essere convogliate a terra e le tubazioni almeno per un'altezza di mt. 3 dal piano del marciapiede debbono essere incassate nella muratura o, se esterne, in ghisa;
- 11) - Al piano di spiccato i muri dei fabbricati debbono essere impermeabilizzati mediante doppio strato orizzontale d'asfalto dello spessore complessivo di almeno cm. 1 o con altro sistema che assicuri non minore protezione;
- 12) - In ogni edificio di nuova costruzione i bidoni delle immondizie debbono essere tenuti in apposito locale ben areato al piano terreno con pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile;
- 13) - Negli edifici di civile abitazione è fatto obbligo di disporre efficaci isolamenti acustici almeno tra piano e piano o tra appartamento e appartamento e in corrispondenza dei macchinari installati per i vari servizi interni;
- 14) - Ove nella costruzione si usi conglomerato di cemento semplice o armato è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 e di denunciare l'opera alla Prefettura documentando l'avvenuta denuncia al Comune prima dell'inizio dei lavori;
- 15) - In caso di sopraelevazione è fatto obbligo di verificare la capacità portante delle fondazioni o delle strutture che si intendono utilizzare, e di provvedere, ove necessario, al loro rafforzamento;
- 16) - E' fatto obbligo di osservare le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro stabilite dal D.P.R. n. 164 del 7 gennaio 1956;
- 17) - Devono inoltre essere rispettate le condizioni della licenza originaria;
- 18) - Debbono essere rispettate le seguenti condizioni aggiuntive:
 - a)- i WC. interni siano dotati di doppia canna di ventilazione (le 2 canne debbono essere separate e arrivare sopra il culmine del tetto) con sezione di 120 cmq. - di griglia di 40 x 20 cm. nella parte piana della porta - di aspiratore di capacità di tiraggio pari a 5 - 7 volte il volume d'aria del WC./h, l'accensione sarà collegata con l'illuminazione del locale;
 - b)- le cucine interne siano dotate di canna fumaria da cm/q144 munita da aspiratore di capacità di 5 - 6 volte il volume d'aria della cucina - l'accensione dell'aspiratore avverrà mediante interruttore collegato all'illuminazione del locale - le cucine interne non saranno munite di porta;
 - c)- si dovrà provvedere ad una sub - irrigazione per lo smaltimento dei liquami con superficie perdente pari a mq.0,75.

- 19) - In caso di inosservanza delle norme e modalità esecutive fissate nel presente atto verranno applicate le misure previste nell'art. 32 della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e nell'art. 26 della legge stessa modificato ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1967 n. 765; salvo l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal 2° e 3° comma dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765;
- 20) - Senza pregiudizio delle sanzioni penali e dei più gravi provvedimenti stabiliti dalle leggi, ogni infrazione alle presenti norme è punita con ammenda fino a L. 1.000.000 (unmilione) e con l'arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a L. 2.000.000 (duemilioni) nei casi di prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di sospensione, ai sensi ai sensi dell'art. 13 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
- 21) - L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporterà la decadenza della licenza se in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio.
- 22) - La presente autorizzazione, trattandosi di variante non sostanziale, agli effetti del termine previsto sub 3), ha la stessa decorrenza della licenza edilizia originaria.

Carrara, li 14 Luglio 1971

R I L A S C I O — Carrara li 21/3/1967
S C A D E N Z A — Carrara li

Accluse si restituiscono due copie di ciascuno dei disegni presentati.

Visto per regolarità procedurale
L'INGEGNERE CAPO

IL SINDACO

Consegnata da a mano di il
19 AGO. 1971

~~mai~~ affluente
5/7/71


Parere favorevole a condizione
che:

- 1) i W.C. interni siano dotati di a)
doppia cassa di ventilazione
(Le 2 cassette debbono essere separate
e arrivare sopra il cuneo del
tetto) con misure di 120 cm
b) di foglie di 40 x 20 cm sulla
porta della porta
c) di aspiratore di capacità di 1 litro
2) la cassa interna siano dotate
di cassa (di cui 2) fumaria
di cm² 144 unita di aspiratore
di capacità di 5-6 volte il volume
d'aria della cassa - l'accumulo del
3) le porte della cassa saranno dotate
di foglie di 40 x 30 o a soffitto
la cassa interna non saranno
unita di porta.
4) si dovrà provvedere ad una rete
per lo smaltimento dei rifiuti
presenti per e sup 0,75

però è 5.2 volte il volume d'aria del WC / h
l'aspirazione sarà collegata con
l'illuminazione del locale -

aspirazione avverrà mediante intercettore collegato
con l'illuminazione del locale -

esigibilità
in con superficie
Al 11.00.00



Varianti distribuzioni interne

7.6.1971

P.R.G. 1971 - Roma Villini

1966 - Long interested of shade
Verde Pubblico

Quint. Quindici

Vedere licenze n° 18 del 13/12/66
nel volume della quale si iscriveva la
variazione di due Vottari
9/6/71

Iniziativa C.E.

15 GEN. 1971

Impressi
14/6/71

Commissione edilizia n° 23 del 2/7/71

La Commissione prima di prendere in esame
le varianti rimette al giudizio dell'Ufficio
Sanitario

Impressi

Commissione Edilizia n° 24 del 6/7/71

La Commissione trattandosi di varianti interne rimette
alle autorità competenti in materia il giudizio
sulle varianti LUG 1971
Vedere foglio del sommario
del 9.7.71