



- 1) La sigla vicino le apparecchiature indica il circuito di alimentazione vedi schema unifilare quadri.
- 2) Nei laboratori, nei locali tecnici l'impianto è realizzato con grado di protezione maggiore o uguale a IP55
- 3) Nei circuiti trifase distribuire uniformemente i carichi sulle tre fasi.
- 4) Per le sezioni dei cavi nelle dorsali fare riferimento agli schemi unifilari
- 5) Le sezioni minime dei cavi nelle derivazioni dalle dorsali dei circuiti prese 16A sono 2.5 mmq.
- 6) Il diametro interno delle tubazioni è almeno 1,3 volte il diametro del fascio cavi contenuto, sono ammessi massimo 3 circuiti per tubo.
- 7) Disegno valido solo per gli impianti elettrici.
- 8) Per la corretta interpretazione del disegno e degli impianti è necessaria la lettura congiunta di tutti gli elaborati progettuali
- 9) Quote e posizioni dei componenti l'impianto sono subordinate ad approvazione finale della direzione lavori.
- 10) In tutti gli attraversamenti di pareti che delimitano compartimenti antincendio, devono essere installate adeguate barriere tagliafiamma.
- 11) Le condutture dell'impianto elettrico sono ad uso esclusivo dei cavi di energia, non sono ammesse situazioni di promiscuità con gli impianti speciali.
- 12) I quadri elettrici sono rappresentati con simboli che non costituiscono alcun riferimento con le loro dimensioni reali.
- 13) Per le condutture sottopavimento verificare convenienza o necessità di utilizzo tubi corrugati, percorsi alternativi con benestare D.L.
- 14) Prevedere setti di separazione nelle passerelle per la distribuzione dei circuiti di sicurezza
- 15) Tutte le prese interbloccate devono essere senza portafusibile ad eccezione delle prese forni
- 16) L'impianto di terra deve essere in equipotenziale, con collegamento fra i nodi mediante cavo di sezione minima pari a 50mmq

[illegible]

GRUPPI PRESE

Postazione bilancia/eliminacode

D1 →

D2 →

D3 →

Gruppo prese reparti lavorazione

E →

E1 →

EM →

E1 →

E3 →

E4 →

Alimentazione Forni

FO →

FPN →

FG →

Postazione PC

A1 →

A1C →

A1* →

A2 →

A2T →

A2-EPC →

Postazione fax, stampante, fotocopiatrici

B1 →

B2 →

B2* →

Postazione banco cassa

C1 →

C2 →

Access Point WIFI

AP AP WIFI ESISTENTE

N →

AP AP WIFI APPARATO NUOVO

Frigo

F2 →

[illegible]