

IMPORTANTE

- L'impianto dovrà essere realizzato in conformità alle NORME UNI-CG 7129/92 se alimentato a gas metano ed alle NORME UNI-CIG 7131/72 se alimentato a gas G.P.L.
- Al termine dei lavori l'installatore dovrà rilasciare il certificato di conformità come prescritto dalla Legge 46/90

NB- Tutte le tubazioni calde saranno isolate con tubo termoisolante con coefficiente di conducibilità termica $\lambda \leq 0.041 \text{ W/mt.}^\circ\text{C}$ - classe I conforme alla Legge 10/91 secondo gli spessori sottoelencati:

Tubo rame ϕ 12/10	- Spessore isolante	9 mm
" " " 14/12	"	9 mm
" " " 18/16	"	13 mm
" " " 22/20	"	13 mm
" " " 28/26	"	19 mm

ALL. 10

COMUNE DI CARRARA
19 OTT. 2003

20 OTT 2003
863/07/5

ENTE DIOCESIANO OPERE RELIGIOSE E CULTO

E.D.O.R.C.

VIALE COLOMBO-MARINA DI CARRARA - MS -

tavola n.
2

oggetto: **LEGGE 10/91 - DPR 23-AGOSTO 93**
PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
CON CALDAIE PENSILI ALIMENTATE A GAS METANO
PER FABBRICATI ADIBITI A "COLONIA DIOCESANA"

SCHEMA IMPIANTO

Proprietà:

E.D.O.R.C.

Il tecnico

Per. Ind.
LICCIA
Adriano
Isr. n° 65

SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO

