


spazio riservato al protocollo generale		spazio riservato al protocollo di settore	
COMUNE DI CARRARA 23 LUG. 2008 Prot. n° 32694		Cal. Clas.	COMUNE DI CARRARA 22 LUG. 2008



COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO-URBANISTICA

prot. 2820/07 del 24/4/08 ASSEGNATA AL RESPONSABILE SIG. COPPO IL DIRIGENTE LI

Al Signor Sindaco del Comune di Carrara

CERTIFICATO DI ABITABILITA'/AGIBILITA'
Art. 86, comma 3, L.R. 03/01/05 n° 1

Il sottoscritto:

Arch. Roberto Martelli nato a **Carrara** il **14/08/51** e residente a **Marina di Carrara** in **viale XX settembre n° 318 (C.F. MRTRRT51M14B832H)** iscritto all'Albo Professionale dei **Architetti** della provincia di **Massa Carrara** al n° **229** con studio professionale in **Marina di Carrara** in **viale XX settembre n° 318** (tel - fax **0585/789175** e-mail **arch.martelli@virgilio.it**) in qualità di Collaudatore dei Lavori e con riferimento all'incarico progettuale ricevuto da:

Soc. CAPPETTA s.r.l. con sede in Ortonovo (SP)
Via Larga n° 131 – P.IVA 00312280118

Rappresentata da:

Sig. **CAPPETTA Bruno**, nato a **Ortonovo (SP)** il **26/04/1935**,
 residente in **Ortonovo (SP)**, via **Larga n° 60**

considerato che:

la Soc. CAPPETTA s.r.l. con sede in Ortonovo (SP)
Via Larga n° 131 – P.IVA 00312280118

Rappresentata da:

Sig. **CAPPETTA Bruno**, nato a **Ortonovo (SP)** il **26/04/1935**,

residente in **Ortonovo (SP)**, via **Larga n° 60**

ha eseguito lavori di:

manutenzione straordinaria e frazionamento di unità immobiliare ad uso abitazione con creazione di due unità immobiliari ad uso abitazione sull'immobile posto in Marina di Carrara via Nazario Sauro, censito catastalmente al foglio 103, mappale 382 sub 6 e 7,

dato atto che i lavori di cui si tratta sono stati ultimati in data **10/07/2008** ed in conformità agli atti amministrativi nel seguito elencati, come da certificato emesso in data **22/07/2008** da arch. Roberto Martelli iscritto All'albo Professionale degli Architetti della provincia di Massa Carrara al n° 229 e depositato presso il Comune di Carrara in data **22/07/2008**;

preso atto che occorre procedere all'attestazione dell'abitabilità/agibilità degli immobili suddetti ai sensi dell'art. 86, comma 3, della L.R. 03/01/05 n° 1, unitamente all'attestazione della conformità delle opere con il progetto e con le norme igienico-sanitarie;

visto l'art. 221 del D.P.R. 27/7/1934 n° 1265, e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.P.R. 22/4/1994 n° 425;

vista la L.R. 14/10/1999 n° 52;

vista la L. 5/3/1990 n° 46, e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 52, comma 1, della L. 28/2/1985 n° 47, e successive modifiche ed integrazioni;

visto il D.M. 14/6/1989 n° 236;

vista la L. 2/2/1974 n° 64;

vista la L. 5/11/1971 n° 1086

vista la L.R.03/01/05 n°1;

consapevole delle responsabilità previste dall'art. 26 della L. 4.1.1968 n° 15 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze stabilite dall'art. 11, comma 3, del D.P.R. 20.10.1998 n° 403

C E R T I F I C A

sotto la propria personale responsabilità che le opere realizzate nell'immobile descritto in premessa risultano conformi al progetto approvato con:

- **denuncia di inizio attività n° 462/07 del 26/07/2007**;

risultano conformi con le vigenti norme nazionali, regionali e del regolamento edilizio comunale in materia igienico - sanitaria e pertanto,

C E R T I F I C A

1) ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 della L.R. 03/01/05 n° 1, la conformità del progetto e delle opere relative all'immobile posto in Marina di Carrara, via Nazario Sauro e censito catastalmente al foglio 103 mappale 382 sub. 6 e 7 alle prescrizioni antisismiche di cui alla legge 2/2/1974 n° 64, e successive modifiche ed integrazioni, ed alle prescrizioni di cui alla Legge 5/11/1971 n° 1086, e successive modifiche ed integrazioni;

2) che le murature risultano prosciugate e gli ambienti sono convenientemente salubri;

3) che le opere sono state eseguite nel rispetto dei criteri di progettazione prescritti dalla L. 9.1.1989 n° 13 e del D.P.R. 14.6.1989 n° 236 (*oppure* nel rispetto dei criteri di progettazione prescritti dalla L. 5.2.1992 n° 104 e del D.P.R. 24.7.1996 n° 503);

4) che le opere sono state eseguite nel rispetto dei criteri di progettazione prescritti dalla L. 9.1.1991 n° 10 e del D.P.R. 26.8.1993 n° 412.

5) ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, comma 3, della L.R. 03/01/05 n° 1, l'abitabilità/agibilità dei locali dell'immobile posto in Marina di Carrara, via Nazario Sauro e censito catastalmente al foglio 103 mappale 382 sub. 6 e 7, nel seguito descritti:

PIANO	UNITA' IMMOBILIARE N°	VANO N°	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE UTILE NETTA
T	A	1	Camera	11.54
T	A	2	Disimpegno	1.30
T	A	3	Soggiorno/cottura	18.71
T	A	4	Disimpegno	3.33
T	A	5	Wc	2.78
T	A	6	Camera	14.52
T	A	7	wc	2.53
T	B	1	Soggiorno/cottura	18.41
T	B	2	camera	10.27
T	B	3	disimpegno	1.80
T	B	4	Wc	3.51
T	B	5	studio	8.23


Gli immobili risultano così descritti al N.C.E.U. del Comune di Carrara:

PARTITA	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	PIANO
	103	382	6	T
	103	382	7	T


Si allegano alla presente, per farne parte integrante:

- **certificato di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, depositato in data 22/07/2008;**
- **dichiarazione di conformità, o certificato di collaudo se previsto, degli impianti installati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 5/3/1990 n° 46 e del D.P.R. 6.12.1991 n° 447;**
- **piante dei piani con indicazioni delle unità immobiliari, dei vani e delle destinazioni d'uso;**

Carrara, lì 22/07/2008



22 LUG. 2008



Via N. Sauro

PIANTA PIANO TERRA



Architetto
MARTELLI
Roberto

Ruga A. Maggiani

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

ALLEGATO I
(di cui all'Art. 7)

MODELLO CONFORME AL D.M. 22 GENNAIO 2008, N. 3728

n. 10



Il sottoscritto _____ titolare o legale rappresentante

dell'impresa (ragione sociale) PETACCO VANNI

operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI

con sede in Via Sede e luogo di conservazione doc. ti fiscali

(Prov.) _____ tel. _____ Partita I.V.A.: 00958630113 Comune _____ part. IVA _____

☒ Iscritta nel Registro delle Imprese (D.P.R. 7/12/1995, n. 581) della Camera C.I.A.A. di LA SPEZIA N. 90483

☒ Iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di LA SPEZIA N. 23534
(L. 8/8/1985, n. 443)

esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) _____

inteso come: ☒ nuovo impianto; ☐ trasformazione; ☐ ampliamento; ☐ manutenzione straordinaria; ☐ altro: _____

N.B. Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª, 2ª e 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso.
Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da DITA CAFFETTA BRUNO S.R.L. installato nei locali siti

nel Comune di CARRARA (prov. MS) Via N. SAURO

_____ n. _____ scala _____ piano _____ interno A di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e

indirizzo) CAFFETTA BRUNO S.R.L. VIA URGIA 121 - PORTOFINO (SP)

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale; ☒ civile; ☐ commercio; ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni d'esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da _____;

☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impianto _____;

☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);

☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli artt. 5 e 7 ⁽⁴⁾;

☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati ⁽⁵⁾;

☐ schema di impianto realizzato ⁽⁶⁾;

☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti ⁽⁷⁾;

☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi ⁽⁸⁾: _____

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

PETACCO VANNI
IMPIANTI ELETTRICI
Sede e luogo di conservazione doc. ti fiscali
VIALE LITORANEO n. 239 - Loc. MARINELLA
COMUNE DI SARZANA (SP) Cap. 19033
Cod. Fiscale: PTC VNN 50C07 C240X
Partita I.V.A.: 00958630113
il responsabile tecnico
[Firma]
(firma e timbro)

PETACCO VANNI
IMPIANTI ELETTRICI
Sede e luogo di conservazione doc. ti fiscali
VIALE LITORANEO n. 239 - Loc. MARINELLA
COMUNE DI SARZANA (SP) Cap. 19033
Cod. Fiscale: PTC VNN 50C07 C240X
Partita I.V.A.: 00958630113
il dichiarante
[Firma]
(firma e timbro)

22.04.2008
DATA

Dichiarazione di conformità

Capetta SRL

Via Nazario Sauro 72

Mar. di Carrara

Dati Catastali: foglio 103 part.182.sub6

Del 11 07 2008

Impianto Sanitario e di Scarico

F.lli Menconi SNC

Via Fossone Basso 30 Avenza

Tel 333-7119478

Tel 333-5813349

11.01.2010
di cui all'art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

sottoscritto F.LLI MENCONI SNC
titolo o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) F.LLI MENCONI SNC
operante nel settore ELETTROTECNICA con sede in via EUROPEA 80350
n. 39 comune CARRARA (prov. MS) tel. 0585 33533
P.IVA 02714610450
iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1999, n. 581)
alla Camera C.I.A.A. di MASSA - CARRARA N. 106233
iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 2/8/1985, n. 443) di MASSA - CARRARA n. 20061
scuola dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO SANITARIO CON SCALDO ACQUA CALDA
IN OLIO KEROSENE - N. 24 CUBI - E VASCHETTA LUBRIFICANTE E N. 200 MOD. 11
uso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
altro (1) _____
nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia
PL da recipienti mobili; GPL da serbatoio
uso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
ministrato da CARLETTI S.R.L. installato nei locali siti nel comune di
CARRARA (prov. MS) via MASSIMA SAURO n. 22 scala _____
tel. 0585 33533 di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
CARLETTI S.R.L. via GRAN DARSUGA n. 51

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte,
secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,
rendo in particolare:
- rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) _____
- seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) UNI 94-82 UNI EN 12056
- installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6);
- controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche
chieste dalle norme e dalle disposizioni di legge;
Allegati obbligatori:
- progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
- relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- schema di impianto realizzato (6);
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi (8): _____

AG. F. V. 10.11.01 F.LLI MENCONI

DECLINA

tutti i rischi e responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manutenzione dell'impianto da parte di terzi ovvero
la carenza di manutenzione o riparazione.

data 11/07/08
Il dichiarante F.LLI MENCONI snc di Menconi Nicola & C.
(timbro e firma) (timbro e firma)

AVVERTENZA PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 11

New 3M&c

F.lli Menconi S.n.c. di Menconi Nicola & C.

-Climatizzazione-Idraulica- Impianti Solari-
-Impianti Irrigazione-Impianti Gas-Lattoneria-

Marina di Carrara 12 luglio 2008

**Allegato della dichiarazione di conformità Impianto Sanitario e di scarico
di Capetta SRL Via Larga Ortonovo SP**

**Per lavori presso vs Appartamento in Via Nazario Sauro 72 Fogli catastali N 103 particella
382 Sub 6 in Marina Di Carrara MS**

Relezione tipologica materiali utilizzati

- Tubo multistrato nupi system
- Raccordi a pressare nupi system
- Tubo scarico ad innesto valsir
- Raccordi di scarico valsir ad innesto
- Valvole rubinetterie bresciane
- Raccordi in ottone reimer

Ceramica , rubinetterie , corredi ,forniti dal committente

I materiali sopra elencati sono tutti certificati e marchiati CE .

Il dichiarante _____

F.LLI MENCONI snc
di Menconi Nicola & C.

Il committente _____


F.lli Menconi S.n.c.

Sede Legale : Via Fossone Basso 30 Avenza 54031 Carrara MS P.IVA 00714690450

Nicola 333 5813349 – Paolo 333 7119478

e-mail f.llimenconi@tin.it

382



F.LLI MENCONI snc
di Menconi Nicola & C.


185 ddeur

626 W. 1st St.
270 N. 1st St.
T. 1st St.
103 Pacific Ave.
382 Subbi
1st St.
S. 1st St.

New 3M&c

F.lli Menconi S.n.c. di Menconi Nicola & C.

-Arredobagno-Pavimenti-Rivestimenti-Parquet-Saune-
-Climatizzazione-Idraulica-Lattoneria-Impianti Irrigazione-



ALLEGATO n 01 DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
Impianto sanitario e di scarico

Committente: Capetta srl Via Larga ortonovo SP

Lavori eseguiti presso : Via Nazario Sauro 72 Carrara MS

Foglio catastale 103 particella 382 sub 6


Il sottoscritto Menconi Paolo titolare della ditta F.lli Menconi S.N.C. dichiara:

Eseguito impianto sanitario con partenza da contatore fino al raggiungimento di n 02 bagni e n 01 cucina , caldaia , attacco esterno per lavatrice e vaschetta , il tutto come da schema impianto allegato. In tubo multistrato a pressione marca nupi rivestito sia per calda che per fredda .

Impianto di scarico in tuo ad innesto polipropilene valsir e raccordi valsir a partire da colonne esterne preesistenti .Montaggio di sanitari e rubinetterie , staffe , cassette e corredi vari forniti dal committente

Marina di Carrara li 11 07 2008


Il Dichiarante


F.LLI MENCONI snc
di Menconi Nicola & C.

Il Committente

F.lli Menconi S.n.c.

Sede Legale : Via Bassagrande n° 52 a 54036 Marina di Carrara P.IVA 00714690450 tel e fax 0585633434



Dichiarazione di conformità

Capetta SRL


Via Nazario Sauro 72
Mar. di Carrara
Dati Catastali: foglio 103 part.182.sub6

Del 11 07 2008

Impianto Riscaldamento

F.lli Menconi SNC
Via Fossone Basso 30 Avenza
Tel 333-7119478
Tel 333-5813349

regolamento
di cui all'art. 7)



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
 sottoscritto F.LLI MENCONI SNC 22/06/2008
 titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) F.LLI MENCONI SNC
 ubicato nel settore CL. INDUSTRIA 1914 con sede in via FORTE DEI MARTELLI
 n. 32 comune CARRARA (prov. MS) tel. 0585 52539
 n. IVA 00344630450
 iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1999, n. 581) N. 106232
 alla Camera C.I.A.A. di MASSA - CARRARA
 iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (L. 28/2/1985, n. 443) di MASSA - CARRARA
 autrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO A SOLAR PANNELLI N. 06 PUVI MARTELLI
 CL. INDUSTRIA 1914 (N. di esecutore DR. ROBERTO e COND. FUMARI ALDO)
 esso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
 altro (1) A PER METANO MASSA
 sta - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a fam
 L da recipienti mobili: GPL da serbatoio
 so. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile:
 commissionato da CAPECO SNC S.A.I. installato nei locali ed. nel comune di
 CARRARA (prov. MS) via MAZZONI 32 scala 12
 n. 103 - la proprietà di CAPECO S.A.I. (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
 CAPECO S.A.I. via MAZZONI 32 scala 12

DICHIARA


to la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte,
 ondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio;
 andò in particolare:
 ripetuto il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) 7673/07
 seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) UNI
 installare componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
 controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche
 biete delle norme e delle disposizioni di legge;
 legati obbligatori:
 progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
 relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
 schema di impianto realizzato (6);
 riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);
 copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
 egati facoltativi (8):
 DUE PASSI NEL SOLARE

DECLINA

la responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manutenzione dell'impianto da parte di terzi ovvero
 carenze di manutenzione o riparazione.
 11/07/08
 Il sottoscritto F.LLI MENCONI SNC di Menconi Nicola & C. (timbro e firma)
 Il dichiarante F.LLI MENCONI SNC di Menconi Nicola & C. (timbro e firma)

AVVERTENZA PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art

Area V. Vignani Strada N° 72 D. G. Carrai Topico Cassero 103. Particella 382 sub. 6 di Area S.C.L.



New 3M&c
F.lli Menconi S.n.c. di Menconi Nicola & C.

-Climatizzazione-Idraulica- Impianti Solari-
-Impianti Irrigazione-Impianti Gas-Lattoneria-

Marina di Carrara 12 luglio 2008

**Allegato della dichiarazione di conformità Impianto di Riscaldamento
di Capetta SRL Via Larga Ortonovo SP
Per lavori presso vs Appartamento in Via Nazario Sauro 72 Fogli catastali N 103 particella
382 Sub 6 in Marina Di Carrara MS**

Relezione tipologica materiali utilizzati

- Caldaia Viessman Vitodens 222 a condensazione con bollitore incorporato climatica
- Cronotermostato Viesman mod vitotronic 200
- Sonda temperatura esterna Viessman
- Tubo e curve dim 60 di scarico fumi Viessman
- Radiatori Zhender acciaio Charleston
- Termoarredi irsap ares
- Valvole di corredo stelbi
- Teste termostatiche a liquido stelbi
- Collettori stelbi
- Tubo multistrato nupi system
- Raccordi a pressare nupi system

I materiali sopra elencati sono tutti certificati e marchiati CE .

F.LLI MENCONI snc
di Menconi Nicola & C.

Il dichiarante _____

New 3M&c

F.lli Menconi S.n.c. di Menconi Nicola & C.

-Arredobagno-Pavimenti-Rivestimenti-Parquet-Saune-
-Climatizzazione-Idraulica-Lattomeria-Impianti Irrigazione-

ALLEGATO n 01 DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'.Riscaldamento

Committente: Capetta srl Via Larga ortonovo SP

Lavori eseguiti presso : Via Nazario Sauro 72 Carrara MS

Foglio catastale 103 particella 382 sub 6


Il sottoscritto Menconi Paolo titolare della ditta F.lli Menconi S.N.C. dichiara:

Eseguito nuovo impianto di riscaldamento , per un totale di n 06 punti radianti e n 01 punto caldaia come da schema impianto allegato e disegno arch.Martelli con studio in Marina di Carrara viale xx settembre .Caldaia a condensazione viessam vitodens 222 con bollitore incorporato centralina climatica con sonda esterna e lambda procontrol, Cronotermistato o meglio comando remoto all'interno modello vitotronic 200 sempre viessman, Sistema di scarico sdoppiato fino a tetto con tubi viessman dim 60 .Scarico condensa in fognatura .Radiatori dotati di teste termostatiche a liquido .Impianto a collettore , con tubazioni principali(caldai collettore dim 26) e smistamenti collettore radiatori dim 16 nubi sempre rivestito .Colettore in ottone stelbi.Eseguito anche predisposizione linee solari fino a tetto dove condotto fumario fino al piede dello stesso . Al momento la caldaia non è stata accesa in quanto manca contatore gas effettuate solo prove di riempimento e tenuta impianto con acqua .

Raccomandazione :Far eseguire accensione e prova di funzionamento da tecnico abilitato..

Marina di Carrara li 11 07 2008

Il Dichiarante


F.LLI MENCONI snc
di Menconi Nicola & C.

Il Committente

F.lli Menconi S.n.c.

Sede Legale : Via Bassagrande n° 52 a 54036 Marina di Carrara P.IVA 00714690450 tel e fax 0585633434



Dichiarazione di conformità

Capetta SRL

Via Nazario Sauro 72
Mar. di Carrara
Dati Catastali: foglio 103 part.182.sub7

Del 11 07 2008

Impianto Sanitario e di Scarico

F.lli Menconi SNC
Via Fossone Basso 30 Avenza
Tel 333-7119478
Tel 333-5813349

reg. 77
(art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE.

titolo: 116/0601 116/010
tare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale): F.LLI MENCONI SNC
ranie nel settore: C.C.I.A.A. 22071/01 101/01 sede in via FEDERICO ROSSI
il 31 comune CASTELNUOVO (prov. FI) tel. 0572-51533
I.V.A. 00714630450

scritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
la Camera C.I.A.A. di FI 101/01 22071/01
scritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 28/1/1993, n. 41) di FI 101/01 22071/01
caprice dell'impianto (descrizione schematica): IMPIANTO SANITARIO E D. SANITARIO
116/01 CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A.
so come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria

albo (1)
la - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia;
PL da recipienti mobili; GPL da serbatoio
so: Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
omissionato da: CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A.
mo CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A.
no CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A. CA. C.I.A.A.

DICHIARA

to la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte;
ondo quanto previsto dall'art. 5, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio;
endo in particolare:
rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) UNI 31-82 UNI EN 12056

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (art. 5 e 6);
controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche
chieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.


legati obbligatori:
progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
schema di impianto realizzato (6);
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
legati facoltativi (8):
NAE 116/01 CA. C.I.A.A.

DECLINA

gni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manutenzione dell'impianto da parte di terzi ovvero
a carenze di manutenzione o riparazione.
11/01/08
F.LLI MENCONI SNC
di Menconi Nicola & C.
(timbro e firma)
F.LLI MENCONI SNC
Il dichiarante Menconi Nicola & C.
(timbro e firma)

AVVERTENZA PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8

VIA. NAZARIO SAURO N° 72
 di Genova
 F.lli Mengoni S.R.L.
 di Genova



reapp. 382

F.lli MENGONI Snc
 di Genova Nicola & C.

reapp. 381

New 3M&c

F.lli Menconi S.n.c. di Menconi Nicola & C.

-Climatizzazione-Idraulica- Impianti Solari-
-Impianti Irrigazione-Impianti Gas-Lattoneria-

Marina di Carrara 12 luglio 2008

**Allegato della dichiarazione di conformità Impianto Sanitario e di scarico
di Capetta SRL Via Larga Ortonovo SP**

**Per lavori presso vs Appartamento in Via Nazario Sauro 72 Fogli catastali N 103 particella
382 Sub 7 in Marina Di Carrara MS**


Relezione tipologica materiali utilizzati

- Tubo multistrato nupi system
- Raccordi a pressare nupi system
- Tubo scarico ad innesto valsir
- Raccordi di scarico valsir ad innesto
- Valvole rubinetterie bresciane
- Raccordi in ottone reimer

Ceramica , rubinetterie , corredi ,forniti dal committente

I materiali sopra elencati sono tutti certificati e marchiati CE .

Il dichiarante _____


F.LLI MENCONI snc
di Menconi Nicola & C.

Il committente _____

F.lli Menconi S.n.c.

Sede Legale : Via Fossone Basso 30 Avenza 54031 Carrara MS P.IVA 00714690450

Nicola 333 5813349 – Paolo 333 7119478

e-mail f.llimenconi@tin.it

New 3M&c

F.lli Menconi S.n.c. di Menconi Nicola & C.

-Arredobagno-Pavimenti-Rivestimenti-Parquet-Saune-
-Climatizzazione-Idraulica-Lattoneria-Impianti Irrigazione-

ALLEGATO n 01 DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Impianto sanitario e di scarico

Committente: Capetta srl Via Larga ortonovo SP

Lavori eseguiti presso : Via Nazario Sauro 72 Carrara MS


Foglio catastale 103 particella 382 sub 7

Il sottoscritto Menconi Paolo titolare della ditta F.lli Menconi S.N.C. dichiara:

Eseguito impianto sanitario con partenza da contatore fino al raggiungimento di n 02 bagni e n 01 cucina , caldaia , attacco esterno per lavatrice e vaschetta , il tutto come da schema impianto allegato. In tubo multistrato a pressare marca nupi rivestito sia per calda che per fredda .
Impianto di scarico in tubo ad innesto polipropilene valsir e raccordi valsir a partire da colonne esterne preesistenti .Montaggio di sanitari e rubinetterie , staffe , cassette e corredi vari forniti dal committente

Marina di Carrara li 11 07 2008


Il Dichiarante


F.LLI MENCONI snc
di Menconi Nicola & C.

Il Committente

F.lli Menconi S.n.c.

Sede Legale : Via Bassagrande n° 52 a 54036 Marina di Carrara P.IVA 00714690450 tel e fax 0585633434



Dichiarazione di conformità

Capetta SRL

Via Nazario Sauro 72

Mar. di Carrara

Dati Catastali: foglio 103 part.182.sub7

Del 11 07 2008

Impianto Riscaldamento

F.lli Menconi SNC

Via Fossone Basso 30 Avenza

Tel 333-7119478

Tel 333-5813349

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

sottoscritto F.lli MENCONI PAOLO
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) F.lli MENCONI SNC
operante nel settore CLIMATIZZAZIONE - IMPIANTI sede in via ROSSINI 13A
n. 30 comune CARRARA (prov. MS) tel. 0585 53599
art. IVA n. 014690650

iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
alla Camera C.I.A.A. di MASSA - CARRARA n. 104233
iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di MASSA - CARRARA n. 20061
recutrice dell'impianto (descrizione schematica) IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A PANNELLO A INFRAROSSI E CONDIZIONAMENTO

teso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
altro (1) PALESTRA DI PA. RETTONO (ORA SECONDAI TRATTORI)
nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia;
GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio

Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
Commissionato da: CARRETTA S.R.L. installato nei locali siti nel comune di CARRARA
(prov. MS) via MASSIMO SANO n. 11 scala 1
anno 2003 interno 103 di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
CARRETTA S.R.L. VIA CARLA D'AMORE 1A SEZIA

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte,
condo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio;
rendo in particolare:
rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) UNI 1129/01
seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) UNI 1129/01

installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche
chieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
Allegati obbligatori:
progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
schema di impianto realizzato (6);
riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti (7);
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
Allegati facoltativi (8):
ULS 8450 N. 01 F.lli MENCONI

DECLINA

tutta la responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero
carenza di manutenzione o riparazione.
Data 11/05/08 Il dichiarante F.lli MENCONI SNC
di Menconi Nicola & C. (timbro e firma) di Menconi Nicola & C.

AVVERTENZA PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

New 3M&c

F.lli Menconi S.n.c. di Menconi Nicola & C.

-Climatizzazione-Idraulica- Impianti Solari-
-Impianti Irrigazione-Impianti Gas-Lattoneria-



Marina di Carrara 12 luglio 2008

**Allegato della dichiarazione di conformità Impianto di Riscaldamento
di Capetta SRL Via Larga Ortonovo SP**

**Per lavori presso vs Appartamento in Via Nazario Sauro 72 Fogli catastali N 103 particella
382 Sub 7 in Marina Di Carrara MS**

Relezione tipologica materiali utilizzati

- Caldaia Viessman Vitodens 222 a condensazione con bollitore incorporato climatica
- Cronotermostato Viesman mod vitotronic 200
- Sonda temperatura esterna Viessman
- Tubo e curve dim 60 di scarico fumi Viessman
- Radiatori Zhender acciaio Charleston
- Termoarredi irsap ares
- Valvole di corredo stelbi
- Teste termostatiche a liquido stelbi
- Collettori stelbi
- Tubo multistrato nupi system
- Raccordi a pressare nupi system

I materiali sopra elencati sono tutti certificati e marchiati CE .

F.LLI MENCONI snc
di Menconi Nicola & C.

Il dichiarante _____

F.lli Menconi S.n.c.

Sede Legale : Via Fossone Basso 30 Avenza 54031 Carrara MS P.IVA 00714690450

Nicola 333 5813349 - Paolo 333 7119478

e-mail f.llibenconi@tin.it

New 3M&c

F.lli Menconi S.n.c. di Menconi Nicola & C.

-Arredobagno-Pavimenti-Rivestimenti-Parquet-Saune-
-Climatizzazione-Idraulica-Lattoneria-Impianti Irrigazione-

ALLEGATO n 01 DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Riscaldamento

Committente: Capetta srl Via Larga ortonovo SP

Lavori eseguiti presso : Via Nazario Sauro 72 Carrara MS

Foglio catastale 103 particella 382 sub 7

Il sottoscritto Menconi Paolo titolare della ditta F.lli Menconi S.N.C. dichiara:

Eseguito nuovo impianto di riscaldamento , per un totale di n 06 punti radianti e n 01 punto caldaia come da schema impianto allegato e disegno arch.Martelli con studio in Marina di Carrara viale xx settembre .Caldaia a condensazione viessam vitodens 222 con bollito re incorporato centralina climatica con sonda esterna e lambda procontrol, Cronotermostato o meglio comando remoto all'interno modello vitotronic 200 sempre viessman, Sistema di scarico sdoppiato fino a tetto con tubi viessman dim 60 .Scarico condensa in fognatura .Radiatori dotati di teste termostatiche a liquido .Impianto a collettore , con tubazioni principali(caldai collettore dim 26) e smistamenti collettore radiatori dim 16 nupi sempre rivestito .Colettore in ottone stelbi.Eseguito anche predisposizione linee solari fino a tetto dove condotto fumario fino al piede dello stesso . Al momento la caldaia non è stata accesa in quanto manca contatore gas effettuate solo prove di riempimento e tenuta impianto con acqua .

Raccomandazione :Far eseguire accensione e prova di funzionamento da tecnico abilitato..

Marina di Carrara li 11 07 2008

Il Dichiarante

F.LLI MENCONI snc
di Menconi Nicola & C.

Il Committente

F.lli Menconi S.n.c.

Sede Legale : Via Bassagrande n° 52 a 54036 Marina di Carrara P.IVA 00714690450 tel e fax 0585633434