

[illegible][illegible]

Technical drawing showing a cross-section of a cable tray assembly. The drawing includes labels for various components and dimensions in centimeters (cm).

Labels (from top to bottom):

- Tappeto 3cm
- Bynder 8cm
- Terreno di riempimento compattato
- Picchetto in legno a perdere interdistanziato di 1,5m rispetto al successivo (fornitura a pié d'opera della Committente)
- Corda di rame nuda 1x35mmq
- 10cm Getto in C/s Rck 250 con rete elettrosaldata ø8 15x15cm
- Sabbia spessore 3cm
- Sabbia spessore 3cm

Dimensions (from left to right):

- 100
- 135
- 38
- 20
- 40
- 20
- 27
- 20
- 15
- 103

Other Labels:

- Nastro segnaletico
- Ø125 BT
- Ø125 BT
- Ø125 BT
- Ø125 BT
- Ø125 BT
- Ø125 BT
- Ø125 BT
- Ø125 AUX
- Ø125 AUX
- Ø125 AUX
- Ø125 AUX
- Ø125 AUX
- Ø125 Rafforz
- Ø125 Rafforz
- Ø160 DISP
- Ø160 DISP
- Ø160 MT
- Ø160 DISP

[illegible][illegible]

The drawing consists of a cross-section on the left and a plan view on the right.

Cross-section details:

- Tappeto 3cm**: A top layer with a 3cm thickness.
- Bynder 8cm**: A layer below the top cover with an 8cm thickness.
- Terreno di riempimento compattato**: Compacted fill soil.
- Corda di rame nuda 1x35mm**: A 1x35mm bare copper wire.
- 10cm Getto in C/S Rck 250 con rete elettrosaldata Ø8 15x15cm**: A 10cm thick concrete layer with 250 Rck aggregate and Ø8 15x15cm welded mesh.
- Sabbia spessore 3cm**: A 3cm thick sand layer.
- Picchetto in legno a perdere interdistanziato di 1,5m rispetto al successivo (fornitura a piè d'opera della Committente)**: A wooden peg, 1.5m apart from the next one, provided at the base of the work.

Plan view details:

- Nastro segnaletico**: Three signal tapes are shown, each 30 units wide and 60 units high.
- Drainage holes**: Three groups of holes are shown, each with a central hole of Ø125 and four surrounding holes of Ø75. The central holes are labeled "AUX".
- Dimensions**: The total width is 122 units. The distance between the centers of the first and second groups of holes is 15 units. The distance between the centers of the second and third groups of holes is 20 units. The distance from the center of the second group of holes to the right edge is 27 units. The distance from the center of the third group of holes to the right edge is 20 units. The total distance from the center of the first group of holes to the right edge is 40 units.

[illegible][illegible]

Diagrama de un sistema de comunicación de emergencia. Muestra una red de líneas de comunicación con varios nodos y rutas. Los nodos principales son: MT (Móvil Terrestre), BT (Base Terrestre), AI (Antena Intermedia), AUX (Auxiliar) y TELEF (Teléfono). Las rutas están etiquetadas con códigos como 3x160MT+3x160 DISPONIBIL, 9x125BT, 3x75 AI, 6x125 AUX, 2x125 TELEFONIA, 1x160MT+3x160 DISPONIBIL, 6x125BT, 3x75 AI, 6x125 AUX y 2x125 TELEFONIA. Las líneas de comunicación están representadas por líneas rectas y curvas, algunas con patrones de puntos o líneas discontinuas.

Chiuso 4

Technical drawing of the Chiuso 4 interlocking roof tile system. It includes a perspective view showing tiles n°1, n°2, and n°4. The top-down view shows a grid of tiles with dimensions: 750mm (width), 450mm (depth), and 225mm (height). Labels indicate 'Semicoperte miste' (mixed half-tiles), 'Sede per serratura di sicurezza' (locking seat), and 'Semicoperte separate' (separate half-tiles). A side cross-section shows the tile profile with dimensions 175, 175, and 175 mm.

Chiuso 2

Technical drawing of the Chiuso 2 interlocking roof tile system. It includes a perspective view showing tiles n°1 and n°2. The top-down view shows a grid of tiles with dimensions: 775mm (width), 425mm (depth), and 225mm (height). Labels indicate 'Semicoperte separate' (separate half-tiles), 'Sede per serratura di sicurezza' (locking seat), and 'Semicoperte miste' (mixed half-tiles). A side cross-section shows the tile profile with dimensions 175, 175, and 175 mm.

- ① LA FORMA DELLO SCAVO RAPPRESENTATA NELLA SEGUENTE TAVOLA È INDICATIVA
- ② LE QUANTITÀ' DELLE OPERE EDILI RISULTANO COMPUTATE PER SEZIONI GEOMETRICHE
- ③ TUTTI I CAVIDOTTI COSTITUENTI LE POLIFORE O MONOFORE DOVRANNO TASSATIVAMENTE ESSERE DOTATI DI GUIDA METALLICA TIRAFILO
- ④ LE POSIZIONI DELLE SEZIONI DELLA PRESENTE TAVOLA SONO RIPORTATE NELLE TAVOLE E1 ED E17

COMUNE DI CARRARA
18 MAR 2007
*

PENTIUM
ASSOCIATI

52100 AREZZO via P. Calamandrei 139 Tel.-fax

DESIGNAZIONE INTERVENTO

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
CABINE DI TRASFORMAZIONE

COMMITTENTE
AREA S.p.A.
Viale D. Zaccagna n.34
Marina di Carrara (MS)

LOCALITA' D'INSTALLAZIONE
Area retroportuale di Marina
Viale D. Zaccagna
Marina di Carrara (MS)

OGGETTO

- Sezioni polifore
- Particolare posizionamento rompitratta

TAVOLA N. E2

SCALA 1:10 – 1:20

DATA Novembre 200

AGGIORNAMENTI

IL TECNICO

1960-1961

LA PRESSIONE E RIDUZIONE, ANCHE PARZIALE, DI QUESTO ELABORATO