



COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile
Settore Urbanistica e SUAP

COD21

Spazio riservato al protocollo generale		Spazio riservato al protocollo del Settore	
COMUNE DI CARINARA	Cel. VIII 3 Clas.	n° Data Per L. P. Segretario del Settore	
27 LUG. 2012			
Prot. n° 36685			

CERTIFICATO DI ABITABILITA' O AGIBILITA'
ai sensi dell'art. 86 comma 3 legge regionale n. 1 del 03/01/2005 e s.m.i.

☐ Edilizia Privata

x Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)

x Permesso di Costruire n° **24** rilasciato il **01/12/2009** ritirato il **09/11/2010**

☐ D.I.A./S.C.I.A. n° protocollo gen. del

☐ Autorizzazione unica n° rilasciata il ritirata il

Al Dirigente del Settore Urbanistica e S.U.A.P. del Comune di Carrara

Il sottoscritto Guido Fiaschi iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Massa Carrara con il n. 743, con studio in Carrara Via Ulivi n.17 nella sua qualità di direttore dei lavori, in riferimento alle opere di cui al titolo abilitativo in epigrafe, sull'immobile sito in Via Meucci 54033 Carrara (MS), di proprietà del Sig. Monfroni Michele (C.F. MNF MHL 72D12 B832O), nato a Carrara il 12/04/1972 e residente in Carrara Via Codena n° 29 , c.a.p. 54033, consapevole delle responsabilità previste dall'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze stabilite dall'art. 11, comma 3 del D.P.R. 20/10/1998 n° 403 (decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere).

DICHIARA CHE

a) gli immobili risultano così identificati al N.C.E.U. del Comune di Carrara al foglio 44:

particella	sub. n.	piano ¹	categoria	numero vani
1483	1	T	C03	
	2	T-1	C01	

- b) le murature risultano prosciugate e i vari ambienti sono convenientemente salubri;
- c) le strutture, le parti murarie, gli elementi secondari (ad esempio: gradini, ringhiere, elementi decorativi esterni, grate, parapetti, vetrate e relative eventuali protezioni) sono idonei e conformi all'uso a cui sono destinati;
- d) le opere eseguite rispettano i criteri di progettazione previsti dalla parte II – Capo III – “disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati,

1 In caso di mancanza di spazio, allegare elenco;

pubblici e privati aperti al pubblico", del Testo Unico per l'Edilizia di cui al D.P.R. n. 380/01, della l.r. n. 47/1991 e dell'allegato I del Regolamento edilizio;

- e) lo stato di fatto dell'immobile è conforme alle Norme igienico-sanitarie² e corrisponde nello stato attuale alla "scheda requisiti igienico sanitari" allegata al presente certificato.

Vista, verificata ed allegata la seguente documentazione:³

Certificazione di conformità dell'opera al progetto presentato e successivi atti, e alle norme igienico sanitarie, secondo quanto previsto dal 1° e 3° comma dell'art. 86 L.R.n.1 del 3/01/05; (ovvero il documento è depositato presso il Comune di Carrara con nota prot. n° del); **obbligatorio**;

- X **Collaudo statico** di tutte le strutture dell'edificio, in originale o copia autenticata, vistato dall'Ufficio Regionale per la tutela delle Acque e del Territorio di Massa Carrara; (ovvero il documento è depositato presso con nota prot. n° del) o dichiarazione sostitutiva;

- ☐ **Certificato di prevenzione incendi** rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara, trattandosi di attività soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. 16 febbraio 1982, (ovvero il documento è depositato presso con nota prot n° del); (alternativamente) domanda indirizzata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DPR 12/01/1998 n° 37 (ovvero il documento è depositato presso con nota prot. n° del); (alternativamente) **dichiarazione del titolare in cui si esclude che nell'immobile verranno esercitate attività soggette al rilascio di certificato prevenzione incendi elencate nel D.M. 16 febbraio 1982;**

- X **Dichiarazioni di conformità o certificato di collaudo degli impianti** installati ove previsto, ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08, depositati presso il Comune di Carrara con gli atti appresso indicati:

.....
.....
.....
.....

- ☐ Documentazione di previsione di **"impatto acustico"** ai sensi dell'art. 8, comma 4, L. 447/95 (per le attività che rientrano nei disposti della stessa legge) e secondo quanto previsto dal relativo Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°16 del 09/03/2007; ovvero il documento è depositato presso il Comune di Carrara con nota prot. n° del; **ovvero, nei casi non previsti dalla normativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 L. 15/68;**

- ☐ Copia del **"fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi"** di cui all'art.4 - comma 1-lett.b del D.Lgs. n.494 del 14-8-1996 ove, ai sensi del medesimo decreto ne sia prevista la formazione, come previsto all'art. 86-comma 3 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i. (Al fascicolo non dovranno essere allegati eventuali manuali tecnici di cui si dovrà fornire il solo elenco con l'indicazione del luogo dove questi ultimi sono reperibili).

 26/04/2012

2 Barrare le parole successive e non compilare la scheda se i rapporti aereo-illuminanti sono stati indicati nell'atto abilitativi citato in premessa;

3 Cancellare la voce che eventualmente non interessa;

Conclusivamente

ATTESTA

sotto la propria responsabilità, l'attuale sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico della costruzione e degli impianti in essa installati, valutati secondo quanto dispone la normativa vigente, e pertanto l'immobile in oggetto risulta:⁴

☐ ABITABILE

☒ AGIBILE

Si dichiara che il modello è conforme all'originale predisposto dal Comune di Carrara e pubblicato sul sito internet dello stesso.

CARRARA, li 26/02/2012

Il Professionista abilitato

(Timbro e Firma per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

⁴ Barrare la voce che interessa;

ALLEGATO ALLA CERTIFICAZIONE DI ABITABILITA'/AGIBILITA'**PROPRIETA':** MONFERRI MICHELE**SCHEDA DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI RIFERITI AD OGNI UNITA' IMMOBILIARE**

In riferimento all'attuale stato di fatto rappresentato nelle planimetrie allegate ed in riferimento all'unita' immobiliare distinta con il mappale sub. destinazione d'uso Laboratorio per arti e mestieri

Illuminazione ed aerazione naturali

Valori Dimensionali				Superficie Finestrata					
Loc. (*) n°	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto aerante Sp / Sf _a	Rapporto illuminante Sp / Sf _i
	m.	m²	m³	a parete m²	a soffitto m²	a parete m²	a soffitto m²		
1	2.70	5.90	15.93						
2	2.70	4.10	11.07						
3	Media 5.62	133	802	13.63> di 12,50 mq		11,00		1/10	1/9,5

distinta con il mappale sub. destinazione d'uso negozio

Illuminazione ed aerazione naturali

Valori Dimensionali				Superficie Finestrata					
Loc. (*) n°	Altezza	Superficie in pianta	Volume interno	Apribile		Non Apribile		Rapporto aerante Sp / Sf _a	Rapporto illuminante Sp / Sf _i
	m.	m ²	m ³	a parete m ²	a soffitto m ²	a parete m ²	a soffitto m ²		
1	3.48	50,00	174	4		6		1/12,5	1/6

Nel caso lo spazio sopra riportato sia insufficiente possono essere allegate più copie di questa pagina

(*) Riportare il numero di identificazione dei locali in pianta

Sp = Superficie pavimento

Sf_a = Superficie finestrata apribile

Sf_i = Superficie finestrata Illuminante

Relazione sul sistema smaltimento liquami

☒ Recapito in pubblica fognatura
(allegata autorizzazione gestore pubblica fognatura n°..... del)

Tipo: ☒ allaccio diretto
☐ Fossa biologica tricamerale
☐ Fossa biologica tricamerale e pozzetto sgrassatore
☐

☐ Recapito al di fuori della pubblica fognatura
(allegata autorizzazione Comune/Provincia n°..... del)

Tipo: ☐ Fossa biologica tricamerale e pozzetto sgrassatore con sub-irrigazione con affinamento di fitodepurazione
☐ Impianto ad ossidazione totale con sub-irrigazione
☐

Relazione sul sistema di approvvigionamento di acqua potabile

☒ Approvvigionamento da acquedotto pubblico

☐ Approvvigionamento diverso da acquedotto pubblico
(allegato certificato di analisi potabilità dell'acqua di data non antecedente 6 mesi)

Tipo: ☐ Pozzo
☐ Sorgente
☐ Acquedotto privato
☐

data

CARRARA, li 26/04/2012

**Il Professionista abilitato
in qualità di tecnico rilevatore**

(Timbro e Firma per esteso e leggibile)

Fonti normative

- **art. 82 comma 8 della L.R. 1/2005** – “Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all' articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”..”
- **art. 82 comma 9 della L.R. 1/2005** – “La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità, di cui all' ;
- **art. 86 della L.R. 1/2005 :**
- **comma 1.-**” Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo o nelle varianti ad esso.
- **comma 2.** - La certificazione di abitabilità o di agibilità delle unità immobiliari è necessaria, oltre che per le nuove costruzioni, anche:
 - a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;
 - b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro o ristrutturazione edilizia o di ampliamento contestuali a mutamento di destinazione d'uso.
- **comma 3.-** Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, ovvero applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VIII, capo I e certificata la conformità di cui al comma 1, l'abitabilità o agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all' articolo 82 , comma 16. Al momento dell'attestazione, il professionista abilitato consegna al comune, copia del fascicolo di cui all' articolo 4, comma 1, lettera b) del d.lgs. 494/1996, ove, ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L'abitabilità o agibilità decorrono dalla data in cui perviene al comune l'attestazione.

**ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA**



CERTIFICATO DI COLLAUDO

RELAZIONE DI COLLAUDO RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI SCALA
ESTERNE E SOPPALCO INTERNO A FABBRICATO ADIBITO AD USO COMMERCIALE
ARTIGIANALE CHE E' FORMATO DA PIANO TERRA E UN PIANO PRIMO DA DESTINARSI AD
USO COMMERCIALE-ARTIGIANALE SITO IN COMUNE DI CARRARA VIA CODENA

PROPRIETA': MONFRONI MICHELE

PROGETTISTA:DOTT. ING. ZANGANI ENRICO

CALC. E DIRETTORE DEI LAVORI: DOTT. ING. ZANGANI ENRICO via DANTE 12 CEPARANA (SP)

ATTESTATO DI DEPOSITO ALL'UFFICIO TECNICO DEL GENIO CIVILE DELLA PROVINCIA DI
MASSA CARRARA:

Pratica s. n°647 del 29/11/2010 e var 01 del 28/06/12

Il sottoscritto Dott. Ing. GIUSEPPE GIUSTI, con studio professionale in Massa, , regolarmente iscritto
degli Ingegneri della provincia di Massa Carrara al n°567, viene incaricato dalla ditta ad eseguire il collaudo
statico delle strutture di cui all'oggetto.

Ad espletamento dell'incarico ricevuto, il sottoscritto, ha eseguito, con la scorta del progetto delle opere, alla
presenza del Dir. Lav. E ditta costruttrice, un sopralluogo ed un accurato esame delle opere il giorno 20/7/2012.

Consistenza della costruzione

L'immobile, oggetto dell'opera, sito nel Comune di CARRARA, in via CODENA

Tale terreno si trova in zona classificata sismica 3.

Il progetto architettonico rilasciato dal Comune di CARRARA, è stato redatto dal geom. CARLI DANIELE

Sull'area in esame è stato effettuata un'indagine geologico-tecnica dal Geologo

L'intervento consiste nella realizzazione di una scala in acciaio esterna ed un soppalco interno al capannone

La struttura di fondazione è stata realizzata su un unico livello ad una quota di circa 0,70 m.

La fondazione del fabbricato è stata realizzata con platea e travi di irrigidimento inglobate in essa. Con
pilastri in acciaio. e travi acciaio. e solai lamiera grecata gettati con soletta

I collegamenti saranno realizzati utilizzando bulloni Ø 16, classe M8.8, dadi 8, saldature sp. 6 mm di prima classe.

La verifica di alcune dimensioni ha dimostrato la perfetta corrispondenza tra i lavori eseguiti e quelli progettati.

Sovraccarichi

Come da norme vigenti.

Materiali usati per la struttura

Calcestruzzo: Rck300 C25/30

Acciaio : FeB44k

Acciaio da carpenteria: Fe 430

Prove sclerometriche

Terminata l'ispezione generale delle opere, il sottoscritto, ha effettuato prove sclerometriche sulla struttura.

Riportati i valori delle singole letture medie sui grafici dello sclerometro utilizzato si sono tenuti i valori della resistenza e compressione che sono risultati sempre superiori a quelli previsti.

Esame generale della struttura

Eseguite le prove sclerometriche, il sottoscritto è passato ad esaminare tutte le parti della struttura in c.a. e acciaio ancora in vista, alla ricerca di eventuali lesioni od altre imperfezioni, ma anche questo attento esame ha evidenziato la buona esecuzione dei lavori.

Prove di laboratorio

Il direttore dei lavori, in ossequio a quanto previsto dalla normativa vigente, ha fornito i certificati di collaudo del materiale in acciaio e c.a. del realizzato.

Relazione di fine lavori

Il dir. dei lavori, Ing. ZANGANI ENRICO, ha redatto la relazione a struttura ultimata dichiarando che i lavori in oggetto di cui alla pratica **Pratica s. n°647 del 29/11/2010 e var 01 del 28/06/12** sono ultimati nella parte strutturale il 15-7-2012 e che corrispondono a quelli previsti nel progetto, a parte piccole modifiche.

Risultanze della visita di collaudo

Il sottoscritto collaudatore in considerazione del fatto che:

- Il progetto depositato all'Ufficio Tecnico del Genio Civile della provincia di Massa Carrara e da lui revisionato è conforme alla vigente normativa, esecutivo e completo:

- I lavori eseguiti corrispondono alle previsioni di progetto, sono stati eseguiti con diligenza e a regola d'arte e non presentano lesioni nella struttura;
- I risultati delle prove effettuate sui materiali presso i laboratori ufficiali sono ottimo;
- Le prove sclerometriche effettuate dal sottoscritto hanno fornito risultati concordi, per quanto concerne la resistenza alla compressione del cls, alle prove effettuate presso i laboratori ufficiali;
- Il Direttore dei lavori ha dichiarato che i lavori eseguiti corrispondono a quelli previsti nel progetto presentato all'Ufficio Tecnico del Genio Civile della provincia di MASSA CARRARA ;

ritenendo di non dover procedere ad ulteriori verifiche e prove.

CERTIFICA

Che sono staticamente collaudabili come in effetti con il presente atto.

COLLAUDA

RELAZIONE DI COLLAUDO RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI SCALA ESTERNE E SOPPALCO INTERNO A FABBRICATO ADIBITO AD USO COMMERCIALE ARTIGIANALE CHE E' FORMATO DA PIANO TERRA E UN PIANO PRIMO DA DESTINARSI AD ABITAZIONE SITO IN COMUNE DI CARRARA VIA CODENA

DICHIARAZIONE

Con la presente si certifica altresì che le opere sono conformi alle prescrizioni antisismiche della presente normativa nonché, alle prescrizioni relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica di cui alla parte II del capo II del DPR 380/01.

Il tecnico :



REGIONE TOSCANA
Ufficio Tecnico del Genio Civile
di MASSA CARRARA

Deposito presso questo Ufficio al n. della
L. Regionale 2.01.2001 e al DPR 0.03.2001 n. 380
Pratica n. 667/2010

Coll. Gest.le

Raciana Batista

Massa, li

23 LUG. 2012

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto **PUCCI GIANLUCA**

titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) Pucci Gianluca Impianti Elettrici operante nel settore impianti elettrici civili e industriali, con sede in via Fratelli Grassi n. 29, Comune Massa (prov. MS), tel. 0585/833046, part. IVA 01115550459

- ☒ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di Massa Carrara n. PCCGLC76C25B832P
- ☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985 n. 433) di Massa Carrara n. 23094
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): elettrico - STANZA ESPOSIZIONE/VENDITA
inteso come:

- ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a, 2^a, 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile (3 KW).

commissionato da: **MONFRONI MICHELE**, installato nei locali siti nel comune di **CARRARA** (prov. MS) VIA **MEUCCI** n. , scala , piano , interno , di proprietà (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) **MONFRONI MICHELE - VIA CODENA, 29 BIS - CARRARA (MS)**

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☒ commercio ☐ ad altri usi


DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☒ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2)
perito industriale Pucci Gianluca, iscritto di con n.
- ☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3):
CEI 23-51
DM 37/08
CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua
- ☒ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori

- ☒ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); (Rif. progetto:)
- ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- ☒ schema di impianto realizzato (6);
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).
(Rif. progetto:)



Allegati facoltativi (9)

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data
23/04/2012

PUCCI GIANLUCA
IMPIANTI ELETTRICI
Via Fratelli Grassi n. 29 - 54100 MASSA (MS)
TEL. 0585/833046
Pucci Gianluca
CF. PCCGLC76C25B832P
(tit. P. IVA 01115550459)

PUCCI GIANLUCA
IMPIANTI ELETTRICI
Via Fratelli Grassi n. 29 - 54100 MASSA (MS)
TEL. 0585/833046
Pucci Gianluca
CF. PCCGLC76C25B832P
(tit. P. IVA 01115550459)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10)

RELAZIONE CON TIPOLOGIE DEI MATERIALI UTILIZZATI SEMPLIFICATA

Il sottoscritto Pucci Gianluca, Titolare dell'impresa (ragione sociale) Pucci Gianluca Impianti Elettrici, esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di CARRARA prov. MS, VIA MEUCCI n. , scala , interno , piano

DICHIARA

che i componenti elettrici installati nell'impianto sono conformi a quanto previsto dall'articolo 6 del DM 37/08 in materia di regola dell'arte.

In particolare sono dotati di:

- ☒ Marcatura CE
- ☒ Marchio IMQ (o altri marchi UE)
- ☐ Altra documentazione

Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell'impianto e non dotati delle indicazioni di cui sopra, che sono comunque conformi a quanto previsto dall'art. 6 del DM 37/08.

- ☒ L'impianto è compatibile con gli impianti preesistenti.
- ☒ I componenti elettrici sono idonei rispetto all'ambiente di installazione.
- ☐ Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, essendo considerati rilevanti ai fini del buon funzionamento dell'impianto

Data
23/04/2012

PUCI GIANLUCA
IMPIANTI ELETTRICI
Via F.lli Pucci Gianluca MASSA (MS)
(timbro e firma)
P.IVA 0115550459

N.B. : l'utilizzo della relazione semplificata con tipologie dei materiali utilizzati non garantisce l'installatore rispetto alle proprie responsabilità quanto editando una descrizione più dettagliata

TABELLA SCHEMATICA DELL'IMPIANTO REALIZZATO

Il sottoscritto Pucci Gianluca, Titolare dell'impresa (ragione sociale) Pucci Gianluca Impianti Elettrici, esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di CARRARA, prov. MS, VIA MEUCCI n. , scala , interno , piano

dichiara di aver realizzato l'impianto in oggetto come descritto nella tabella schematica che segue.

DATI GENERALI

Alimentazione: da distributore pubblico
Tensione nominale: 230V
Collegamento a terra: sistema TT
Corrente di cto.cto origine dell'impianto: 4,5kA
Caduta di tensione nell'impianto: 3%
Grado di protezione involucri:
 all'aperto: IP55
 all'interno: IP55
 nei box: IP55
Potenza contrattuale: 3kW

CIRCUITI DI DISTRIBUZIONE

Massima corrente d'impiego: 20A
Sezione dei conduttori (Cu): 6mmq
Corrente nominale/differenziale
 ☐ degli interruttori differenziali 24A / 30mA
 ☐ degli interruttori magnetotermici/differenziali /
Corrente nominale:
 ☐ degli interruttori magnetotermici 16A
 ☐ dei fusibili
Potere di interruzione:
 ☐ degli interruttori magnetotermici 4,5kA
 ☐ degli interruttori magnetotermici/differenziali
 ☐ dei fusibili
Tipi di posa delle condutture:
 ☐ in tubi protettivi
 ☐ in canali
 ☐ cavi multipolari
 ☐

CIRCUITI TERMINALI (se diversi da quelli di distribuzione)

Massima corrente d'impiego:
Sezione dei conduttori (Cu):
Corrente nominale/differenziale
 ☐ degli interruttori differenziali /
 ☐ degli interruttori magnetotermici/differenziali /
Corrente nominale:
 ☐ degli interruttori magnetotermici
 ☐ dei fusibili
Potere di interruzione:
 ☐ degli interruttori magnetotermici
 ☐ degli interruttori magnetotermici/differenziali
 ☐ dei fusibili
Tipi di posa delle condutture:
 ☐ in tubi protettivi
 ☐ in canali
 ☐ cavi multipolari
 ☐

IMPIANTI AUSILIARI PRESENTI

- ☐ impianto video-citofono
- ☐ impianto antintrusione
- ☐ impianto antenna TV/SAT
- ☐ impianto telefonico
- ☐ impianto dati
- ☐

IMPIANTO DI TERRA

- ☐ Picchetti, n° 3 lunghezza 1,5
- ☐ Corda di rame, metri 25 sezione 16
- ☐ Tondo di acciaio, metri diametro
- ☐ Collegati i ferri d'armatura di fondazione all'impianto di terra principale
- ☐ Realizzati i collegamenti equipotenziali:
 - ☐ principali
 - ☐ supplementari
 - ☐ locali bagno e doccia

Data
23/04/2012

PUCCELLI LUCA
Il Dichiarante
IMPIANTO ELETTRICO
Pucelli, Luca
Via Fratelli Pucelli, 10 - 40019 BOLOGNA (BO)
(tel. 051 411111)
CF: PCCGLC76C25B832P
P.IVA 01115550459

ESAMI A VISTA EFFETTUATI SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto PUCCI GIANLUCA,
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) Pucci Gianluca Impianti Elettrici
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: CARRARA,
prov. MS, VIA MEUCCI n. , scala , interno , piano

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito i seguenti

ESAMI A VISTA:

1. L'impianto eseguito è conforme alla documentazione tecnica
2. I componenti hanno caratteristiche adeguate all'ambiente per costruzione e/o installazione
3. Le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti sono adeguate
5. I conduttori sono stati scelti e posati in modo da assicurare le portate e cadute di tensione previste
6. Le protezioni delle condutture contro i sovraccarichi sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
7. Le protezioni delle condutture contro i cortocircuiti sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
8. Il sezionamento dei circuiti è conforme alle prescrizioni delle norme CEI
10. I conduttori hanno tensione nominale d'isolamento adeguate
11. I conduttori hanno le sezioni minime previste
12. I colori e/o le marcature per l'identificazione dei conduttori sono rispettati
13. I tubi protettivi ed i canali hanno dimensioni adeguate
14. Le connessioni dei conduttori sono idonee
15. Gli interruttori di comando unipolari sono inseriti sul conduttore di fase
16. Le dimensioni minime dei dispersori, dei conduttori di terra e dei conduttori di protezione ed equipotenziali (principali e supplementari) sono conformi alle prescrizioni delle norme CEI
17. I(l) nodi(o) collettori(e) di terra sono(è) accessibili(e)
18. Il conduttore di protezione è stato predisposto per tutte le masse
19. Il conduttore equipotenziale principale è stato predisposto per tutte le masse estranee
42. Le quote di installazione delle prese (ed altre apparecchiature in relazione alle disposizioni di legge sulle barriere architettoniche) sono rispettate



Note:

Data
23/04/2012

PUCCI GIANLUCA
IMPIANTI ELETTRICI
Il Responsabile Tecnico
Via Fratelli Grassei 79 - 54100 MASSA (MS)
P. IVA 01115550459
CF. PCCGLC76C25B832P
P. IVA 01115550459

PUCCI GIANLUCA
IMPIANTI ELETTRICI
Il Dichiarante
Via Fratelli Grassei 79 - 54100 MASSA (MS)
P. IVA 01115550459
(timbro elettronico)
P. IVA 01115550459

PROVE EFFETTUATE SULL'IMPIANTO

Il sottoscritto PUCCI GIANLUCA,
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) Pucci Gianluca Impianti Elettrici
esecutrice dell'impianto elettrico installato nei locali siti nel comune di: CARRARA,
prov. MS, VIA MEUCCI n. , scala , interno , piano

dichiara sotto la propria responsabilità di avere eseguito le seguenti

PROVE:

1. La verifica della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari, accertata facendo circolare una corrente di almeno 0,2A utilizzando una sorgente di tensione alternata o continua compresa tra 4 e 24V a vuoto, ha dato esito positivo ☒
2. La minima resistenza di isolamento tra i conduttori attivi di un sistema avente tensione nominale non superiore a 500V (ad esclusione di SELV e PELV) e:
- altri circuiti
- terra
è risultata essere maggiore o uguale a 0,5Mohm. ☒
E' stato utilizzato un apparecchio di prova in grado di fornire 500V in c.c. quando eroga 1mA
8. E' stato verificato che ogni interruttore differenziale installato nell'impianto interviene con una corrente differenziale di valore uguale alla propria corrente differenziale nominale (Idn). ☒
9. La misura dell'impedenza dell'anello di guasto fornisce un valore in accordo con le Norme CEI. ☒
11. La prova di polarità ha fornito esito favorevole ☒
12. La prova di funzionamento ha avuto esito favorevole ☒
13. La verifica di sfilabilità dei cavi effettuata lungo circa il 2% del tubo protettivo totale dell'impianto ha dato esito positivo ☒
14. La verifica del rapporto tra il diametro interno dei tubi protettivi e il diametro del cerchio circoscritto al fascio al fascio di cavi contenuti nei tubi protettivi stessi ha dato esito positivo ☒

Note:

Data
23/04/2012

Il Responsabile Tecnico
Pucci Gianluca
Via Fratelli Grassi, 20 - 54100 MASSA (MS)
TEL. 047 1045901
CF. PCCGLC78C25B832P
P.IVA 0115550459

Il Dichiarante
Pucci Gianluca
Via Fratelli Grassi, 20 - 54100 MASSA (MS)
(timbro e firma)
TEL. 047 1045901
CF. PCCGLC78C25B832P
P.IVA 0115550459

A
PUCCI GIANLUCA Impianti Elettrici
Via Fratelli Grassi, 29 54100 Massa (MS)

B
Progetto:
MONFRONI MICHELE

Disegnato:
PUCCI GIANLUCA

Coordinato:
PUCCI GIANLUCA

N° di Disegno:
01/04/2012


Tensione di esercizio:
400 / 230 [V]

Sistema di Distribuzione:
TT

Data: 23/04/2012

Pagina: 1

Via Fratelli Grassi, 29 54100 MASSA (MS)
P. IVA 0115550459
CF: PUCG1076C25B832P



Descrizione	VALLE ENEL	QUADRO VENDITA
Alimentazione - Sezione di Fase [mm²]	6,0	6,0
Alimentazione - Sezione di Neutro [mm²]	6,0	6,0
Alimentazione - Sezione di PE [mm²]	6,0	6,0
Alimentazione - lcc massima ai morsetti di entrata [kA]	0,000	0,000
Alimentazione - Corrente Fase L1 [A]	0,00	0,00
Alimentazione - Corrente Fase L2 [A]	0,00	0,00
Alimentazione - Corrente Fase L3 [A]	0,00	0,00
Alimentazione - Corrente Fase N [A]	0,00	0,00
Calcolo del potere di interruzione	lcn / lcu	lcn / lcu
Pi degli apparecchi modulari secondo la norma	CEI EN 60898	CEI EN 60898
Note		

1	2	3
---	---	---

Via Fratelli

[illegible]

Potere di Interruzione (PI):
1cn / 1cu

3	Orin 100 mg	3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11		11
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23		23
24		24
25		25
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31
32		32
33		33
34		34
35		35
36		36
37		37
38		38
39		39
40		40
41		41
42		42
43		43
44		44
45		45
46		46
47		47
48		48
49		49
50		50
51		51
52		52
53		53
54		54
55		55
56		56
57		57
58		58
59		59
60		60
61		61
62		62
63		63
64		64
65		65
66		66
67		67
68		68
69		69
70		70
71		71
72		72
73		73
74		74
75		75
76		76
77		77
78		78
79		79
80		80
81		81
82		82
83		83
84		84
85		85
86		86
87		87
88		88
89		89
90		90
91		91
92		92
93		93
94		94
95		95
96		96
97		97
98		98
99		99
100		100

[illegible]

Tubazione in PVC diam. 25mm.

P:VA 01115550459

offering a



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria dell'impresa

PUCCI GIANLUCA IMPIANTI ELETTRICI

Forma giuridica: **IMPRESA INDIVIDUALE**

Sede: **MASSA (MS) VIA F.LLI GRASSI 29 cap 54100 frazione: MIRTETO**

Codice fiscale: **PCCGLC76C25B832P**

Numero REA: **MS - 114218**

PUCCI GIANLUCA
IMPIANTI ELETTRICI
Via Fratelli Grassi, 29 - 54100 MASSA (MS)
TEL. 347 1045001
CF. PCCGLC76C25B832P
RAVA 04/15550459



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria dell'impresa
PUCCI GIANLUCA IMPIANTI ELETTRICI
codice fiscale: **PCCGLC76C25B832P**

Indice del documento

Sede	3
Informazioni costitutive	3
Estremi di costituzione	3
Informazioni patrimoniali	3
Titolari di cariche o qualifiche	3
Attività, albi ruoli e licenze	4
Attività	4
Albi e ruoli	5
Abilitazioni	5
Aggiornamento impresa	5

PUCCI GIANLUCA
IMPIANTI ELETTRICI
Via Fratelli Grassi, 29 - 54100 MASSA (MS)
TEL. 347 104590
CF. PCCGLC76C25B832P
P.IVA 01115550459



Camera di Commercio
Massa Carrara

Visura ordinaria dell'impresa
PUCCI GIANLUCA IMPIANTI ELETTRICI
codice fiscale: **PCCGLC76C25B832P**

Sede

Iscrizione REA Numero repertorio economico amministrativo (REA): 114218

Sede MASSA (MS)
VIA F.LLI GRASSI 29 cap 54100
frazione MIRTETO
Telefono: 347 1045901

Partita Iva 01115550459

Informazioni costitutive

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese Codice fiscale e numero d'iscrizione: PCCGLC76C25B832P
del Registro delle Imprese di MASSA CARRARA
Data iscrizione: 31/03/2005

Sezioni Annotata con la qualifica di **IMPRESA ARTIGIANA** (sezione speciale) il 31/03/2005
con il numero albo artigiani 23094
Iscritta con la qualifica di **PICCOLO IMPRENDITORE** (sezione speciale) il 25/06/2010

Informazioni patrimoniali

Capitale investito Ammontare del capitale investito in EURO 10.000,00

Titolari di cariche o qualifiche

**TITOLARE FIRMATARIO
RESPONSABILE
TECNICO**

PUCCI GIANLUCA
Nato a CARRARA (MS) il 25/03/1976
Codice fiscale: PCCGLC76C25B832P
Residenza: MASSA (MS) VIA F.LLI GRASSI 29 cap 54100 MIRTETO

PUCCI GIANLUCA
IMPIANTI ELETTRICI
Via Fratelli Grassi 29 - 54100 MASSA (MS)
TEL. 347 1045901
CF. PCCGLC76C25B832P
P.IVA 01115550459



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria dell'impresa
PUCI GIANLUCA IMPIANTI ELETTRICI
codice fiscale: PCCGLC76C25B832P

Cariche e poteri **TITOLARE FIRMATARIO**

RESPONSABILE TECNICO

Nominato il 29/03/2005

Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Riconoscimento requisiti
tecnico-professionali L.
46/90

RESPONSABILE TECNICO per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B
Del 29/03/2005
Ente: ALBO ARTIGIANI

Attività, albi ruoli e licenze

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/03/2005

Attività prevalente
esercitata dall'impresa

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI ED
ELETTRONICI IN GENERE, IMPIANTI RADIOTELEVISIVI, SISTEMI D'ALLARME, ANTENNE ED
IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE (LETTERE A, B LEGGE 46/90)

Classificazione ATECORI
2007 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)

Codice: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: A - primaria Albo Artigiani
Data inizio: 29/03/2005

Codice: 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
Importanza: D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio: 29/03/2005

Classificazione ATECORI
2002 della descrizione
attività (informazione di
sola natura statistica)

Codice: 45.31.01 - Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica
Importanza: A - primaria Albo Artigiani
Data inizio: 29/03/2005

Codice: 45.31.02 - Installazione e riparazione di impianti Radio TV, impianti d'allarme, impianti
telefonici ed altri impianti di telecomunicazione, antenne e parafulmini
Importanza: D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio: 29/03/2005

Addetti
(informazione di sola
natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2011
(Dati rilevati al 30/09/2011)

PUCI GIANLUCA
IMPIANTI ELETTRICI
Via Fratelli Grassi, 29 - 54100 MASSA (MS)
TEL. 047 1049901
CF. PCCGLC76C25B832P
P.IVA 01115550459



Camera di Commercio
Massa Carrara

Visura ordinaria dell'impresa
PUCCI GIANLUCA IMPIANTI ELETTRICI
codice fiscale: PCCGLC76C25B832P

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	Valore medio
Dipendenti:	0	0	0	0
Indipendenti:	1	1	1	1
Totale:	1	1	1	1

Albi e ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero: 23094

Provincia: MS

Data domanda/accertamento: 29/03/2005

Data delibera: 11/05/2005

Attività

Data inizio attività: 29/03/2005

Abilitazioni

Abilitazioni per gli
impianti L. 46/90

L'impresa, ai sensi della Legge 5 marzo 1990 n. 46 recante norme per la sicurezza degli impianti, è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

1) Lettera A

PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

Provincia: MS

Data accertamento: 29/03/2005

Ente: ALBO ARTIGIANI

2) Lettera B

PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

Provincia: MS

Data accertamento: 29/03/2005

Ente: ALBO ARTIGIANI

PUCCI GIANLUCA

IMPIANTI ELETTRICI

Via Fratelli Grassi, 25 - 54100 MASSA (MS)

TEL. 347 1045901

CF PCCGLC76C25B832P

P.IVA 01115550459

Aggiornamento impresa



Camera di Commercio
Massa-Carrara

Visura ordinaria dell'impresa
PUCCI GIANLUCA IMPIANTI ELETTRICI
codice fiscale: **PCCGLC76C25B832P**

Data ultimo protocollo: 25/06/2010

Importo per Diritti: Euro 4,00

PUCCI GIANLUCA
IMPIANTI ELETTRICI
Via Fratelli Grasse, 29 - 54100 MASSA (MS)
TEL. 047 1045901
CF: PCCGLC76C25B832P
P.IVA 01115550459