



145 / 68

|                   |      |
|-------------------|------|
| COMUNE DI CARRARA |      |
| 27 MAG 1969       | 1103 |
| Prot. N° 15075    | C    |

All'Ill.mo Signor SINDACO

del Comune di CARRARA

Il sottoscritto Andrea Franzoni in qualità  
di legale rappresentante della S.p.A. DAL PINO-DAL  
PINO con sede in Carrara, Galleria D'Azeglio,

premesso

che la predetta Società è titolare della licenza edi-  
lizia n° 172 del 7/8/1968 relativa alla costruzione  
del fabbricato "D" in Marina di Carrara via Felice  
Cavallotti, con la presente

FA DOMANDA

alla S.V.Ill.ma onde poter effettuare il rialzamento  
del fabbricato da mt.0,50, comè da progetto approva-  
to, a mt.1,80 dal piano stradale, con un rialzamento  
quindi di mt.1,30; ciò potrà consentire la realizza-  
zione di una zona per il parcheggio auto interna al  
fabbricato oltre quella già prevista all'esterno del  
lo stesso, ottenendo quindi una migliore soluzione  
nello spirito delle norme urbanistiche in vigore.

Porge distinti ossequi.

Carrara li 27 Maggio 1969

**PARADISO S. p. A.**  
L'Amministratore Unico

*Luigi M...  
della ...*

*[Signature]*

*[Signature]*

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse  
"FFIC" IMPOSTA AREE FABBRICABILI

adempiti gli obblighi di cui all'art. 7  
legge 5/3/1963 n. 240. 30/5/69  
IL CAPO UFFICIO

14m  
Pianta Copertura  
Area 1111

PM (4) Zona Villini e strada PM  
66 Zona Edilizia B nel comprensorio  
della Zona Edilizia B (linea Roma)  
Vedere Johnson Sport

La variazione dell'altezza comporta  
automaticamente la differenza delle  
distanze reciproche dei fabbricati che  
è dell'ordine di 1 mt. Variante  
9/6/69

Per un eventuale incremento d'altezza in  
altre zone, varia di conseguenza la distanza reciproca  
dei fabbricati che è legata alla altezza.

[ Fare poi sopralluogo in sede e il punto a cui è  
giunto la costruzione -  
Mupini  
17/6/69 ]

~~Nel fare sopralluogo~~ 17/6/69

18 GIU. 1969  
APPROVA  
L'ASSESSORE

Variazione Volume  
576 mc  
Controlla 10/7/69

# CORPO NAZIONALE VIGILI del FUOCO

COMANDO PROVINCIALE di MASSA-CARRARA

"Tenaces velut marmor apuanum"

MASSA-CARRARA

Massa, 26 Maggio 1970

N di prot. 1943

Risposta a nota

Allegati

OGGETTO: Variante al progetto del fabbricato ubicato a Marina di Carrara - Via F. Cavallotti "D"

Soc. Dal Pino - Dal Pino  
Via M. D'Azeglio - Galleria Uffici  
Carrara

Arch. Lucio Granai  
Viale XX Settembre, 21  
Avenza (Carrara)

e

Al Comune di  
Carrara

Visto quanto già comunicato con nota 2044 del 3.7.1968, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la prevenzione incendi e restituirà al Comune il progetto sopra indicato a condizione che siano attuate le seguenti prescrizioni:

Nessuna comunicazione deve essere realizzata tra i locali del piano terra e il vano delle scale.

Il locale caldaia dovrà essere realizzato così come indicato in pianta.

Lo spessore minimo delle pareti del locale caldaia dovrà essere di cm. 15 se in calcestruzzo armato e di cm. 30 se in muratura ordinaria, men lo spessore del solaio dovrà essere di cm. 16 se in c.a. e di cm. 30 se in laterizio armato.

L'impiego di locali per attività comunque soggette a disciplina antincendio (autorimesse, impianti di riscaldamento, magazzini, depositi, negozi ecc.) potrà essere consentito con separata licenza che sarà emessa qualora siano osservate tutte le norme di sicurezza inerenti all'impiego specifico;

Dare comunicazione della ultimazione dei lavori ~~completati~~ <sup>completati</sup> e procedere alla visita di collaudo.



(Dr. Ing. S. Gianni)

*Handwritten signature*