



COMUNE DI CARRARA

URBANISTICA
ARCHIVIO.

N°

ANNO 1968

PROGETTO

Fabb. C.

si fa l'acquisto di un
cortile da costruire ad
uso abitativo civile e adibito
da proprietà del 74.

Edilizia Carrara

Edilmarc S.p.A.

LOCALITÀ Carrara

VIA E. Vittorini

N.

SEZIONE

FOGLIO

85

MAPPAL

453

LICENZA EDILIZIA DEL

1.10.1968

N. PROTOCOLLO

30071 9208

N. PRATICA

NOTE:

A

LAVORI INIZIATI:

17-11-1968

B

LAVORI COPERTI:

27-6-1969

C

LAVORI ULTIMATI:

10-6-1970

(SOPRALLUOGO in data

22-6-70)

Elenco dei documenti contenuti nel fascicolo

- 1 Licenza di costruzione N° 109
- 2 Numero 14 tavole disegni (1° tavolo e 2° tavolo)
- 3 Lettera della Soprintendenza di Pisa dell'8/3/68 N° 3879
- 4 copia di estratto di mappa N° 2981 e titolo di assegnamento del 9/5/68
- 5 lettera del Comando Igili del Fuoco del 25/1/68 N° 108
- 6 Domanda per cambio intestazione progetto ~~edilizia~~
- 7 Nuova licenza di costruzione intestata alla Edilizia
- 8 N° 8 tavole disegni con app. 8/5/70
- 9 Domanda per varianti N° 8809/568
- 10 Licenza di costruzione per variante

11

12

13

14

15

Statistica foglio

N. 9253

ANNO 1968



23 NOV. 1967

Vitto rimborso stampati L. 100

ARRIVO AL PROTOCOLLO GENERALE	
COMUNE DI CARRARA	14/11/67
22-NOV-1967	C
Prot. N. 50	Clas

CARRARA

Al Sig. Sindaco del Comune di

APPROVATO

OGGETTO: Domanda di licenza di costruzione.

I sottoscritti:

Sig. BELL' AMICO MARIOdomiciliato a Fossola (Carnare) al N. di Via SCRICOLA
proprietario, eSig. Dott. Arch. LUCIANO POCAI

, progettista,

iscritto all' Ordine professionale DEGLI ARCHITETTI della TOSCANA (N. 486)e domiciliato a CARRARA al N. di Via CODEHAchiedono alla S. V. la licenza di CONSTRUIRE (1)per ABITAZIONE E COMMERCIO (2) in Comune di
Carrara su i mappali N. 4517/5640 del foglio N. 81 Sez. A
corrispondenti al N. di Via

Allegano:

1) I disegni delle opere, in tre copie, composti di N. 21 tavole.2) DISEGNO DELLA FOSSA SETTICA ADOTTATA DI CARRARA

Descrizione delle opere

Superfici del terreno a disposizione mq. 801Superficie coperta mq. 301,00Volume della costruzione vuoto per pieno misurato dal piano di campagna alla gronda mc. 4009,00Distanze minime dai confini 6,00 mlDistanza minima dal filo stradale m. 0,00(1) - Costruire, ampliare, sopraelevare, modificare.
(2) - Abitazione, commercio, industria, ecc.*Arch. Vannini
chi amare i profitti
Ma 15. X4**20. RD 2177
AL C.A.P. UFFICIO
Visto x
base 1/101 20*

RIPARTIZIONE D

PER ABITAZIONE						
NUMERO DEI						
Fabbricati	Piani	appartamenti	Vani utili (1)	Servizi	Altri	Fabbr
1	4 + altre	12	37	41	19	

Altezza dell' edificio in relazione al

Indicazione della fronte	Larghezza della via o spazio pubblico corrispondente	Al		
ml. 19,30	ml. 19,00	13,05	Sotterraneo o seminterrato m. 2,40	3. piano m. 3,00
			pianoterra m. 3,30	4. piano m. 2,80 altre
			1. piano m. 3,00	5. piano m. /
			2. piano m. 3,00	6. piano m. /

Il fabbricato avrà struttura portante in (2) Cemento armato
Cemento titolo 730

Le principali opere di rifinitura saranno eseguite (3)

Cementi, laterizi a vista
Murature esterne in mattoni a vista o intonacate
Infissi in legno Douglas Gr
Intonaci in legno Douglas Gr

RSANTE
 Servizio dei Conti Correnti Postali
 Attestazione di un versamento

di L. 92.400,=
 (in cifre)

Lire Novanta duemilaquattrocento
 (in lettere)

trocento

eseguito da Dell'Amico

Mario

sul c/c N. 1/15046 intestato alla:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Centro Servizi Speciali - o/ Cassa Nazionale Previdenza Ingegneri ed Architetti (Contributi Opere)
 Piazza Albania, 22 - ROMA

Aditi (1) 16 MAG. 1968

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

IV.

del bollettario

CARRARA

L'Ufficiale

112

16 MAG

1968

Bollo a data

INDICARE A TERGO LA CAUSALE DEL VERSAMENTO

Si prega di scrivere in stampatello

Parte D
 SERVIZIO DEI CONTI CORR. POSTALI

Ricevuta del versamento

di L. 3.000,=
 (in cifre)

di Lire TRICENTELLA
 (in lettere)

eseguito da **DELL'AMICO**

residente in **CARRARA FOSSOLA**

Via **le XX Sett. (Stadio)**

sul c/c N. 22/977 intestato alla

TESORERIA PROV. DELLO STATO

Sezione di **Pisa**

Aditi (1) 24 GEN. 1968

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

Tassa di L. **CARRARA**

numerato di accettazione **541**

L'Ufficiale di Posta **24 GEN. 1968**

Bollo a data

ente o prevalentemente adibiti ad abitazione (camere da letto, servizi le latrine, i bagni, i ripostigli, i corridoi ecc. La superficie a mq. 12, altrimenti si considererà servizio.

ecc.

riguardo a quelle esterne.

49° CORPO VIGILI DEL FUOCO

"Tenaces velut marmor apuanum"

MASSA-CARRARA

Massa, 26 Gennaio 1968

N. di prot. 408

Risposta a nota

Allegati

OGGETTO: Progetto di costruzione del fabbricato in Carrara-Marina - Viale
Litoraneo - Fabbricato "C"

Sig. Mario Dell'Amico
Via Agricola - Fossola
Carrara

Al Comune di
Carrara

Ai sensi della Legge 966 del 26.7.1965, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la prevenzione incendi e restituisce al Comune il progetto sopra indicato, a condizione che siano attuate le seguenti prescrizioni:

- 1) In considerazione che nello scantinato sono previste solo cantine la scala che dal piano terra comunica con il piano sottostante deve essere racchiusa da muratura e dotata in basso da porta metallica a tenuta di fumo, apribile verso l'esterno e dotata di congegno di richiamo;
- 2) I solai di copertura dello scantinato e del piano terra devono essere in cemento armato con esclusione di cotto o se fatti con l'impiego di forati cotti si dovrà avere cura di proteggere i solai stessi con uno strato di intonaco di almeno cm.3 di spessore;
- 3) Costruire le pareti del locale caldaia in muratura piena dello spessore minimo di cm.25 o in calcestruzzo dello spessore di cm.15;
- 4) Il locale caldaia dovrà avere una finestra di aerazione non inferiore a mq.1;
- 5) L'eventuale impiego di locali per attività comunque soggette a disciplina antincendio (autorimesse, impianti di riscaldamento, magazzini, depositi, negozi ecc.) potrà essere consentito con separata licenza che sarà rilasciata qualora siano osservate tutte le norme di sicurezza inerenti all'impiego specifico;
- 6) I punti di utilizzazione dell'impianto del gas illuminante devono essere aerati direttamente dall'esterno; le colonne montanti devono avere sviluppo esternamente al fabbricato; i contatori devono essere ubicati in corrispondenza della scala o di altro ambiente aerato direttamente dall'esterno;
- 7) Alla ultimazione dei lavori richiedere a questo Comando la visita di collaudo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi da presentare all'Ufficio Igiene del Comune per la concessione del permesso di abitabilità.



COMANDANTE PROVINCIALE

Dr. Ing. S. Gianni

Handwritten signature

Arrivo al protocollo della Sezione urbanistica dell' Ufficio Tecnico

2308
Data 22 MAG 1967

Ch. XI. 67

Parere della Sezione Urbanistica

M. 14. Zona Peliccia

16. Zona Taberna C. Sop

alla C.E. ~~interessa~~ ~~degli~~

hupini
14/12/57

~~C.E.~~
17/12

L' INGEGNERE CAPO

Parere dell' Ufficio d' Igiene

favorvole

18/XV

L' UFFICIALE SANITARIO

hupini

Parere della Commissione Edilizia

Riunione N. 24 del 19/12/57

vedi quanto detto per il fabbricato A.

vedere 2° soluzione

hupini

N.B. Lo Sgrint. di 18. XII. 67

M. M. C. di Pisa con lettera del 8/3/68 n. 3879 viduava il fatto
che la consistenza dei due piani f.t. viene 7/5/68
visti i pareri degli uffici competenti e della Commissione Edilizia ACCOGLIE - RESPINGE

la domanda

funzion alla c.t. la seconda soluzione

hupini
28/12/57

NOTE:

Comm. Ed. n. 2 del 22/1/1968

Parere favorevole alla 2° soluzione

Zappa Sarzana - 3000 c. 2-1962

8 MAG. 1968

APPROVA IL SINDACO

del 15/5/68

controllo
15/5/68

hupini

vedi pareri di altri
Enti della licenza
8/5/68

Valere tip. di fognate
M. M. C. al estero

Lo scarico delle acque chiare e torde avverrà a mezzo di tubi in
plastic direttamente nella fossa settica -

secondo lo schema di canalizzazione rappresentato nei disegni insieme ai particolari della fossa biologica o del pozzo nero.

Alla fornitura dell'acqua potabile si provvederà mediante l'infusione
di un pozzo -

I sottoscritti si impegnano a presentare gli altri documenti che la S. V. intenderà richiedere per meglio illustrare la situazione di fatto e il progetto:

Dichiarano di aver preso visione delle norme edilizie e d'igiene vigenti nel Comune di Carrara, e che il progetto è stato redatto nel pieno rispetto delle stesse.

Esecutore dei lavori sarà il Sig. (de destuori)
domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____
e direttore dei lavori sarà il Sig. (de destuori)
domiciliato in _____ al N. _____ di Via _____

che a conferma di ciò si sottoscrivono

Carrara, li 22/ novembre /1967

IL PROPRIETARIO

Mario Muri

L'ESECUTORE

IL PROGETTISTA

Dott. Arch. LUCIANO POCAI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

NORME PER I DISEGNI

I disegni debbono essere firmati dal progettista e dal proprietario, piegati nelle dimensioni di cm. 18,5x29,7 e nella scala di almeno 1:100 per l'insieme e di almeno 1:20 per i dettagli.

I disegni devono contenere tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra di loro; tutte le facciate esterne, nonché quelle interne, quando possono essere vedute in tutto od in parte dalla pubblica via o piazza; una sezione trasversale fatta secondo un piano che più particolarmente manifesti il sistema di costruzione; una planimetria generale della località nel rapporto di 1:1000 oppure di 1:2000 (secondo la scala del foglio di mappa) ove siano identificate oltre alle costruzioni da eseguirsi anche quelle già esistenti, con la indicazione chiara dei limiti di proprietà, del N. di mappa del terreno che interessa e del N. del foglio ove è ubicata, degli spazi liberi circostanti, anche se di proprietà di terzi, e delle vie e piazze.

I disegni debbono essere chiaramente quotati, specialmente per:

- le altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, oltre alle altezze nette interne di ogni singolo piano
- le altezze dei muri frontali di fabbrica e di cinta verso gli spazi scoperti sia pubblici che privati, misurate in conformità ai Regolamenti vigenti.
- tutte le dimensioni planimetriche sia dei locali che dei cortili, cavedi, ecc.