

COMUNE DI CARRARA

Settore Urbanistica

☐ Copia per atti
Uff. Segreteria Urb.

☐ Copia fascicolo
pratica in archivio

☒ Copia per atti
Sig. Marinello

Carrara 03/02/03
prot. n° 3688/403
del 31/01/03

RACCOMANDATA A.R.

e.p.c.:

A: VALSEGA ANTONIO
V.LE MONZONI 117
54036 MARINA DI CARRARA
A: BARATTINI ARCH. MARCO
VIA SFORZA 11
54031 AVENZA

OGGETTO: Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività. Articoli 2, 4 e 9 della L.R. 14.10.1999 n° 52.

In relazione alla denuncia di inizio attività inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 4 e 9 della L.R. 14.10.1999 n° 52 e pervenuta in data 31/01/03, per la realizzazione di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA sull'immobile sito in AVENZA VIA PROV.MASSA AV. 33 e distinto catastalmente al foglio 80, mappale/i 76/12, si comunica che, a seguito di preventivo esame istruttorio d'Ufficio della documentazione allegata risulta che la denuncia di inizio attività è da ritenersi incompleta o non conforme alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale, in quanto carente della documentazione e degli elaborati progettuali di seguito evidenziati:


- | | |
|---|---|
| ☐ planimetria generale | ☐ documentazione art. 5 L.R. 52/99 |
| ☐ rilievo dello stato di fatto | ☐ deter. oneri di urbanizzazione |
| ☐ documentazione fotografica (a colori) | ☐ deter. costo di costruzione |
| ☐ titolo di proprietà o dich. sostit. atto di notorietà | ☐ precedenti amministrativi dell'immobile |
| ☐ elaborato grafico progettuale(quotato) | ☐ direttore lavori |
| ☐ attestazione versamento diritti di segreteria | ☐ riqualificazione tipologia di interventi |
| ☐ relazione tecnica asseverata(modelli allegati Rec) | ☐ impresa |
| ☐ relazione opere di urbanizzazioni | ☐ documentazione art. 14 L.R. 52/99 |
| ☐ relazione L. 9.1.1989 n° 13 | ☐ relazione L. n°10 del 9/01/1991 |
| ☐ relazione geologica e/o geotecnica | ☐ verifica art.52, comma 8, R.E.C. |
| ☐ relazione e progetto art. 6 L. 46/90 | ☐ verifica art.4 c.5,lett.e L.R.52/99 |
| ☐ relazione tecnica con dichiarazione o meno dell'abbandono anche temporaneo dell'immobile | |

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della L.R. 14/10/99 n° 52, si invita a presentare le suddette integrazioni, necessarie ai fini istruttori e accertamento di conformità dell'intervento, specificando che l'efficacia ed operatività della denuncia di inizio attività inoltrata resteranno sospese fino al definitivo completamento della comunicazione stessa, e che il termine di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 14/10/99, n° 52 decorrerà nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione di tutta la documentazione integrativa richiesta.

In osservanza della L. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è il geom. Marinello Veniero, presso l'U.O. "Controllo del Territorio" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate attività denuncia di inizio attività prot. 3688/403 del 31/01/03 - d.i.a. n° 35/03-DIA .

COMUNE DI CARRARA - 54033 piazza Due Giugno,1
Settore Urbanistica - U.O. Controllo del Territorio
telefono 0585.641221 - Fax 0585.641381 - e-mail .vmarinello@comune.carrara.ms.it

Isuffore Tecnico
(Marinello geom. Veniero)



COMUNE DI CARRARA
Settore Urbanistica

prot. n° 3688/403
31/01/2003

Carrara 31 gennaio 2003

Prot. n° 4359
05-02-03

A: VALSEGA ANTONIO
V.LE MONZONI 117
54036 MARINA DI CARRARA

e, p.c.:

A: BARATTINI ARCH. MARCO
VIA SFORZA 11
54031 AVENZA

OGGETTO: Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività. Articoli 2, 4 e 9 della L.R. 14.10.1999 n° 52.

In relazione alla denuncia di inizio attività inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 4 e 9 della L.R. 14.10.1999 n° 52 e pervenuta in data 31/01/2003. per la realizzazione di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA sull'immobile sito in AVENZA VIA PROV.MASSA AV. 33 e distinto catastalmente al foglio 80 mappale/i 76/12,,si comunica, in osservanza della L. 241/90, che il responsabile del procedimento è Istr.Tec. Istr.Tec.Marinello Geom.Veniero presso l'U.O. "Controllo del Territorio" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture: denuncia di inizio attività prot. 3688/403 del 31/01/2003. - d.i.a. n° 35/03-DIA

Prima dell'inizio dei lavori, sull'immobile oggetto di intervento dovrà essere esposto, in modo visibile, apposito cartello indicante gli estremi identificativi della denuncia di inizio attività, del suo Titolare, del Progettista, del Direttore dei Lavori, della Ditta esecutrice e, ove prescritto, del Responsabile della sicurezza.


Dovrà inoltre essere comunicata a Questo Ufficio la data di ultimazione dei lavori descritti nella denuncia di inizio dell'attività, e trasmessa la certificazione di conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, redatta da professionista abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 della L.R. 52/99.

Carrara, 31 gennaio 2003

Amm.: Ferrari Giovanna

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

COMUNE DI CARRARA – 54033 piazza Due Giugno, 1
Settore Urbanistica – U.O. Controllo del Territorio
Telefono 0585.6411 – Fax 0585.641296 – e-mail Vmarinello@comune.carrara.ms.it



COMUNE DI CARRARA

Settore Urbanistica

prot. n° 3688/403
31/01/2003

Carrara 31 gennaio 2003

A: VALSEGA ANTONIO
V.LE MONZONI 117
54036 MARINA DI CARRARA

e, p.c.:

A: BARATTINI ARCH. MARCO
VIA SFORZA 11
54031 AVENZA

OGGETTO: Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività. Articoli 2, 4 e 9 della L.R. 14.10.1999 n° 52.

In relazione alla denuncia di inizio attività inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 4 e 9 della L.R. 14.10.1999 n° 52 e pervenuta in data 31/01/2003. per la realizzazione di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA sull'immobile sito in AVENZA VIA PROV.MASSA AV. 33 e distinto catastalmente al foglio 80 mappale/i 76/12, si comunica, in osservanza della L. 241/90, che il responsabile del procedimento è Istr.Tec. Istr.Tec.Marinello Geom.Veniero presso l'U.O. "Controllo del Territorio" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture: denuncia di inizio attività prot. 3688/403 del 31/01/2003. - d.i.a. n° 35/03-DIA

Prima dell'inizio dei lavori, sull'immobile oggetto di intervento dovrà essere esposto, in modo visibile, apposito cartello indicante gli estremi identificativi della denuncia di inizio attività, del suo Titolare, del Progettista, del Direttore dei Lavori, della Ditta esecutrice e, ove prescritto, del Responsabile della sicurezza.


Dovrà inoltre essere comunicata a Questo Ufficio la data di ultimazione dei lavori descritti nella denuncia di inizio dell'attività, e trasmessa la certificazione di conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, redatta da professionista abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 della L.R. 52/99.

Carrara, 31 gennaio 2003

Amm.: Ferrari Giovanna

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

COMUNE DI CARRARA – 54033 piazza Due Giugno, 1
Settore Urbanistica – U.O. Controllo del Territorio
Telefono 0585.6411 – Fax 0585.641296 – e-mail Vmarinello@comune.carrara.ms.it



COMUNE DI CARRARA

Settore Urbanistica

Carrara 03/02/03

prot. n° 3688/403

del 31/01/03

RACCOMANDATA A.R.

prot. n. 4864

10.02.03

e.p.c.:

A: VALSEGA ANTONIO

V.LE MONZONI 117

54036 MARINA DI CARRARA

A: BARATTINI ARCH. MARCO

VIA SFORZA 11

54031 AVENZA

OGGETTO: Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività. Articoli 2, 4 e 9 della L.R. 14.10.1999 n° 52.

In relazione alla denuncia di inizio attività inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 4 e 9 della L.R. 14.10.1999 n° 52 e pervenuta in data 31/01/03, per la realizzazione di lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA sull'immobile sito in AVENZA VIA PROV.MASSA AV. 33 e distinto catastalmente al foglio 80, mappale/i 76/12, si comunica che, a seguito di preventivo esame istruttorio d'Ufficio della documentazione allegata risulta che la denuncia di inizio attività è da ritenersi incompleta o non conforme alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale, in quanto carente della documentazione e degli elaborati progettuali di seguito evidenziati:

- | | |
|---|---|
| ☐ planimetria generale | ☐ documentazione art. 5 L.R. 52/99 |
| ☐ rilievo dello stato di fatto | ☐ deter. oneri di urbanizzazione |
| ☐ documentazione fotografica (a colori) | ☐ deter. costo di costruzione |
| ☐ titolo di proprietà o dich. sostit. atto di notorietà | ☐ precedenti amministrativi dell'immobile |
| ☐ elaborato grafico progettuale(quotato) | ☐ direttore lavori |
| ☐ attestazione versamento diritti di segreteria | ☐ riqualificazione tipologia di interventi |
| ☐ relazione tecnica asseverata(modelli allegati Rec) | ☐ impresa |
| ☐ relazione opere di urbanizzazioni | ☐ documentazione art. 14 L.R. 52/99 |
| ☐ relazione L. 9.1.1989 n° 13 | ☐ relazione L. n°10 del 9/01/1991 |
| ☐ relazione geologica e/o geotecnica | ☐ verifica art.52, comma 8, R.E.C. |
| ☐ relazione e progetto art. 6 L. 46/90 | ☐ verifica art.4 c.5,lett.e-L.R.52/99 |
| ☐ relazione tecnica con dichiarazione o meno dell'abbandono anche temporaneo dell'immobile | |

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della L.R. 14/10/99 n° 52, si invita a presentare le suddette integrazioni, necessarie ai fini istruttori e accertamento di conformità dell'intervento, specificando che l'efficacia ed operatività della denuncia di inizio attività inoltrata resteranno sospese fino al definitivo completamento della comunicazione stessa, e che il termine di cui all'art. 9, comma 1, della L.R. 14/10/99, n° 52 decorrerà nuovamente per intero a partire dalla data di presentazione di tutta la documentazione integrativa richiesta.

In osservanza della L. 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è il geom. Marinello Veniero, presso l'U.O. "Controllo del Territorio" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture: denuncia di inizio attività prot. 3688/403 del 31/01/03 - d.i.a. n° 35/03-DIA .

COMUNE DI CARRARA - 54033 piazza Due Giugno,1
Settore Urbanistica - U.O. Controllo del Territorio
telefono 0585.641221 - Fax 0585.641381 - e-mail .vmarinello@comune.carrara.ms.it

Istruttore Tecnico
(Marinello geom. Veniero)




Posteitaliane

AFFRANCATURA
PAGATA

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

Mod. 23-I - Cod. 008401



Da restituire a

Gion. Maria Gio. Enrico

Via

Via n° 35-03

--	--	--	--	--	--	--	--

C.A.P.

Località

C	A	R	R	A															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	8
----	---

Provincia

A.R. avviso di ricevimento
o di riscossione

☒

Raccomandata

11

10

3762

Numero

Live

Euro

U102103

Lowell

Data di spedizione

Dall'ufficio di

A cura del mittente

VALSÈ-A AUTIONE

Destinatario

U. L. Monzoni, 117

Via

MARWA D. CARRAZA



Anton Velzy 13/02/03

Data e firma per esteso del ricevente

(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato

della distribuzione o del pagamento



Cognome **VALSEGA**
Nome **ANTONIO**
nato il **22/03/1924**
(atto n. **227** P. **1** S. **1**)
a **CARRARA (MS)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **CARRARA (MS)**
Via **Viale MONZONI, 117**
Stato civile **-----**
Professione **IMPRENDITORE**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1.75**
Capelli **Castani**
Occhi **Verdi**
Segni particolari **-----**



Firma del titolare
CARRARA il **25/10/2001**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO

Comune di
CARRARA


IN ORDINE DEL SINDACO
UNZIONARIO INCARICATO
Dr. Fabrizio Francia

Carta d'Identità
10.500



ANTONIO
VALSEGA
DI
N° AE 0067697
CARTA D'IDENTITÀ

COMUNE DI
CARRARA



AE 0067697

Scadenza: 24/10/2006





COMUNE DI CARRARA	Cat.
25 FEB. 2003	103
Prot. n° 7290	Class.

Al Sig. SINDACO del Comune di CARRARA

Ufficio U.O. "Edilizia Privata"
Responsabile del Procedimento
Istr. Tec. Marinello Geom. Venerio

OGGETTO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA' IMMOBILIARE

Prot. n° 3688/403 del 31.01.2003 - D.I.A. 35/03

EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE in Avenza di Carrara Via Prov. Massa-Avenza n° 33


PROPRIETA': VALSEGA Antonio

In relazione all'istanza presentata il 28.01.2003 e in adempimento alle richieste formulate dal Responsabile del Procedimento Tec Istr.. Marinello Geom. Venerio ad integrazione della pratica, il sottoscritto Arch. MARCO BARATTINI c.f. BRT MRC 44E06 B408P nato a Calestano (PR) il 06.05.44 iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Massa Carrara al n.3 con Studio Tecnico in Avenza via Carlo Sforza 11 in qualità di progettista,


allega alla presente:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Titolo di proprietà
- Relazione tecnica asseverata su apposito modello
- Indicazione dell'impresa costruttrice

Carrara 20.02.2003



prot. 603/03	del 26.2.03
ASSEGNATA AL RESPONSABILE	
SIG. Marinello	
IL DIRIGENTE	LI



**RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Art. 9, comma 1, L.R. 14.10.1999 n° 52**

Il sottoscritto Arch. Marco Barattini nato a Calestano (PR) il 06.05.1944 e residente a Carrara in Via C. Sforza n° 11 (C.F. BRT MRC 44E06 B408P), iscritto all'Albo Professionale degli Architetti della provincia di Massa-Carrara al n° 3, con studio professionale in Avenza, Via C. Sforza n° 11 (tel 0585-54806), in qualità di Progettista dei Lavori di cui alla presente denuncia di inizio attività e con riferimento all'incarico progettuale ricevuto da VALSEGA Antonio, nato a CARRARA il 22.03.1934 e residente in CARRARA Via MONZONI n° 117

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 14.10.1999 n° 52:

1) che le opere oggetto della presente denuncia di inizio dell'attività saranno eseguite sull'immobile posto in **AVENZA, Via Prov. Massa Avenza n° 33**, censito catastalmente al foglio **80**, mappale **76 sub 12**, con destinazione d'uso attuale **residenziale** e consistono in lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNITA' IMMOBILIARE DI EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE** in Avenza di Carrara Via Prov. Massa Avenza n° 33 - PROPRIETA': VALSEGA A.

In particolare i lavori di cui si comunica l'inizio consistono in:

- 1) Integrazione e miglioramento servizio igienico sanitario con razionalizzazione, modifica e sostituzione di tutti i sanitari completi di rubinetteria, demolizione e sostituzione delle tubazioni in piombo dell'impianto idrico,
- 2) Rifacimento, adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico ai sensi legge 46/90 con protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti, utilizzo di conduttori aventi isolamento in pvc non propagante l'incendio, esecuzione di impianto di messa a terra con dispersori del tipo a picchetto e collegamenti con corda di rame.
- 3) Messa a norma impianto gas metano ai sensi della legge 1083/71 con spostamento, per ragioni di sicurezza, della caldaia dalla cucina all'esterno sul balcone antistante
- 4) Rifacimento di quella parte della pavimentazione interessata dalle tracce per il passaggio delle tubazioni dell'impianto idrico sanitario, delle tubazioni del gas e delle cabalette per il passaggio dei conduttori dell'impianto elettrico, mediante posa a colla delle mattonelle in monocottura su sottofondo composto da letto di sabbia e cemento e posa dello zoccolino.
- 5) Fornitura e posa di rivestimenti in ceramica previa rimozione di quelli esistenti per esecuzione delle tracce per il passaggio delle tubazioni dell'impianto idrico sanitario, delle tubazioni del gas e delle cabalette per il passaggio dei conduttori dell'impianto elettrico, e trasporto, alla discarica comunale, dei materiali di risulta.
- 6) Ripresa di intonaci per le parti interessate dalle tracce eseguite per il passaggio delle tubazioni degli impianti termico, idraulico ed elettrico.
- 7) Sostituzione degli infissi interni.



e pertanto rientrano nella tipologia d'intervento di cui all'art. 4, ^{*} comma 2, lettera b) della L.R. 52/99,

2) che il fabbricato oggetto della presente denuncia di inizio dell'attività è preesistente all'anno 1942, come da atto sostitutivo di notorietà allegato alla presente,

3) che il fabbricato oggetto della presente denuncia di inizio dell'attività è stato realizzato con licenza edilizia/concessione edilizia n° del

4) che l'immobile oggetto della presente denuncia di inizio dell'attività ha subito trasformazioni a seguito dei seguenti atti amministrativi:

licenza edilizia	n° del
concessione edilizia	n° del
autorizzazione edilizia	n° del
concessione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. 47/85	n° del
autorizzazione edilizia in sanatoria ex art. 13 L. 47/85	n° del
comunicazione ex art. 26 L. 47/85	del
denuncia di inizio attività	del
concessione edilizia in sanatoria ex art. 31 L. 47/85	n° del
concessione edilizia in sanatoria ex art. 39 L. 724/94	n° del

5) che per la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1) non ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 14.10.1999 n° 52,

6) che l'immobile oggetto della presente denuncia di inizio dell'attività è posto in area che il vigente Strumento Urbanistico classifica come segue:

Piano Strutturale: R2 Demolizione e ricostruzione

Regolamento Urbanistico:.....

7) che l'immobile oggetto della presente denuncia di inizio dell'attività non è posto in area sottoposta ai seguenti vincoli, la cui tutela non risulta di competenza dell'Amministrazione Comunale:

Autostradale (SALT)
Strada statale (ANAS)
Strada provinciale (Amministrazione Provinciale)
Ferroviario (FFS)
Idrogeologico (Amministrazione Provinciale)
Forestale (Amministrazione Provinciale)
Elettrodotto (ENEL)
Metanodotto (SNAM)
Demanio idrico (Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile)
Demanio marittimo (Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Capitaneria di Porto di Marina di Carrara)
Altri



8) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1)

non comporta, ai sensi e per gli effetti della L. 5.3.1990 n° 46 e del D.P.R. 6.12.1991 n° 447, l'obbligo della redazione del progetto di installazione degli impianti tecnologici.

9) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1)

non comporta, ai sensi e per gli effetti della L. 9.1.1991 n° 9 e del D.P.R. 26.8.1993 n° 412, il calcolo delle dispersioni termiche ed il progetto di contenimento dei consumi energetici,

10) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1)

non comporta, ai sensi e per gli effetti della L. 5.11.1971 n° 1086 e della L. 2.2.1974 n° 64, nonché delle relative norme tecniche, l'obbligo della redazione del progetto,

11) che l'immobile descritto al precedente punto 1)

non è pubblico né privato aperto al pubblico e pertanto le opere descritte al precedente punto 1) risultano conformi alle disposizioni della L. 9.1.1989 n° 13 e del D.P.R. 14.6.1989 n° 236, come attestato dagli elaborati grafici e dalla relazione tecnico descrittiva allegati alla presente,

12) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1)

non è relativa ad attività elencate al D.M. 16.2.1982, come da attestazione allegata alla presente, e pertanto non è soggetta al parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,



13) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1)

non è soggetta all'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 14.8.1996 n° 494,

14) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1) non comporta incremento del carico urbanistico ai sensi dell'art. 19, comma 1, della L.R. 52/99 e pertanto non è soggetta al pagamento dei contributi di cui al Titolo IV della L.R. 14.10.1999 n° 52.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, della L.R. 14.10.1999 n° 52 il sottoscritto Progettista dei Lavori, con la presente assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento edilizio comunale vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, della L.R. 14.10.1999 n° 52 il sottoscritto Progettista dei Lavori, in ordine a tutto quanto sopra descritto ed asseverato, dichiara di essere consapevole che con la presente dichiarazione asseverata assume per sé la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, e che pertanto è a conoscenza delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero.


Alla presente denuncia di inizio attività è allegata, quale parte sostanziale ed integrante, la seguente documentazione:

- 1) relazione tecnica asseverata,
- 2) elaborati di progetto completi degli stralci delle planimetrie catastali ed aerofotogrammetrica, delle piante.
- 3) documentazione fotografica
- 4) progetto e parere preventivo del comando Provinciale Vigili del Fuoco,
- 5) quietanza n° 13232 del 28.01.03 di versamento della somma di € 25,00 sul c.c. 118547 (diritti di segreteria)

CARRARA....., li 20.02.03.....

IL PROGETTISTA DEI LAVORI
(timbro e firma)





RISERVATO ALL'UFFICIO

Verifica dell'intervento :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Il sottoscritto valuta che:

- ☐ L'INTERVENTO ED IL PROGETTO SONO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE, IGIENICO-SANITARIE E DELLA SICUREZZA
- ☐ L'INTERVENTO ED IL PROGETTO NON SONO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE, IGIENICO-SANITARIE E DELLA SICUREZZA

Carrara, lì.....

Il Responsabile del Procedimento

.....



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'

L. 4 Gennaio 1968 n° 15
D.P.R. 20 Ottobre 1998 n° 403

Il sottoscritto VALSEGA Antonio, nato a CARRARA il 22.03.1934 e residente in CARRARA Via MONZONI n° 117 (C.F. VLS NTN 34C22 B832U) in qualità di PROPRIETARIO

essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 26 della L. 4.1.1968 n° 15 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

D I C H I A R A

ai fini della titolarità di cui all'art. 4 della L. 28.1.1977 n°10, di essere Il proprietario dell'unità immobiliare posta in AVENZA , Via Prov. Massa Avenza n° 33, censito catastalmente al foglio 80, mappale 76 sub 12, con destinazione d'uso residenziale

Carrara, lì 20.02.2003

Il dichiarante

Il funzionario addetto




.....

(nel caso in cui la presente non venga sottoscritta alla presenza del funzionario addetto si allega copia fotostatica del documento d'identità)

A conferma dell'accettazione dell'incarico ricevuto:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(timbro e firma)

IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
(timbro e firma)




.....

LA DITTA ESECUTRICE

(timbro e firma)

.....



AI SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

(resa ai sensi della Legge Regionale n° 52 del 10.10.99 art. 4 comma 2 lettera b)

**OGGETTO : MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNITA' IMMOBILIARE DI
EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE Avenza di Carrara Via Prov. Massa Avenza n° 33**
(integrazione e miglioramento servizio igienico, rifacimento e adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico ai sensi legge 46/90 messa a norma impianto gas metano ai sensi della legge 1083/71; ecc.)
PROPRIETA': VALSEGA A.

Il sottoscritto VALSEGA ANTONIO nato a Carrara il 22.03.1934 c.f. VLS NTN 34C22 B832U residente in Marina di Carrara Viale Monzoni n° 117 in qualità di proprietario dell'immobile situato al primo piano del fabbricato ad uso civile abitazione in Avenza - Carrara Via Prov. Massa Avenza n° 33 censito al catasto del comune di Carrara al Foglio n° 80 mappale n° 76 sub 12, **comunica che i lavori verranno eseguiti dalla ditta RISTRUTTURAZIONI APUANE S.r.l.** con sede in Massa Via Fermi n° 6

Carrara 24.01.2003

In fede


Antonio Valsega

per accettazione

Ristrutturazioni Apuane S.r.l.

RISTRUTTURAZIONI APUANE S.r.l.
Cap. Soc. Euro 10.000 int. versati
Sede: Massa Via Fermi n. 6 int. 2
Cod. Fisc. 01285730469 - Part. IVA 02319350458
Iscr. Reg. Imp. C.C.I.A.A. Massa Carrara 01285730469
Rea 36621

COMUNE DI CARRARA	
10 GIU. 2003	Col. 103/6
Prot. n° 21490	Clas.



Al Sig. SINDACO del Comune di CARRARA
Ufficio Urbanistica *SED. MARINELLO VENIERO*

DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Legge Reg. n° 52 del 14.10.99 art. 11 comma 1-art-16 e art. 16-17-18 del R.E.C.)

OGGETTO: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

(prot. 3688/403 del 31.01.03 - D.I.A. n° 35/03 -DIA)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNITA' IMMOBILIARE DI EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE

Avenza di Carrara Via Prov. Massa Avenza n° 33

PROPRIETA': VALSEGA A.

Il sottoscritto VALSEGA ANTONIO nato a Carrara il 22.03.1934 c.f. VLS NTN 34C22 B832U residente in Marina di Carrara Viale Monzoni n° 117 in qualità di proprietario dell'immobile situato primo piano del fabbricato ad uso civile abitazione in Avenza - Carrara Via Prov. Massa Avenza n° 33 censito al catasto del comune di Carrara al Foglio n° 80 mappale n° 76 sub 12, per i lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNITA' IMMOBILIARE (integrazione e miglioramento servizio igienico, rifacimento e adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico ai sensi legge 46/90 messa a norma impianto gas metano ai sensi della legge 1083/71; ecc.) in relazione alla DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (prot. 3688/403 del 31.01.03 - D.I.A. n° 35/03 -DIA) DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' che in data 09.05.2003 HA ULTIMATO I LAVORI di cui al citato atto Amministrativo


Avenza Carrara 12.05.2003

In fede il proprietario

Valsega Antonio

prot. 403/03	del 10.6.03
ASSEGNATA AL RESPONSABILE	
SIG. <i>Marinello</i>	
IL DIRIGENTE	LI _____

Al Sig. SINDACO del Comune di CARRARA
Ufficio Urbanistica



RELAZIONE DI ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA' EDILIZIA

di cui all'art. 4 della LEGGE 493/93 e successive modificazioni ed integrazioni

DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(Legge Reg. n° 52 del 14.10.99 art. 11 comma 1 - art. 16 e art. 16-17-18 del R.E.C.)

OGGETTO: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

(prot. 3688/403 del 31.01.03 - D.I.A. n° 35/03 -DIA)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNITA' IMMOBILIARE DI EDIFICIO CIVILE ABITAZIONE

Avenza di Carrara Via Prov. Massa Avenza n° 33

PROPRIETA': VALSEGA A.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. **Marco BARATTINI** iscritto al n° 3 dell'Albo degli Architetti della Provincia di Massa Carrara con studio Tecnico in Avenza Via C.Sforza 11

- Vista la DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (prot. 3688/403 del 31.01.03 - D.I.A. n° 35/03 -DIA)
- Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti e riscontrata la relativa documentazione
- Verificato che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti dalla D.I.A.

CERTIFICA LA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

di manutenzione straordinaria dell'immobile situato primo piano del fabbricato ad uso civile abitazione in Avenza - Carrara Via Prov. Massa Avenza n° 33 censito al catasto del comune di Carrara al Foglio n° 80 mappale n° 76 sub 12, per i lavori di: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNITA' IMMOBILIARE (integrazione e miglioramento servizio igienico, rifacimento e adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico ai sensi legge 46/90 messa a norma impianto gas metano ai sensi della legge 1083/71; ecc.) in conformità alla DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (prot. 3688/403 del 31.01.03 - D.I.A. n° 35/03 -DIA) ed alla normativa vigente, e che lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni a quanto previsto dalla D.I.A. e riportato negli elaborati allegati.

Allegati:

- Certificato di conformità e di regolare esecuzione dell'impianto elettrico

Avenza Carrara 12.05.2003

In fede
Arch. **Marco Barattini**




UNAE
Unione Nazionale
degli Albi di Qualificazione
degli Installatori Elettrici



E.
G.
I.

Albo Regionale Toscano
di Qualificazione degli
Installatori Elettrici
ARTIE
c/o Ordine degli ingegneri
della provincia di Firenze
Lungarno Guicciardini, 1
50125 Firenze
Segreteria Tel. (055) 6553761



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA D'ARTE

Art. 9 della legge n.46 del 5 marzo 1990

Il Sottoscritto..... Bonini Franco..... titolare o legale
rappresentante dell'impresa (ragione sociale)..... E.G.I. snc di Bonini F. & C......
operatore nel settore..... Impianti Elettrici.....
con sede in via..... Dei Cedri.....
n..... 180..... comune..... Massa..... (prov..... MS.....)
tel. 0585/833588..... part. IVA..... 00224320457.....
☒ iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, N.2011) della camera C.I.A.A.
di..... Massa-Carrara..... n..... 73017.....
☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985, n.443),
di..... Massa-Carrara..... n..... 10954.....
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica)..... IMPIANTO ELETTRICO DI B.T. AL SERVIZIO
DI EDIFICIO AD USO CIVILE ABITAZIONE.....
inteso come: ☒ nuovo impianto; ☐ trasformazione; ☐ ampliamento; ☐ manutenzione straordinaria;

☐

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1°, 2°, 3° famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso
commissionato da..... VALSEGA ANTONIO Via Minzoni, 117, Marina di Carrara (MS)..... installato nei locali
siti nel comune di..... CARRARA..... (prov..... MS.....)
via..... Via Provinciale..... n..... 33..... scala..... piano..... PRIMO
interno..... di proprietà di (nome, cognome, o ragione sociale e indirizzo)
VALSEGA ANTONIO Via Minzoni, 117, Marina di Carrara (MS).....
in edificio adibito ad uso: ☐ industriale, ☒ civile (2), ☐ commercio, ☐ altri usi:

Dichiara

sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola
dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990; tenuto conto delle condizioni di
esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto, ai sensi dell'art.6 della legge n.46/1990);
- ☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3); CEI 64-8, CEI 23-51, CEI 23-49, CEI 17-13/1
- ☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione, art. 7
della legge n. 46/1990;
- ☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito
le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

ALLEGATI OBBLIGATORI:

- ☐ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (4)
 - ☒ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
 - ☒ schema di impianto realizzato (6);
 - ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedente o parziali, già esistenti (7);
 - ☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
- Allegati facoltati (8):

Declina

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte
di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data..... 20/03/03.....

Il dichiarante
E.G.I. S.n.C.
(timbro e firma)

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente o del proprietario, legge n.46/1990, art.10 (9)

- ☐ copia da inviare alla camera di commercio competente
- ☐ copia per la ditta installatrice
da depositare in comune, nel caso di installazione di impianti in edifici già dotati di
certificato di abitabilità
- ☒ copia per il committente
- ☐ copia per la ditta installatrice per ricevuta

Il sottoscritto..... committente dei lavori cui si riferisce la
presente dichiarazione di conformità dichiara di aver ricevuto le copie di sua competenza corredate
di tutti gli allegati obbligatori in essa indicati.

firma per ricevuta

Data

000002

**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
di Massa-Carrara**

- 5 GIU. 2003

Prot.:CEW/1285/2002/CMS0075

20/12/2002

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI MASSA CARRARA
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

GENERALITA' DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00224320457
del Registro delle Imprese di MASSA CARRARA
data di iscrizione: 18/02/1997

Iscritta nella sezione ORDINARIA

il 18/02/1997

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 73017

Denominazione: E.G.I. DI BONINI FRANCO E C. S.N.C.

Forma giuridica: SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO

Sede:
MASSA (MS) VIA DEI CEDRI; 128 CAP 54039

Totale quote in LIRE 30.000.000
corrispondenti indicativamente ad Euro 15.493,71

Durata della società:
data termine: 31/12/2030
con proroga tacita di anno in anno

Oggetto Sociale:

REALIZZAZIONE, L'INSTALLAZIONE, MONTAGGIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI SIA CIVILI CHE INDUSTRIALI, O PARTI DI IMPIANTI ELETTRICI O ELETTRONICI CIVILI E INDUSTRIALI, ILLUMINAZIONE STRADALE, REALIZZAZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI IN GENERE, COSTRUZIONE ED AUTOMAZIONE DI MACCHINE UTENSILI, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA, IMPIANTI D'ALLARME, INCENDIO E FURTO, IMPIANTI DI SEGNALEZIONE, IMPIANTI D'ANTENNA TERRESTRI E SATELLITARI, DI CABINE ELETTRICHE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E AVVOLGIMENTO DI MOTORI, AUTOMAZIONE CANCELLI, MANUTENZIONE SEGHERIE, PRODUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E INSTALLAZIONE DI MATERIALI ELETTROMECCANICI.


LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE SVOLGERE ATTIVITA' DI COMMERCIO, SIA AL DETTAGLIO CHE ALL'INGROSSO, SIA ESSO SUL MERCATO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, DI ARTICOLI PER L'ILLUMINAZIONE, DI MATERIALE RADIO ELETTRICO, MATERIALE ELETTRICO VARIO ED IMPIANTI TECNOLOGICI IN GENERE.

ESSA POTRA' COMPIERE INOLTRE, NEI LIMITI E NEL RISPETTO DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE, QUALSIASI OPERAZIONE COMMERCIALE, FINANZIARIA, MOBILIARE E IMMOBILIARE RITENUTA NECESSARIA E UTILE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

Poteri da Statuto o da Patti Sociali:
L'AMMINISTRAZIONE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTANO A TUTTI I SOCI, DISGIUNTAMENTE, PER GLI ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE. GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE POTRANNO ESSERE COMPIUTI DAL SOLO SOCIO BONINI FRANCO.


TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

- SOCIO AMMINISTRATORE nominato il 30/01/1997
* BONINI FRANCO
nato a MASSA (MS) il 22/04/1957



000003

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
di Massa-Carrara



Prot.:CEW/1285/2002/CMS0075

codice fiscale: BNNFNC57D22F023F
firma depositata

quota: Lire 15.000.000 indicativamente pari ad Euro 7.746,85

- SOCIO AMMINISTRATORE nominato il 06/02/1997

* RADICCHI IVANA

nata a MASSA (MS) il 12/01/1955

codice fiscale: RDCVNI55A52F023F

quota: Lire 15.000.000 indicativamente pari ad Euro 7.746,85

ATTIVITA' DELL'IMPRESA

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/07/1979

Attività esercitata nella sede legale:

ATTIVITA': ELETTRICITA' GENERALE ED INSTALLAZIONE IMPIANTI.

DALL'1.7.1979 INSTALLAZIONE CABINE ELETTRICHE, AVVOLGIMENTO MOTORI, AUTOMAZIONE CANCELLI, MANUTENZIONI SEGHERIE.

ALBO IMPRESE ARTIGIANE n. 10954

Provincia: MS Data delibera: 16/09/1979

Data inizio attività artigiana: 15/06/1979

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

- Unità locale UNITA' LOCALE DELL' IMPRESA ARTIGIANA
LABORATORIO
MAGAZZINO

MASSA (MS) VIA DEI CEDRI CAP 54100

Data apertura: 10/12/1990

SI CERTIFICA ALTRESI'

che l'impresa ai sensi della Legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti è abilitata, salvo le eventuali limitazioni più sotto specificate, all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'Art. 1 della Legge n. 46/1990 come segue:

1) lettera A

PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE, DI TRASPORTO, DI DISTRIBUZIONE E DI UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI A PARTIRE DAL PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA FORNITA DALL'ENTE DISTRIBUTORE.

2) lettera B

PER GLI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI ED ELETTRONICI IN GENERE, LE ANTENNE E GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE.

RESPONSABILI TECNICI

* BONINI FRANCO


nato a MASSA (MS) il 22/04/1957

Codice Fiscale: BNNFNC57D22F023F

residente a MASSA (MS) VIA STRADELLA 113 CAP 54100

- SOCIO AMMINISTRATORE

per l'esercizio delle attività di cui alla lettera A, B



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA**
di Massa-Carrara

LINE DI CASSA
-5 6/11. 2003

Prot.:CEW/1285/2002/CMS0075

20/12/2002

ESTREMI DI ISCRIZIONE PRECEDENTI:

Iscritta al Registro Imprese con il numero MS-1997-12066

Il presente documento contiene importi iscritti originariamente in Lire e, solo ai fini dell'aggiornamento di valuta, automaticamente tradotti in Euro secondo le regole di arrotondamento previste dal Regolamento CE n.1103/97 del 17/06/1997.


Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

RISCOSSI PER DIRITTI	EURO	5,00
TOTALE	EURO	5,00
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 9681		

SI DICHIARA INOLTRE CHE A CARICO DELLA PREDETTA DITTA NON RISULTA PERVENUTA NEGLI ULTIMI 5 ANNI A QUESTO UFFICIO DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA COATTA, AMMISSIONE IN CONCORDATO O AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA
A RICHIESTA DELL'INTERESSATO SI RILASCIATA IL PRESENTE CERTIFICATO IN ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.
L'EVENTUALE USO PER FINI DIVERSI RICADE SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITA' DELL'UTENTE

P. IL CONSERVATORE
(IL FUNZIONARIO-DELEGATO)
ORESTE TONARELLI

*** fine certificato ***



000005

FILE DI CARTE
-5 GIU. 2003

RELAZIONE TECNICA CON TIPOLOGIA DEI MATERIALI UTILIZZATI

L'impianto elettrico è realizzato in immobile ad uso CIVILE ABITAZIONE, con superficie inferiore a 400 Mq, e alimentazione ENEL in b.t. sistema di distribuzione TT, tensione nominale VL=230V, corrente di cortocircuito Monofase presunta Icc=4500A e potenza impegnata Pn= 3kW.

All'interno dell'immobile in zona ingresso/corridoio, è stato installato il quadro generale di distribuzione (Q.2), realizzato con interruttori magnetotermici e differenziali della ditta BTICINO, (come da schema allegato) posti a protezione (dai sovraccarichi, cortocircuiti, contatti diretti-indiretti e sezionamento), delle linee elettriche distribuite nell'appartamento. La carpenteria del quadro è di tipo da incasso della ditta GEWISS 12 Moduli, con grado di protezione IP40, in materiale autoestinguente. La linea d'alimentazione del quadro generale di distribuzione (rif. Q.2) è realizzata con cavo tipo FG7OR 3g6 0,6/1 KV CEI 20-22/II (contenuto, in tubo corrugato serie pesante posto sotto traccia) e protetto (dai sovraccarichi, cortocircuiti), con interruttore magnetotermico In=25A Pi=6KA, contenuto in centralino da esterno (rif.Q.1), con grado di protezione IP55 4 Moduli, posto in zona contatori (ENEL). La distribuzione delle linee Dorsali e Secondarie, all'interno dell'appartamento è stata realizzata con cavi unipolari senza guaina tipo N07VK, non propaganti la fiamma e non propaganti l'incendio, di sezione coordinata con le protezioni poste a monte, contenuti in tubo corrugato posto sotto traccia: tipo pesante (distribuzione lungo le pareti e sotto il pavimento). Le sezioni utilizzate, calcolate in funzione del carico, della lunghezza della linea, e del tipo di posa, sono state scelte tra quelle unificate, in particolare le sezioni minime sono di 1,5mm² per la distribuzione del circuito luce e prese da 10A, e di 2,5 mm² per i circuiti F.M..

Le giunzioni e derivazioni da linea principale a secondaria, sono state effettuate con l'utilizzo d'appositi morsetti isolanti, all'interno di scatole di derivazione da incasso o da parete.

Interruttori, deviatori, invertitori, prese e pulsanti sono della ditta BTICINO Serie Magic, installati su appositi supporti in resina all'interno di scatole porta apparecchi da incasso.

IMPIANTO DI TERRA:

Per la protezione dai contatti indiretti è stato realizzato il collegamento all'impianto unico di terra preesistente, di tutte le masse e masse estranee presenti nell'appartamento

Il valore di terra misurato è 60 OHM, pertanto coordinato con le protezioni presenti nell'impianto. Il sistema di dispersione preesistente, è costituito da n.1 picchetto a croce d'acciaio zincato di dimensioni 50x50x5x1500mm, conficcato nel giardino di pertinenza dell'appartamento. Il collegamento tra il dispersore ed il nodo equipotenziale principale zona Quadro Q.1, è realizzato a mezzo di cavo tipo N07VK unipolare GV di sezione pari a quella massima distribuita nell'impianto (6mm²).

000006

**ELENCO SOMMARIO
DEI
MATERIALI UTILIZZATI**

Bticino G8813A/16AC :Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N corrente nominale $I_n=16A$, corrente d'intervento differenziale 30 mA e potere d'interruzione 4500A

Bticino G8813A/10AC :Interruttore magnetotermico differenziale 1P+N corrente nominale $I_n=10A$, corrente d'intervento differenziale 30 mA e potere d'interruzione 4500A

Bticino F881NA/10 :interruttore magnetotermico 1P+N con corrente nominale $I_n=10A$ e potere d'interruzione 4500A

Bticino F881NA/16 :interruttore magnetotermico 1P+N con corrente nominale $I_n=16A$ e potere d'interruzione 4500A

Bticino F81N/25 :interruttore magnetotermico 1P+N con corrente nominale 25A, 2 moduli e potere d'interruzione 6000A

ABB ELE TM15/12 :Trasformatore d'isolamento e sicurezza tipo modulare, tensione d'ingresso $V_i=230V$ ca, Tensione d'uscita $V_u=12V$ ca

Gewiss GW 40229: centralino da incasso 12 moduli con portella frontale, grado di protezione complessivo IP40, CEI 23-49.

Bticino TIC F107/4D: centralino da parete, 4 moduli grado di protezione IP55

Baldassarri:Cavo unipolare senza guaina tipo N07VK $U_i=450/750V$ non propagante la fiamma e non propagante l'incendio CEI 20-22/II, utilizzato nelle sezioni 1,5- 2,5- 4- 6- 16mm² nelle colorazioni ammesse dalle Norme CEI.

Baldassarri: Cavo unipolare con guaina tipo FG7OR 1x6mm² $U_i=0,6/1KV$ non propagante la fiamma e non propagante l'incendio CEI 20-22/II.

Baldassarri: Cavo Multipolare con guaina tipo FG7OR 3x6mm² $U_i=0,6/1KV$ non propagante la fiamma e non propagante l'incendio CEI 20-22/II.

Fattiflex TM-P16/20/25/:tubo corrugato serie pesante in materiale autoestinguente

Gewiss GW48006: Scatole derivazione incasso a due scomparti in materiale autoestinguente grado di protezione IP40

Gewiss GW48007: Scatole derivazione incasso a tre scomparti in materiale autoestinguente grado di protezione IP40

Gewiss GW48008 : Scatole derivazione incasso a 4 scomparti in materiale autoestinguente grado di protezione IP40

Ova: Ova 37221 plafoniera per illuminazione d'emergenza 6 W autonomia 1h tempo di ricarica 12h, con corpo e schermo in materiale autoestinguente grado di protezione IP40, installazione ad incasso.

Bticino 503 E :scatole da incasso portafrutti 3 posti,in materiale autoestinguente

Bticino 503R : supporti in resina per frutti serie Magic

Bticino Serie Magic International: prese, interruttori, deviatori, invertitori, prese TV, pulsanti, pulsante a tirante.

SI DICHIARA CHE I MATERIALI INSTALLATI SONO IDONEI ALL'AMBIENTE D'INSTALLAZIONE E PRESENTANO TUTTI LA MARCATURA CE

000007

E.G.I. SNC
Via dei Cedri, 180 54100 Massa (MS)

Dichiarazione di conformità per quadro di distribuzione tipo ASD

Rif. quadro elettrico : QUADRO Q1 ZONA ENEL

La ditta E.G.I. SNC VIA DEI CEDRI, 180 54100 MASSA costruttrice del quadro in oggetto dichiara di aver realizzato il quadro elettrico citato in riferimento secondo quanto prescritto dalla norma CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3), seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio fornite dal produttore dei componenti utilizzati (BTicino).

Lo schema elettrico unifilare definitivo del quadro in riferimento è allegato in A.

Sulla base di quanto sopra si dichiara la conformità alle norme CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) e CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3) paragrafi:

- 8.2.1 Verifica dei limiti di sovratemperatura
- 8.2.2 Verifica delle proprietà dielettriche
- 8.2.3 Verifica della tenuta al corto circuito
(prova di tipo non richiesta in quanto la Icc presunta efficace $\leq 10\text{kA}$ o I di cresta limitata $\leq 15\text{kA}$)
- 8.2.4 Verifica dell'efficienza del circuito di protezione - Non applicabile
- 8.2.5 Verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali
- 8.2.6 Verifica del funzionamento meccanico
- 8.2.7 Verifica del grado di protezione
- 8.2.8 Verifica della costruzione e dell'identificazione
- 8.2.9 Verifica di resistenza all'impatto
- 8.2.10 Verifica della resistenza alla ruggine
- 8.2.11 Verifica della resistenza dei materiali isolanti al calore
- 8.2.12 Verifica della resistenza dei materiali isolanti al riscaldamento anormale ed al fuoco dovuti ad effetti elettrici interni
- 8.2.13 Verifica della resistenza all'umidità
- 8.2.14 Verifica della resistenza meccanica dei mezzi di fissaggio degli involucri

In merito ai paragrafi sopracitati sono a disposizione le dichiarazioni del produttore dei componenti utilizzati relativamente alle caratteristiche principali del sistema costruttivo prescelto.

Presso la nostra officina è stata verificata con esito positivo, come riassunto in apposito documento da noi conservato, la rispondenza alla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) e CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3) paragrafi:

- 8.2.8 Verifica della costruzione e dell'identificazione
- 8.3.1 Ispezione dell'apparecchiatura, controllo del cablaggio e prova di funzionamento elettrico
- 8.3.2 Isolamento - Prove dielettriche
[non effettuata in quanto costruzione "semplice" art. 8.1.2 CEI EN 60439-3 (CEI 17-13/3)]
- 8.3.3 Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione

Data :

Firma

Quadro di distribuzione in resina

Allegati: A - Schema unifilare
B - Dichiarazione di BTicino, produttore di componenti
C - Rapporto di prova individuale

000008