

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MASSA - CARRARA

====ooOoo=====

9

Prot. n. 3455

Massa li _____

OGGETTO: Progetto di costruzione del fabbricato in Carrara - Via Fossa Maestra

Ai sensi della Legge n.966 del 26.7.1965, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la prevenzione incendi e restituisce al Comune il progetto sopra indicato, a condizione che siano attuate le seguenti prescrizioni:

- 1) L'ascensore deve essere in canna isolata con solida muratura da altri locali e specialmente dalla gabbia scala e senza alcuna comunicazione con i piani sottostanti quelli di ingresso, le porte ai vari piani devono essere resistenti al fuoco e al fumo;
- 2) Le canne fumarie, una per cucina ad andamento rettilineo e verticale, devono essere protette convenientemente per la conduzione termica verso l'interno dei locali e risultare composta con elementi, di terracotta o di gres o di cemento, sovrapposti e connessi con giunti a borchiere, sigillati con malta di cemento misto a materiale refrattario;
- 3) L'impianto di riscaldamento centrale deve essere realizzato possibilmente in locale al piano terreno, ma sempre con accesso e areazione direttamente dall'esterno; in ogni caso non deve essere sottostante né adiacente sia al vano scala che al vano ascensore;
- 4) L'eventuale impiego di locali per attività comunque soggetti a disciplina antincendio (autorimesse, impianti di riscaldamento, rivendite, negozi, magazzini, depositi, ecc.) potrà essere consentita con separata licenza che sarà rilasciata qualora siano osservate tutte le norme di sicurezza inerenti all'impiego specifico;
- 5) I punti di utilizzazione dell'impianto di gas illuminante devono essere areati direttamente dall'esterno; le colonne montanti devono avere sviluppo esternamente al fabbricato; i contatori devono essere ubicati in corrispondenza della scala o di altro ambiente areato direttamente dall'esterno;
- 6) I solai di copertura dello scantinato e del piano terreno sovrastanti i negozi devono essere in c.a. con esclusione di cotto o se fatti con l'impiego di forati cotti si dovrà avere cura di proteggere i solai stessi con uno strato di intonaco di almeno cm.3 di spessore;
- 7) Alla ultimazione dei lavori richiedere a questo Comando la visita di collaudo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi da presentare all'Ufficio Igiene del Comune per la concessione del permesso di abitabilità;

Al Comune di
Carrara

Fan'

COMUNE di CARRARA
Ufficio Urbanistica

Prot.n° _____

Carrara li 18 X 67

OGGETTO: Accoglimento della domanda di costruzione.

Al Sig. SCHIAFFINO LORENZO
.....
.....

Mi prego informare la S.V. che la domanda di Costruzione.....

Via della Fossa (MARINA)..... 9 4 I L
.....

è stata accolta dalla Commissione Edilizia n°.....del..... 18 X 67

Nel contempo si comunica che la pratica è stata inviata all'esame di competenza:

- a) dell'Ufficiale Sanitario;
- b) del Corpo dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara;
- c) del Consorzio per la Zona Industriale Apuana;
- d) della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Pisa.

La S.V. è invitata a voler consegnare all'Ufficio Urbanistica estratto di mappa e titolo di proprietà, onde ottenere la licenza di costruzione.

Per eventuali notizie in merito, la S.V. è invitata a volersi presentare alla Sezione Urbanistica del Comune.

.....
.....
Distinti saluti

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Sergio Nardi)

COMUNE di CARRARA

Ufficio - Urbanistica

Prot. n° 26672/2090

Carrara li. 19 Dic. 1967

Signor Dott. Prof. SCHIAFFINO Lorenzo

Viale XX Settembre n° 166

FOSSOLA

e p.c. Ufficio Imposte sugli incrementi
di valore delle aree fabbricabili

S E D E

Oggetto: Legge 5/3/1963 n°246.

Le comunico che il progetto di costruzione fabbricato (H)
situato in Via Fossa Marina di G. presentato il 16/10/1967
approvato dal competente organo in data 17/10/1967

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5/3/1963 n°246, la S.V.
dovrà provvedere, entro 90 giorni dalla data di notifica del pre-
sente atto, al versamento presso la Tesoreria Comunale di 1/24
dell'imposta dichiarata nella denuncia da Lei compilata il _____
mod. ED/3268

La relativa quietanza dovrà essere trasmessa all'Ufficio Imposta
sulle aree fabbricabili per essere allegata alla corrispondente
denuncia.

Gli altri 23/24 saranno versati in rate bimestrali uguali a de-
correre dal primo bimestre solare dalla data del primo versamento.

In caso di pagamento in unica soluzione verrà accordato uno
sconto del 15%.

Si fa presente che il Comune, ai sensi dell'art.17 della legge
sopracitata, si riserva la facoltà di rettificare le denunce en-
tro un anno dalla loro presentazione.

IL SINDACO

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 1968 e questo giorno 9
del mese di Gennaio io sotto-
scritto Messo Comunale ho noti-
ficato copia del presente atto
al Sig. Schiaffino Lorenzo
consegnandoli a mano dello
stesso

Il Messo Comunale

Costa

Carrara 8.8.68

Progetto per la costruzione di Fabbricato
sito in MARINA via Fene su terreno di pro-
prietà ICH AFFINO Lunga mappale

ALL'INGEGNERE CAPO

S E D E

Esaminato il sopradetto progetto, si fa rilevare quanto segue:

A)- PIANO REGOLATORE 1941 :

Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato
zona Villi e strade vicine sul mare

- Difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
P.R.G.
- distanza dalla strada
- distanze dai confini
- superficie coperta
- superficie coperta/ sup. terreno
- volumetria
- altezza del fabbricato
- n° dei piani
- piano attico
- cortili interni
- aggetti e sporgenze
- superficie parcheggi
- altre prescrizioni particolari di P.R.

B)- PIANO REGOLATORE 1966 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato
zona Esclusa e trattata dal CC. e LLPP in zona
- difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
P.R.G.
- distanza dalla strada
- distanza dai confini 1100
- superficie coperta
- sup. coperta/ sup. terreno
- volumetria
- altezza del fabbricato
- n° dei piani
- piano attico
- cortili interni
- aggetti e sporgenze
- superficie parcheggi
- altre prescrizioni particolari di P.R.

MANCA GARAGE

L'indice di fabbricabilità viene conte di 10m su spazio
attorno zona collettiva vedi art. 5 delle norme

COMUNE di CARRARA

Ufficio Urbanistica

20237

Prot.n° _____

Carrara li _____

31.8.1968

OGGETTO: Accoglimento della domanda di costruzione.

Al Sig.

SCHIAFFINO 102427

Mi prego informare la S.V. che la domanda di **VARIANTE**

ai **51-41 M** **102427**

MARINA

è stata accolta dalla Commissione Edilizia n° **18** del **30.8.1968**.

Nel contempo si comunica che la pratica è stata inviata all'esame di competenza:

- a) dell'Ufficiale Sanitario;
- b) del Corpo dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara;
- ☒ c) del Consorzio per la Zona Industriale Apuana;
- d) della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Pisa.

La S.V. è invitata a voler consegnare all'Ufficio Urbanistica estratto di mappa e titolo di proprietà, onde ottenere la licenza di costruzione.

Per eventuali notizie in merito, la S.V. è invitata a volersi presentare alla Sezione Urbanistica del Comune.

Distinti saluti

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA

(Sergio Nardi)

COMUNE di CARRARA
Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica

Carrara 17.X.67

Progetto per la costruzione di fabbricato
sito in Morino via Ferra su terreno di pro-
prietà SCHIAPPINO 1000 m² mappale

All'INGEGNERE CAPO

S E D E

Esaminato il sopradetto progetto, si fa rilevare quanto segue:

A)- PIANO REGOLATORE 1941 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato zona Villini e Strada P.l.l.c. nel terreno

- Difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
P.R.G.

- distanza dalla strada	<u>700</u>	<u>750</u>
- distanze dai confini	<u>700</u>	<u>750</u>
- superficie coperta	<u>26</u>	<u>350</u>
- superficie coperta/ sup. terreno	<u>26</u>	<u>350</u>
- volumetria	<u>1050</u>	<u>1000</u>
- altezza del fabbricato	<u>1050</u>	<u>1000</u>
- n° dei piani	<u>2</u>	<u>2</u>
- piano attico	<u>2</u>	<u>2</u>
- cortili interni	<u>2</u>	<u>2</u>
- aggetti e sporgenze	<u>2</u>	<u>2</u>
- superficie parcheggi	<u>2</u>	<u>2</u>
- altre prescrizioni particolari di P.R.	<u>2</u>	<u>2</u>

B)- PIANO REGOLATORE 1966 :

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato zona Fabbrica E

- difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:
P.R.G.

- distanza dalla strada		
- distanza dai confini		
- superficie coperta	<u>360</u>	<u>300</u>
- sup. coperta/ sup. terreno	<u>1/4</u>	<u>45</u>
- volumetria	<u>1050</u>	<u>800</u>
- altezza del fabbricato	<u>1050</u>	<u>800</u>
- n° dei piani	<u>Attico in P.R.</u>	<u>2</u>
- piano attico	<u>non consentito</u>	<u>2</u>
- cortili interni		
- aggetti e sporgenze		
- superficie parcheggi		
- altre prescrizioni particolari di P.R.		



COMUNE DI CARRARA

Carrara, 28-10-1978

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il sottoscritto Comm. Comm. Melli nelle vesti di

Tecnico Comunale Accertatore in data odierna _____ ha effettuato

sopralluogo di controllo e accertamento ultimazione lavori per il fabbricato

posto sul terreno contraddistinto catastalmente col mappale n° 2498

foglio _____ sez. _____ ubicato in Via della Fossa 3 Maniero di C

via _____ di proprietà Sig. S. Schiffrin

residente in _____ riscontrando quanto segue:

- 1)- I lavori risultano totalmente ultimati; si
- 2)- I lavori risultano ultimati limitatamente a _____

Si sono verificate le seguenti difformità:

- 1)- alla forma della pianta;
- 2)- alla natura del prospetto _____
- 3)- alla misura dell'altezza;
- 4)- alla distribuzione interna a n° vari _____
- 5)- alla destinazione _____

Al sensi dell'art. 15 comma 1° legge 6 Agosto 1967 n° 765 sono state riscontrate eccedenze superiori al 25% nei confronti di quanto prescritto dalla licenza:

- 1)- nell'altezza;
- 2)- nel distacco dal confine;
- 3)- nella superficie coperta;
- 4)- nel volume;
- 5)- nella destinazione.

L'infrazione è stata segnalata:

- 1)- alla competente Autorità Comunale in data _____
- 2)- alla Intendenza di finanza in data _____

IL TECNICO ACCERTATORE

V° ARCH. CAPO SEZIONE

V° L'INGEGNERE CAPO

UFFICIO DEL REGISTRO
CARRARA

Al Sig. SINDACO
del Comune di
CARRARA

Oggetto : - Art. 3218 C.U. - Contratto reg.to il
21.4.1966 al n° 637 -- Agevola-
zioni fiscali legge 2.7.1949 n° 408 --
Licenza rilasciata al Sig. BOGAZZI
Nello - Lorenzo Schiaffino

Terreno descritto in catasto alla Sez. A
foglio --- mappale n° 2797/B - 2791/B
di --- --- ---

RICHIESTA

Si prega comunicare :

- 1)- Superficie coperta del
fabbricato -----
- 2)- Indice di fabbricabilità
o rapporto di costruzione:
P.R.G. anno 1941 -----
P.R.G. anno 1971 -----
- 3)- Destinazione del fabbricato -----
- 4)- Superficie dei piani sopra terra
del fabbricato di cui :
a)- NEGOZI -----
b)- UFFICI -----
c)- ABITAZIONE -----

RISPOSTA

Licenza rilasciata a Schiaffino Lorenzo su mapp. 2797 Sup. terreno = mq. 2030	Licenza rilasciata a Schiaffino Lorenzo su mapp. 2797-2798 Sup. terreno = mq. 1500 + 400 (situatione catastale)	Licenza rilasciata a BOGAZZI FEDERICO su mapp. 2791-2792 Sup. terreno mq. 1488
1) -> mq. 522	1) mq. 361	1) mq. 400
	$c = 2,85$	
(A) abitazione	(H) abitazione	(B) abitazione
mq. 1960 (escluso seminterrato)	mq. 969 (escluso piano terra)	800 mq. (escluso piano terra)
---	---	---
mq. 1960	mq. 969	800 mq.

Carrara, li

IL DIRETTORE

IL SINDACO

27/1/77

Favh. H

Carrara li 22.10.1973

COMUNE DI CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di costruzione di un fabbricato di uso civile
in Via Della Porta a Lancia di Carrara - ampliamento industriale

sul terreno distinto in Catasto alle sez. ... 4 ... foglio 78
mappale numero 2737 proprietà Schiassino Toranzo
2736

I lavori in oggetto autorizzati con lettera n. 271 del 20.10.67
hanno conseguito l'ultimazione totale - Rinnovato -
parziale

Sono stati iniziati in data 20.5.1968

Sono stati coperti in data 31.8.1969

Sono stati ultimati in data 9.5.1970

in conformita' alla licenza.

E' d'obbligo il sopralluogo da parte dei VV.FF.

Le opere in C.A. risultano collaudate come da lettera della Prefettura di MASSA - CARRARA
numero 10750/2.3.48 del 16.12.1969

costruzione si compone di vani 56+44 necessari a tutti i requisiti di
La ampliamento uso di civile abitazione -

Si rilascia in carta libera ad uso denuncia all'Ufficiale Sapietorio, alla Di-
rezione S.A.R.I., all'Ufficio del Registro e all'Ufficio del Catasto.

Ing. Capo

IL TECNICO ACCERTATORE

IL CAPO SEZIONE URBANISTI
L'ARCH. CAPO SEZIONE

IL SINDACO



Carrara, li 10.3.971

COMUNE DI CARRARA

N. A 66/3am di prot.

Risposta a nota N. _____ del _____

OGGETTO: _____

Allegati N. _____

Ufficio Urbanistica

e.p.c. Al Titolare della Licenza

sede

Si certifica che la nuova costruzione sita in Marina di Carrara di cui é titolare il sig. Schiaffino Lorenzo -fabbricato denominato "H" risponde ai requisiti voluti dalle vigenti disposizioni di legge.


Si rimette in esecuzione degli accetamenti di cui all'art. 5 della licenza edilizia, con riserva di controllo all'atto dell'abitabilità:

- 1°- messa in opera sifoni in cucina.
- 2- mettere in opera aspiratori e canne fumarie in cucina.
- 3° dimensioni canne fumarie del riscaldamento.
- 4°- portare schema aereazione Wc. interni e controllare aspiratori.
- 5°- allacciamenti idrico
- 6°- superficie perdente della sub-irrigazione.

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA


Proced. N. 129/3

D. G. 11 MAR 1971



L'UFFICIALE SANITARIO

(G. Barghini)



Permesso #20/12/69 Mop. 71

Prefettura di MASSA-CARRARA

Massa, li 16/12/1969

19...

PROT. N. 10750/2.3.18 Div. IV


ALLEGATI

Risposta al Foglio del

Div. Sez. N.

Al Sindaco di

Carrara



OGGETTO: Controllo opere in C.A.- fabbricato uso civile abitazione in Marina di Carrara - Via della Fossa - Villaggio Marina "Villino H" -


● p.c.- Alla Ditta:

Musetti Luciano
Via Aurelia, 185/bis.

Ortonovo (SP)

Si trasmette, con preghiera di consegna alla Ditta in oggetto, il verbale di collaudo redatto dall' Ing. Carlo Viansino munito del visto di questa Prefettura ai sensi e per gli effetti dall'art.4, penultimo Comma del R.D.L. 16.11 1939, N° 2229.

Il documento medesimo, così vistato, è condizione indispensabile per il rilascio da parte di ~~gesta~~ Amministrazione del prescritto certificato di agibilità.-



p. IL PREFETTO

(G. Valerio)

bm *cl*

COMUNE DI CARRARA

Sezione Urbanistica

CARRARA li 19/5/69

Rif. Richiesta del 19/5/69

NULLA OSTA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito

in MOZZINA mapp.n. 9798 Sez. A f. 78 di proprietà del Signor LORENZO

SCHIAFFINO residente a FOSSOLA Via 10 Settembre n. 7

Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede allo Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Vista la nomina :

1) Del Direttore dei Lavori Dot. Arch. NELLI EMILIO


residente a CARRARA Via DON. M. M. ZONNI n. 18

2) Dell'Impresa MUSETTI LUCIANO

residente a DOGANA DI PORTOFINO (S.P.) Via n. 7

il Tecnico Comunale Met. P. B. V. G. I. recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia NULLA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il Proprietario, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore ed il tecnico comunale sottoscrivono.



IL PROPRIETARIO.....


IL DIR. DEI LAVORI.....

L'IMPRESA.....

IL TECNICO COMUNALE

IL CAPO SEZIONE

L'INGEGNERE CAPO



VERBALE DI VISITA CON CERTIFICATO DI COLLAUDO

(R.D. I6/II/I939 n° 2229)

Generalità. Fabbricato di civili condizioni per N° 20 appartamenti in condominio; sup. coperta mq. 225, cubatura mc. 2630, costituito da n° 3 p.f.t. + attivo, sito in Via Fossa Maestra n° 45, Villaggio Marina sez. A F. 78, Marina di Carrara. Unità immobiliare ancora da censire, individuata con la lettera H. Proprietà dott. L. Schiaffino; progettista e direttore lavori arch. Nelli, calcolatore c.a. e direttore arch. Gra nai. Impresa costruzione C.E.L.I. di Musetti Luciano Ortonovo. Ha subito l'ispezione ai C.A. Licenza di costruzione 27I del 20/IO/68.

Costruzione monolitica con 27 pilastri (I2 del 25x25 + IO del 25x30 + 5 del 25x35) eguali nei piani, che scaricano le azioni delle travi di cordolo e delle piattabande interne su fondazioni a plinti in terreno sabbioso; fondazioni continue armate su vano scala. Balconate esterne perimetrali rette da solette a mensola 20+I5, con parapetto e pilastri verticali. Solai con blocchi del I6+4, calcolati a 250kg. gettati in posto; scala e balconate a 400kg. Cemento Pontremoli 730, impasto a 300 vibrato a mano. Stagionatura c.a. di oltre 90 g.

Operazioni di collaudo. Vennero fatte il I2/I2 al

la presenza dei geom. Arzelà e Pezzica dell'impresa
 e della proprietà, con molte strutture ancora in ru-
 stico, ma con altre (pareti, tramezze ecc) già a
 posto, con gli inconvenienti conseguenti. Sono sta-
 te fatte le seguenti prove e verifiche: 1) Si è con-
 trollato che i getti sono di buon impasto, che ri-
 suonano ai colpi, e che non rivelano cedimenti o in-
 crinature, anche se di forma capillare. 2) Si è veri-
 ficato il dimensionamento dei solai e delle altre
 strutture in relazione al carico secondo le tabelle
 date dal fornitore dei laterizi, che risulta molto
 abbondante. 3) Si è scartata la prova di carico a
 400 kg. d'un solaio di luce max m. 5.50, in quanto
 i risultati sarebbero stati una ripetizione di quel-
 li già avuti nel collaudo del 9/4 del Fabbricato G
 del tutto eguale a quello in oggetto. Il flessime-
 tro avrebbe segnato soltanto all'inizio scala, con
 $f = 1/20$ mm. che assicura un buon margine di sicurez-
 za rispetto a quella teorica calcolata con la ben
 nota formula $f = \frac{\alpha}{384} \frac{p x l^4}{E J_x}$ con $\alpha = 3$ supposto la trave
 va semiincastata agli estremi, e trascurabile la
 sez. del Fe, in quanto meno del 2%. 4) E' stato po-
 teruto opportuno controllare i valori della resi-
 stenza del conglomerato alla compressione, in quan-
 to risulta che le prove su cubetti sono state fatte

presso il Laboratorio di Pisa, con buoni risultati ma mancano i certificati, che saranno presentati in un secondo tempo. Per le prove sul Fesono da ritenersi si validi i valori dati dalle "errigee". Le prove sclerometriche, equivalenti a quelle di compressione sono state fatte considerando 3 sup. del 20x20, levigate allo smeriglio, una sulla soletta s=I6, della prima rampa scala; la 2° a q=Im. sul 2° pilastro da pon. I° p.t. 25x30; la 3° al solaio I° p. trave verso ponente a metà. Fu usato lo sclerometro Schmidt n° IO/24726 e sono stati fatti IO colpi per sup. ed escludendo gli estremi, degli altri se n'è fatta la media; la durezza d'urto è stata poi tradotta in carico di rottura alla comp. del conglomerato a mezzo diagramma di taratura riportata dallo strumento. E si sono trovati rispettivamente i seguenti valori: a) per la soletta $W_m = 420 \text{ kg/cm}^2$; b) per il pilastro $W_m = 410 \text{ kg}$. c) per la trave $W_m = 360 \text{ kg}$. Tutti valori molto buoni che assicurano un buon

Conclusione. Dall'esame di tutti gli elementi del collaudo, constatata la rispondenza dell'esecuzione al progetto delle strutture portanti carico, il sottoscritto giudica che il lavoro del "abbricato H, sito a Villaggio Marina in Marina di Carrara è stato fatto bene, e che risponde ai requisiti voluti

per la stabilità dell'opera, e pertanto con il presente atto dichiara collaudabili, ai sensi del R.D. I6/II/I939 n° 2229, come di fatto ~~xx~~ collauda le membrature portanti carico del fabbricato in oggetto, e ciò a tutti gli effetti di legge.

IL COLLAUDATORE

Dott. Ing. Carlo Viansino

Inscritto Albo Ingegneri ai MASSAC.

Marina di Carrara I5/I2/I969

Prefettura di Massa-Carrara


Prot.N° 10750/Div.4^

li, 16/12/1969

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, del penultimo comma del R.D.L. 16.11.1939, N°2229, per quante riguarda il cemento armato.-

p. IL PREFETTO

(G. Valerio)



[Handwritten signature]



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/1/201/P

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

OPERE PROGETTATE

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	Provincia	Comune

Riservato ISTAT	1		
-----------------	---	--	--

LICENZA DI COSTRUZIONE richiesta da SCHIAFFINO LORENZO

il 16-10-1964 (giorno, mese, anno)

per lavori da eseguire in Via della Fosse - MARINA (Via, piazza, ecc.)

FARESE H.

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) DESTINAZIONE: 10 ☒ Residenziale 2. ☐ Attività economica (specificare: ufficio, banca, albergo, ecc.) 3. ☐ Altra attività (specificare: caserma, scuola, ospedale, ecc.)	b) NATURA 1 ☒ Nuova costruzione o ricostruz. 2 ☐ Ampliamento per ricavare intere abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani	c) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☒ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☐ Rurale	d) STRUTTURA PORTANTE In sito 1 ☐ Pietra e mattoni 2 ☒ Cemento armato 3 ☐ Acciaio 4 ☐ Mista prefabbricata 5 ☐ Acciaio 6 ☐ Cemento armato 7 ☐ Legno	e) DIMENSIONI Superficie coperta m ² <u>361</u> Volume v/p m ³ <u>3545</u> Piani fuori terra, n. <u>3</u> compreso il seminterrato
---	--	---	---	--

f) PROPRIETA' 1 ☒ Privati e società 2 ☐ Cooperative edilizie 3 ☐ Altri (Amm.ni statali, regioni, provincie, comuni, Enti previdenza, Banche, IACP, INCIS, ecc.) (specificare la denominazione dell'Ente)	g) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ A carico totale o parziale dello Stato 3 ☐ A carico totale o parziale degli Enti Locali	h) SERVIZI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionamento si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☐ no ☒
---	---	--

CONSISTENZA DELL'OPERA

P I A N I	A B I T A Z I O N I											L O C A L I P E R A L T R O U S O							TOTALE GENERALE Vani e Locali					
	Composte di stanze										Totale abitazioni	Vani di abitazione			Vani per servizi e accessori comuni	Uffici				Negozzi	Auto-rimesse	Altri	Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre abitar. stanze		Stanze	Accessori	Totale		17	18	19						20
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13+14	16	17	18	19	20	21=17,18,19,20	22=15+16+21		
Centinati e seminterrati ...																								
Piano terra				4								4	16	12	28	1						29		
Altri piani				4								8	28	20	48							48		
Totale				8								12	44	32	76	1						77		

Licenza di costruzione n° 811 rilasciata il 16-12-1964 (giorno, mese, anno)

Bollo Firma del compilatore

Data 24-12-1964

Leggere a tergo le istruzioni per la compilazione del modello