

ACQUADRONI

FC

CD

CB

AB

A

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MASSA CARRARA

VISTO

per l'esecuzione agli offerenti

1° EMISSIONE

RICHIEDENTE

OGGETTO: PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI

DATA

Luglio 2010

IMPIANTO ANTINCENDIO

PROGETTAZIONE IMPIANTI - SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI

DISEGNATO:

FIRMA

DATA

FIRMA

DATA

FIRMA

SOSTITUISCE IL DISEGNO N°

SOSTITUITO DAL RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ

Studio Tecnico Dottore Ingegneria Industriale Ceragioni Massimo - Ing. Del Medico Andrea

Via Nerino Garbutt Area C.O.M.P.R.E. 54038 Montignoso (MS) Tel fax 0585/346839

PROGETTAZIONE IMPIANTI - SICUREZZA - PREVENZIONE INCENDI

I PROGETTISTI:

Dott. Ceragioni Massimo

Ing. Del Medico Andrea

IL CLIENTE:

A.5

PROGETTO IN VARIANTE - INTEGRAZIONE PIANI PIANO SECONDO

PROGETTO DI REALIZZAZIONE STRUTTURA ALBERGHIERA VARIANTE IN CORSO D'OPERA - PRATICA V.F. N°10619-

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

MASSA CARRARA

30 DIC. 2010

Pos. N°

COMUNE DI: CARRARA

PROVINCIA DI: MASSA CARRARA

OGGETTO: progetto antincendio attività n° 91-64-92-84 di cui al D.M. 16.02.1982

DITTA: VERSILHOME S.r.l.

sede in Via Massa Avenza, 2-54100 Massa

ubicazione in Via Loc. Battilana Carrara

DATA: Dicembre 2010

SCALA: 1:100

CODICE PROGETTO

VERIFICATO

SI

LEGENDA

REI	Porta resistente al fuoco
RE 30	Porta RE 30 con autochiusura
F	Rivelatore di fumo
G	Rivelatore di gas
E	Estintore
N20	Naspo DN 20
UNI 45	Idrante interno UNI 45
UNI 70	Idrante esterno UNI 70
VVF	Attacco autopompa VVF
REI 120	Compartim. REI 120
REI 180	Compartim. REI 180
REI 30	Compartim. REI 30
→	Percorso di uscita orizzontale
→	Percorso di uscita verso il basso
→	Percorso di uscita verso l'alto
+	Allarme acustico-visivo completo di batteria a tampone (durata minima 30')
+	Allarme ad azionamento manuale
+	Pulsante di emergenza sgancio generale
+	Lampada di emergenza autonoma, 1 x 18 W
+	Colonna montante
+	Colonna discendente
+	Valvola di intercettazione manuale
+	Elettrovalvola sensore gas e fumo
+	Quadro rivelazione fumi con batteria di ricarica
+	Comando allarme sonoro