

COMUNE DI CARRARA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

UFFICIO URBANISTICA

Pratica Edilizia N

Anno

Prot n 21961/3420/83

LI 22 LUGLIO 1986

OGGETTO Comunicazione di accoglimento domanda concessione esecuzione lavori edili.
AL AUTOINDUSTRIALE VERSILIA

RACCOMANDATA R.R.

Via LE ZACCAGNA 39

CARRARA

Con riferimento alla domanda presentata in data 14/9/83 con la quale si
richiedeva la concessione di (1) VARIANTE FABBRICATO USO INDUSTRIALE

si comunica che, a seguito dell'esame del progetto e di parere favorevole espresso dalla Commissione
edilizia nella seduta del 29/8/85 N° 30, la medesima è stata accolta alle seguenti condizioni
e prescrizioni

Detta concessione potrà essere rilasciata a presentazione dei documenti sottoelencati contrassegnati
con una crocetta, che dovrà avvenire entro UN ANNO dalla notifica della presente; in difetto di

che la S. V. sarà considerata rinunciataria della concessione

☒ N 1 marche da bollo da £ 6.000

☒ Dichiarazione di accettazione del Direttore dei lavori

☒ Dichiarazioni liberatorie ENEL AMIA

☒ Nulla osta Comando Vigili del Fuoco

☐ ITALGAS SIP

☒ Modello ISTAT

☒ Documentazione deposito denuncia opere c a

☐

☒ Tabella schemi

☒ Nulla osta per costruzione in zona sismica

☒ Ricevuta del versamento del contributo previsto dall'art. 3 della legge 28-1-1977, n 10, come da determinazione a parte

☐

Contro la determinazione suddetta è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Ammini-
strativo Regionale, ai sensi dell'art 16 della legge 28 gennaio 1977

(1) Descrizione sommaria della costruzione, indicando anche se trattasi di nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento, so-
praelevazione, ristrutturazione, ecc, restauro, risanamento conservativo (quando non si tratti di recupero salvativo), e la destinazione
dell'immobile (edificio urbano, rurale, industriale ecc)

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di dichiara di avere oggi notificato
copia del presente atto al Sig
abitante in
consegnandola nelle mani di

addi

IL MESSO COMUNALE




Mod 23 I (per l'interno) (1985) C 008400

AMMINISTRAZIONE P.T.



AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE
COMUNE DI
54033 CARRARA
(MS)



Lmae 404 n 81890

DA RESTITUIRE A

Ufficio Urbanistica

N B - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

A

5 4 0 3 3

C A P

COMUNE DI

CARRARA

LOCALITÀ

MS

SIGLA PROV

A.R.

AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE



della

del

N°

421025

di L

29-7-86

☒ Raccomandata

☐ Vaglia

spedit il

☐ Assicurata

☐ Pacco

dall'Ufficio di

CARRARA

indirizzat a


AUTOINDUSTRIALE VERSILIA

VIALE ZACCAGNA 39

CARRARA

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il
riscosso

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



Firma

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

Decreto di condanna penale

Art 506 e 507 Cod proc pen



N Reg Decreti 19
N Comp Penale 19
N 613 Reg Gen 1984

V o si trasmette al Sig Cancelliere - Pretura di

per il pignoramento Il Cancelliere

Carrara II

Fatta scheda II
Passato in giudicato II

V o si trasmette al Sig Cancelliere - Pretura di

per la notifica Il Cancelliere

Carrara II

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL PRETORE DI CARRARA

Visti gli atti processuali a carico di

DORINI ANGELO, nato a S. Pietro in Cerro (PC) il 15.5.1949 residente in Piacenza Via Cerri n.9

i m p u t a t o

della contravvenzione di cui agli artt. 328 e 389/c D.P.R. 27.4.1955 n.547 per non avere, nella sua qualità di amministratore delegato della ditta Autoindustriale Versilia s.p.a., denunciato al Servizio Multizonale di Prevenzione U.O. Ing. impiantistica (ex FNPI), per le verifiche periodiche, l'impianto di collegamento elettrico a terra delle parti metalliche portanti contatti sotto tensione e delle macchine funzionanti con motore elettrico incorporato. Accertato in Carrara l'1.2.1984.

Ritenuto che dall'esame degli atti risulta provata la responsabilità del prevenuto in ordine all'imputazione ascrittagli e si ritenga equo infliggere la pena pecuniaria di che appresso

Visti ed applicati gli articoli di legge citati e gli artt 506 e 507 Cod Proc Penale

CONDANNA

I imputat suddett alla pena di L 250.000 (duecentocinquantamila) di ammenda

ed alle spese di procedimento

Ordina che all'imputat suddett sia notificata copia del presente decreto, con avvertenza che se entro cinque giorni dalla notificazione, non lo impugni presentandosi nella Cancelleria, in persona o per mezzo di un procuratore speciale per chiedere il dibattimento, questo Decreto diventerà esecutivo

Carrara II

2 MAR. 1984

Il Cancelliere

(dr. L. Civitillo)

Per copia conforme all'originale p uso di notifica

Carrara II

2 MAR. 1984

Il Cancelliere

IL PRETORE

(dr. R. Pagliari)

Avvertenza - Se non si crede opportuno fare opposizione è necessario presentarsi subito in Cancelleria a ritirare la distinta di pagamento per evitare maggiori spese. Per effettuare il versamento della somma usare solo assegno circolare intestato all'Ufficio del Registro di Carrara, da inviare o consegnare alla Pretura di Carrara, con la causale di versamento.

ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto Cancelliere della Pretura di Carrara
ai sensi degli articoli 480 C P C e 506 C P P

INTIMA

alla persona retro indicata di pagare, ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA
SCADENZA DEL TERMINE DI CINQUE GIORNI PER PROPORRE OPPOSIZIONE, la
pena pecuniaria e tutte le spese a margine indicate all'UFFICIO DEL REGISTRO
DI CARRARA con avvertenza che in difetto si procederà alla esecuzione forzata e suc-
cessivamente in caso di insolvenza alla conversione della pena pecuniaria in quella
corporale

2 MAR. 1934

Carrara II

Il Cancelliere

Relazione di notifica di decreto penale e di atto di precetto

L'anno 1934 e questo di 9 del mese di Marzo
in CARRARA

A richiesta della Pretura di Carrara io sottoscritto **UFFICIALE GIUDIZIARIO**
addetto al **TRIBUNALE DI PIACENZA** ho notificato al
Sig. **Dorina Pupelo** copia autentica del re-
toscritto decreto penale di condanna con avvertenza che se entro CINQUE giorni
da oggi non lo impugni nei modi voluti dall'art 507 C P P il decreto stesso diver-
rà esecutivo


Contemporaneamente a richiesta del Cancelliere della stessa Pretura ho noti-
ficato al condannato il pedissequo precetto mediante consegna di copia di detti atti
all'originale alla residenza del condannato a mani di **Luca Rosa**

L'

Ufficiale Giudiziario

Cron	L
Copia	
Trasferta	
Diritti di notifica	
TOTALE	L
10% Erario e quietanza	
TOTALE netto	L 990
Pena pecuniaria	L 25000
Tassa Decreto	3000
Spese processuali	
Diritti Cancell	3500
Bolli in ripetizione per il precetto	1400
C P A P	3000
Quietanza	500
Somma dovuta	L 26230

Cron. N. 2373



COMUNE DI CARRARA

OGGETTO: Richiesta concessione edilizia.

Carrara, li 23 Marzo 1983

Prot. n° 32352/4811

RACCOMANDATA A.R.

Al Sig. AUTO INDUSTRIALE VERSILIA

Via Zaccagna, 39

CARRARA


Mi prego informarla che in data 12 Gennaio 1983 è stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di ampliamento fabbricato uso officina

a Avenza Via Zaccagna



e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28.1.77 n. 10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20.1.78 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.

IL SINDACO



AMMINISTRAZIONE



COMUNE DI CARRARA

AVVISO DI RICEVIMENTO
E RISCOSSIONE

DA RESTITUIRE A

UFFICIO. URBANISTICA

N B - Il mittente è pregato di
apportare chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

5 4 0 3 3

C A P

COMUNE DI
CARRARA

LOCALITÀ

M S

S GLA PROV



AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

8578

della

del

N

di L

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

spedit il 24.3.83

☐ Assicurata ☐ Pacco


dall'Ufficio di Carrara

indirizzat a **AUTO INDUSTRIALE VERSILIA**

Via Zaccagna 39 CARRARA

Dichiaro di aver ricevuto
riscosso quanto suindicato il

Firma dell'Incaricato
della distribuzione o del pagamento



Firma *Botti Lunde*

Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento

UFFICIO TECNICO
BERNARDI GEOM PIERINO

CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

VIA GRAMSCI 142 - TEL (059) 79 32 49

41054 MARANO S P (MO)

P IVA 00457610368

- Marano s/P. 2/12/1983

Spett.le

UFFICIO DI TUTELA DELL'AMBIENTE
c/o COMUNE di

CARRARA

OGGETTO: Variante allo ampliamento della officina della
Ditta: AUTOINDUSTRIALE VERSILIA - scheda infor-
mativa U.S.L.

In riferimento alla scheda informativa nuovi insediamenti industriali, si precisa, che nella variante non sono stati alterati i sistemi produttivi che rimangono gli stessi del primo progetto per il quale è stato dato parere favorevole da Codesto Spett.le Ufficio con delibera n° 444 del 17/3/1983.-

La variante interessa solo la struttura portante (pilastri portanti e copertura di trave monolitica) per poter entrare entro i limiti di accettabilità della zona sismica n° 9, e non vengono alterati né la superficie, né i volumi né la destinazione d'uso.

Distinti saluti.

IL TECNICO
(Bernardi Geom. Pierino)





*Copia per Ufficio
Ambiente*

COMUNE DI CARRARA

21861/
N 3420/83

Carrara, li 3.10.84

Risposta a nota N 6-10-84 del

OGGETTO Trasmissione variante Ditta Auto-

industriale Versilia

Allegati N

Al Responsabile del Servizio n°1

U.S.L. n° 2

M A S S A

Si trasmette, per le competenze del caso, la
variante al progetto di ampliamento già da Voi
esaminato della ditta Autoindustriale Versilia,
sita in V.le D. Zaccagna n°39.

Il Sindaco

COMUNE DI CARRARA

281

OGGETTO Parere su progetto

Risposta al N

in data

Allegati

Prot n

7684

1004

Carrara, 22-2-84

25 2. 1984
ALLA DITTA AUTOINDUSTRIALE VERSILIA

V.le D ZACCAGNA, 39

MARINA DI CARRARA

Si comunica che il Comitato di Gestione USL n°2, nella seduta del 16-2-84, sulla base del giudizio rilasciato dalla CNIP, ha espresso il seguente parere:

PARERE CONTRARIO

Si invita pertanto la ditta a presentarsi all'Ufficio Tutela Ambiente e Urbanistica per regolamentare la pratica.



UNITA' SANITARIA LOCALE N 2

AREA DI MASSA - CARRARA

UFFICIO Segr. Presidenza

OGGETTO Parere su progetto variante Ditta Autoindustriale Versilia -
Viale Zaccagna n°39.

Risposta al N


in data

Allegati

Prot N

5383

34 Luglio 1985



Sign. SINDACO

Comune di

CARRARA

Con riferimento alla pratica citata in oggetto, si comunica che la Commissione nuovi insediamenti produttivi, nominata ai sensi dell'art.10 della L.R.T.7.5.85 n°60, ha rilasciato il seguente parere :

"FAVOREVOLE".



Si restituisce, allegata alla presente, la relativa pratica.

Distinti saluti,

Zoffi *Off. e Dubato*
20/8/85

IL PRESIDENTE

(Mariano Luppi)





REGIONE TOSCANA
UNITA' SANITARIA LOCALE N 2
AREA DI MASSA - CARRARA
UFFICIO Presidenza

Marchi
18/1/84

OGGETTO Parere di compatibilità di cui all'art.20 lett.F legge 833/78.
AUTOINDUSTRIALE VERSILIA - V.le D.Zaccagna, 39 - Carrara

Risposta al N

in data

Allegati

Prot N

1142

16/2/84

COMUNE DI CARRARA	Sign. SINDACO
	Comune di CARRARA
11 FEB 4 103	
PROT N 2 1961/83	C

Con riferimento alla richiesta di codesto Comune in data 9 e 22/12/83 in base alla istanza presentata dalla Ditta citata in oggetto, relativa all'esame della seguente pratica :

"Autoindustriale Versilia - Progetto di variante - ampliamento officina"

si comunica che il Responsabile del Servizio n°1 di questa U.S.L. ha rilasciato, ai sensi della L.R.T. 17.IO.83,n°69, il seguente parere:

----- " CONTRARIO. Esiste, a carico della Ditta verbale ispettivo su alcune norme di prevenzione. A seguito sopralluogo, eseguito da tecnico del Servizio n°2 e 7 di questa U.S.L., si è constatato che l'ampliamento richiesto non corrisponde ai grafici del progetto presentato. Esiste inoltre una postazione lavaggio motori con vasca di contenimento con canalizzazione collegata alla fogna comunale ed al momento del sopralluogo tale canalizzazione non funzionava con conseguente spandimento di olii nel terreno".

Si restituisce, allegata alla presente, la relativa pratica.

Distinti saluti,

IL PRESIDENTE
(Marino Lippi)

COMUNE DI CARRARA
11 FEB 1984
Pr. N. 862
18 FEB 1984

3420



COMUNE DI CARRARA

VARIANTE
AUTONOSTRALE
VERBALE 2196/342/18

CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Fabbricati di civile abitazione

Zona Omogenea _____

Volume nuovo _____

Volume ristrutturato
0,2

Volume ristrutturato
0,5

Mc _____

Mc _____

Mc _____

£./mc _____

£./mc _____

£./mc _____

Importo totale da pagare £.

Fabbricati destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali

Volume nuovo _____

Volume ristrutturato
0,2

Volume ristrutturato
0,5

£./mc _____

£./mc _____

£./mc _____

Mc _____

Mc _____

Mc _____

Importo totale da pagare £.

Fabbricati destinati ad attività industriali o artigianali

Superfici coperte nuove

Superfici coperte ristrutturate

mq. _____ £./mq _____

mq. _____ £./mq _____

Importo totale da pagare £.

CALCOLO DELLA PERCENTUALE SUL COSTO DI COSTRUZIONE

Fabbricati di civile abitazione

Percentuale applicativa %

Edifici nuovi Vedi schema

Interventi su edifici esistenti

Costo £.

Importo totale da pagare

Fabbricati destinati ad attività turistiche commerciali e direzionali

Volumi nuovi mc. _____ Costo a mc. £.

Del. G.M. 656
del 30/4/81

Edifici esistenti Costo £.

Importo totale da pagare Percentuale applicativa
5% Del. C.C. 248 del 20/

CONCESSIONE GRATUITA AI SENSI DELLE LEGGI 28/1/77 N° 10, 5/8/78 N° 457
25/3/82 N° 94 E AI SENSI DELLE DELIB. E DETERMIN. DEL C.C. E G.M.

Il Sindaco _____

L' Ingegnere Comunale _____

Carrara li P.A. Il concessionario _____



COMUNE DI CARRARA

OGGETTO Domanda concessione edilizia. Completamento documenti e ritito.

Risposta al N

in data

Allegati

Prot n 21961/3420

Carrara,

10/9/85

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le AUTOINDUSTRIALE VERSILIA
VIALE ZACCAGNIA 39
CARRARA

In riferimento alla domanda di concessione edilizia da Lei presentata e già esaminata con esito favorevole dalla C.E., stante l'entrata in vigore della L.R. n. 41/84 e considerato che la concessione da Lei richiesta rientra a termini di legge nella ormai abrogata L.R. 60/77, si invita a voler cortesemente provvedere al completamento della domanda entro breve termine (30 gg.) avisando che avendo questo Comune adottato il Piano Pluriennale d'Attuazione entra in vigore sul territorio il VI comma dell'art. 13 della L.R. n. 10 del 28.1.77 che prevede l'ipotesi dell'esproprio.

IL SINDACO

G11/fg

AUTO INDUSTRIALI VERSILIA

Calcoli urbanistici 1° soluzione.-

ESISTENTE

RIPOSTIGLIO	mq. 40	X	3.40	=	mc. 136
OFFICINA	mq. 369	X	5.00	=	mc. 1.845
MAGAZZINO	mq. 1.374	X	5.00	=	mc. 6.870
ASSEMBLAGGIO	mq. 610	X	5.00	=	mc. 3.050
UFFICI	mq. 313	X	7.00	=	mc. 2.191
	<u>2.706</u>				<u>14.092</u>

VARIAZIONE

ESISTENTE 439		X	2.00	=	mc. 874
AMPLIAMENTO	<u>459</u>	X	7.00	=	mc. <u>3.213</u>
TOT. VARIAZIONE	<u>459</u>				<u>4.087</u>


TOTALE GENERALE 3.165 18.179

=====

INDICI URBANISTICI

SPAZI MANOVRA	= $\frac{1}{2}$	S.C.	mq. 1.583	
PARCHEGGIO	= 1/40	VOLUME	mq. 455	
COPERTURA MAX	= 50%	TERRENO	mq. 33.398	3.165
VERDE	= 1/40	VOLUME	mq. 102	







COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

Diritto rimborso stampati L. 100

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de)

Costruzione posta in **CARRARA** Via **AVENZA** Zaccagnino
di proprietà di **AUTO INDUSTRIALE** VERJILI A

A) - LIQUAMI

1) - **Cucina** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di

N. N.

e convogliate in *

2) - **Gabinetto** sarà a caduta diretta , a WC con cassetta di cacciata di l. **20**

I tubi di caduta saranno in **Plastica** , collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra
il tetto (a incasso per) almeno m **150**

Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m **2.00**

I WC saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta

I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile,

I liquami saranno 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Rego-
lamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc)

2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a camere, distanti dalla casa m

3) in una fossa settica a **3** camere *Esistente*

Dimensioni delle fosse settiche

larghezza

lunghezza

altezza (utile)

1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un impianto di sub-irrigazione con
superficie perdente di mq a persona/vano

L'altezza della fossa a perdere sarà di m tenuto conto dell'altezza della falda freatica,

Le fosse a perdere distano m dalle fondamenta dell'abitazione

Trazzi di impiego ordinato per stato
di emergenza

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO *esistente*

Il pozzo e fondo m _____, e a valle _____ a monte _____, dal pozzo nero _____ fossa set-
tica _____ fossa a perdere _____ concimaja _____ da cisterna _____

Verranno raccolte in una concimale, dalla Nettezza Urbana I contenitori individuali
provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri dei _____, i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m _____. Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale _____.

2) - La superficie delle finestre non sara inferiore a _____ della superficie delle stanze

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm _____, una alzata di cm _____ Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente ed interrotte da pianerottoli Non aeree ed illuminate ma _____

4) - Le pareti esterne saranno intonacate

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate

con foglio

6) Sara fatto lo stenditoio

NO

7) La casa sarà soffittata

SI

8) Le soffite saranno usabili/abitabili/non usabili

La copertura sarà eseguita in _____

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano (Precisare isolamento termico _____)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato _____

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attenuare i colpi di chiusura

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine le cucine saranno dotate di cappa fumaria _____ e di canna fumaria della seguente dimensione _____ con sezione circolare/rettangolare/quadrata

Il comignolo arriverà fino a m _____ oltre il culmine del tetto e terminerà

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo _____

La sezione del collettore principale sarà di cmq _____ Vi saranno collegate n _____ cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq _____ Il collegamento avverrà a m _____ dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale

sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m, _____ oltre il culmine del tetto

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq _____ e terminerà oltre il culmine del tetto di m _____ e sarà munita di aspiratore statico, _____

il vano sarà aereato a mezzo di ____

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale

il locale sarà aereato mediante

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno

Il locale sarà munito di apertura minima di mq ____ di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³ ____, la potenza della caldaia di Cal/h ____ La canna fumaria avrà l'altezza di m ____ ed una sezione di cmq ____

c - altro sistema

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati. La parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

d - per scaldabagno

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per reflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq ____)

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto



IL PROPRIETARIO

Calcoli urbanistici 2° Soluzione

RIPOSTIGLIO	mq.	40	X	3.40	mc.	136
OFFICINA	mq.	369	X	5.00	mc.	1.845
MAGAZZINO	mq.	1.374	X	5.00	mc.	6.870
ASSEMBLAGGIO	mq.	610	X	5.00	mc.	3.050
UFFICI	mq.	313	X	7.00	mc.	2.191
	mq.	2.706			mc.	14.092

$$\frac{48.40 + 46.40}{2} \times 16.00 = \text{mq.758.00}$$


15.20 X 3.00 mq. 45.00

- esistente mq.369.00

434	X	5.00	mc.	2.170
-----	---	------	-----	-------

TOTALE GENERALE	3.140	18.262
-----------------	-------	--------

SPAZI MANOVRA	1/2	S.C.	mq.	1.570	
PARCHEGGIO	1/40	VOLUME	mq.	406	
VERDE	1/40	VOLUME AMP.	mq.	54	
COPERTURA MAX			mq.	3.398	3.140



AUTOINDUSTRIALE VERSILIA SpA
Concess **VOLVO** veic ind li
Passione

- AMPLIAMENTO DELLA OFFICINA NELLA SEDE DELLA DITTA

"AUTOINDUSTRIALE VERSILIA"

Posta in Via Zaccagna n° 39, - CARRARA -

Richiesta di VARIANTE

- RELAZIONE TECNICA :

- In data 28/3/1983, il sindaco di Carrara rilascia
va alla Ditta "AUTOINDUSTRIALE VERSILIA" con il N°
111/83 la concessione di edificare un ampliamento di
fabbricato ad uso officina.

I dati caratteristici del progetto approvato sono :

- Dati urbanistici secondo regolamento
- Capannone prefabbricato con copertura a volta
- Distanza fra i pilastri sul fronte = mt. 5.00.

Nella fase successiva alla appro-
vazione del progetto e cioè nel momento della ricer-
ca della Ditta capace di installare il prefabbricato
e sulla base di nuove esigenze formulate ed espresse
dalla Ditta committente è emerso che la struttura co-
si come in progetto risultava essere carente per due
ordini di motivi:

- 1) L'apertura dei portoni di mt. 5.00, anche se buo-
na nella maggioranza dei capannoni risulta essere
un intralcio per la manovra di motrici con rior-
chi per cui è preferibile una apertura superiore
(almeno mt. 7.00).

2) Volendo dotare la officina di carro-ponte e considerato che siamo in zona sismica è impossibile mantenere una copertura a volta.

Sulla base di questi nuovi elementi si provveduto a sostituire in progetto la struttura portante, e tale operazione ha comportato anche uno slittamento del blocco servizi.

In sintesi il capannone che si intenderebbe realizzare ha le stesse dimensioni di quello già approvato, cambia solo la struttura portante e la copertura che è a trave monolitica e non a volta.

Si richiede la variante al fine di evitare discordanze fra progetti depositati al Genio-Civile e progetto presentato al Comune.

- Carrara 10/9/1983.

IL TECNICO



[Handwritten signature]



Ill.mo SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI CARRARA

Il sottoscritto : DONNINI Giorgio, in nome
e per conto della Ditta "AUTOINDUSTRIALE VERSILIA" con
sede in CARRARA V.le Zaccagna n° 39;

FA DOMANDA

per rilascio concessione di variante per l'ampliamento
di un fabbricato uso officina.

Distinti ossequi.

Carrara li 10/9/1983.

X *Donni-Giorgio*

Allega :

Progetto in n° 3 copie.

Relazione tecnica

Cartella questionario.

- AMPLIAMENTO DELLA OFFICINA NELLA SEDE DELLA DITTA
"AUTOINDUSTRIALE VERSILIA"

Posta in Via Zaccagna n° 39, - CARRARA -

Richiesta di VARIANTE

- RELAZIONE TECNICA :

- In data 28/3/1983, il Sindaco di Carrara rilascia
va alla Ditta "AUTOINDUSTRIALE VERSILIA" con il N°
111/83 la concessione di edificare un ampliamento di
fabbricato ad uso officina.

I dati caratteristici del progetto approvato sono :

- Dati urbanistici secondo regolamento
- Capannone prefabbricato con copertura a volta
- Distanza fra i pilastri sul fronte = mt. 5.00.

Nella fase successiva alla appro
vazione del progetto e cioè nel momento della ricer
ca della Ditta capace di installare il prefabbricato
e sulla base di nuove esigenze formulate ed espresse
dalla Ditta committente é emerso che la struttura co
si come in progetto risultava essere carente per due
ordini di motivi:

- 1) L'apertura dei portoni di mt. 5.00, anche se buo
na nella maggioranza dei capannoni risulta essere
un intralcio per la manovra di motrici con rimor
chi per cui é preferibile una apertura superiore
(almeno mt. 7.00):

2) Volendo dotare la officina di carro-ponte e considerato che siamo in zona sismica é impossibile mantenere una copertura a volta.

Sulla base di questi nuovi elementi si provveduto a sostituire in progetto la struttura portante, e tale operazione ha comportato anche uno slittamento del blocco servizi.

In sintesi il capannone che si intenderebbe realizzare ha le stesse dimensioni di quello già approvato, cambia solo la struttura portante e la copertura che é a trave monolitica e non a volta.

Si richiede la variante al fine di evitare discordanze fra progetti depositati al Genio-Civile e progetto presentato al Comune.

- Carrara 10/9/1983.

