



Varianti



103

C

168/67



All'Ill.mo Sig. SINDACO del Comune di Carrara

Carrara li 20-4-1970

Andr. Sanini

Il sottoscritto Sig. Taveggia Antonio residente a
Minalo Via Marcona n° 49, in qualità di tutore dei
figli miei minori Eugenio e Paolo, rivolgo per essi
rispettosa domanda al fine di poter ottenere il
permesso per poter variare le disposizioni interne
al fabbricato già approvato dal Comune di Carrara
con del. N° 222 del 13-9-67. Tali modifiche necessa-
rie per meglio migliorare le funzionalità del fab-
bricato stesso, sono meglio indicate nel progetto
redatto dal Geom. Baccigalupi Vezio del quale si
allegano alla presente n° 3 Copie.

2 off
#24/10/70

24/4
11/04/70

Ringraziando porgo essequi.

27 APR. 1970ⁿ

COMUNE D. C. 1970

in fede:

Protetto 17 691

Data 24 APR 1970

M. Taveggia

Non comporta aumento
di volume Vane
21512


2 VARIANTE

Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI
COMUNE DI CARRARA
Visto
legge 5/3/1963 n. 246
IL CAPO UFFICIO

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA-CARRARA

Al sensi dell'art 2 della Legge 267.1965 n. 966
NULLA OSTA per quanto riguarda la prevenzione
incendi, all'approvazione del presente progetto

Massa, 19 APR 1970



IL COMANDANTE
P. F.

Trasferimento del PT. ... da ufficio ad ...

PM/41 Strada PM/4 nel fabbricato e Pimento
Zona Villini - Vedere spostamento
della strada e muro -

88' Allargamento stradale e
forato di progetto stradale in 20 al
Pimento Zona Industria Pimento

La tipologia per questo riguarda le
destinazioni interne che ha presente variazioni
comparto in specie del PA 66 e quella di
PM/41 con relative implicazioni (vedi strada
di PM/41 nel fabbricato) Varie
21/5/70

Parere favorevole. Alla C.C.

lungo
21/5/70

all'U.T. per ...
circa l' ...
braccio (prova)

Comm. Ed. N° 10 del 19/5/70

25 GIU. 1970
APPROVA
IL SINDACO
M


196 MAR 1970

Parere favorevole
lungo

Variaute

168/62

8



Al Sindaco del Comune di
CARRARA

103
C

I sottoscritti sign. Toreggia Eugenio e
Paolo di Antonio, residenti a Milano via
Mareona 49, rivolgono rispettosamente istanza alle
SV intesa ad ottenere licenza di Variante
al progetto approvato in data 13-9-1967 e
successiva variante.

10635
anch. varianti

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Si fa presente che la Variante in
oggetto non presenta variazioni di volume
e si limita solamente ad eliminare
alcuni balconi esterni onde evitare intralcio
al transito di automezzi nelle porte
interne.

Protocollo N 5379
14 APR. 1969

In attesa forniamo distinti saluti
Il padre esercente la patria potestà

Toreggia Antonio

9-4-1969

APPROVATO

COMUNE DI CARRARA

Sezione Imposte e Tasse
UFFICIO IMPOSTA AREE FABBRICABILI

Visto, adempiti gli obblighi di cui all'art. 7
legge 5/3/1963 n. 246

IL CAPO UFFICIO

Mancato punto delle coperture
Mancato M. P. Otto 14/4/69

14/4/69
adria
Zoff
14/4/69

Paul Jett
Reto Gfeller


La variante non comporta aumento
di volume ma solo trasformazione delle
facciate. Vane
5/5/69

Per favore fornire alle varianti -

8 MAG 1969

APPROVATO

L'ASSESSORE



hupin
7/5/69



ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Mod. ISTAT/I/201/P

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
OPERE PROGETTATE

Denominazione e N. distintivo da apporre con il timbro	
Comune	
Provincia	

Riservato ISTAT	
1	

LICENZA DI COSTRUZIONE richiesta da Sr. S. T. R. A. il 24 8 1967
(giorno mese, anno)
per lavori da eseguire in Viale delle F. note - MARINA
(via, piazza, ecc.)

NOTIZIE GENERALI SULL'OPERA

a) DESTINAZIONE 10 ☐ Residenziale 2 ☒ Attività economica (specificare ufficio, banca, albergo ecc.) 3 ☐ Altra attività (specificare caserma, scuola, ospedale ecc.)	b) NATURA 1 ☒ Nuova costruzione o ricostruz. 2 ☐ Ampliamento per ricavare intere abitazioni 3 ☐ Ampliamento per ricavare singoli vani	c) TIPO 1 ☐ Popolare 2 ☐ Medio 3 ☐ Superiore al medio 4 ☐ Rurale	d) STRUTTURA PORTANTE <table border="0"><tr><td>In sito</td><td>* prefabbricata</td></tr><tr><td>1 ☒ Pietra e mattoni</td><td>☐ 5 Acciaio</td></tr><tr><td>2 ☐ Cemento armato</td><td>☐ 6 Cemento armato</td></tr><tr><td>3 ☐ Acciaio</td><td>☐ 7 Legno</td></tr><tr><td>4 ☐ Mista</td><td></td></tr></table>	In sito	* prefabbricata	1 ☒ Pietra e mattoni	☐ 5 Acciaio	2 ☐ Cemento armato	☐ 6 Cemento armato	3 ☐ Acciaio	☐ 7 Legno	4 ☐ Mista		e) DIMENSIONI Superficie coperta m ² <u>1582</u> Volume v/p m ³ <u>14,192</u> Piani fuori terra n <u>2</u> compreso il seminterrato
In sito	* prefabbricata													
1 ☒ Pietra e mattoni	☐ 5 Acciaio													
2 ☐ Cemento armato	☐ 6 Cemento armato													
3 ☐ Acciaio	☐ 7 Legno													
4 ☐ Mista														
f) PROPRIETA' 1 ☒ Privati e società 2 ☐ Cooperative edilizie 3 ☐ Altri (Amm. ni statali, regioni, provincie, comuni, Enti previdenza, Banche, IACP, INCIS, ecc.) (specificare la denominazione dell'Ente)			g) FINANZIAMENTO 1 ☒ Privato 2 ☐ A carico totale o parziale dello Stato 3 ☐ A carico totale o parziale degli Enti Locali											
h) SERVIZI 1 Riscaldamento si ☒ no ☐ 2 Condizionamento si ☐ no ☒ 3 Ascensore si ☐ no ☒														

CONSISTENZA DELL'OPERA

P I A N I	A B I T A Z I O N I													L O C A L I P E R A L T R O U S O					TOTALE GENERALE Vani e Locali			
	Composte di stanze											Totale abitazioni	Vani di abitazione			Vani per ser- vizi e acces- sori comuni	Uffici	Negoz.		Auto- rimesse	Altri	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 e oltre												
										abitaz	stanze		Stanza	Accessori	Totale							
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13+14	16	17	18	19	20	21=17,18,19,20	22=15+16+21
Centinati e seminterrati	-											-----	---	-								---
Pleno terra												-----	---			1	4			3	7	8
Altri piani				2								2	8	4	12							12
Totale				2								2	8	4	12	1	4			3	7	20

Licenza di costruzione n° 999 rilasciata il20-10-1967
(giorno, mese, anno)

Bollo

Firma del compilatore

Data 21-10-1967

Leggere a tergo le istruzioni per la compilazione del modello

COMUNE DI CARRARA

Ripartizione Igiene e Sanità

RELAZIONE IGIENICO SANITARIO

(da allegarsi ai progetti)

Cucina: sarà provvista di canna e cappa fumaria si l'acquaio sarà munito di sifone idraulico si le luride verranno allontanate a mezzo di tubi in polivinile e convogliate in pozzi perdenti

Gabinetto: sarà a caduta diretta se a W.C. o turco — con cassetta di "cacciata" si le pareti verranno impermeabilizzate se (solo per le case rurali) aereazione diretta dal gabinetto, saranno convogliati in pozzo nero a tenuta no a una camera — a due camere — dista dalla casa m. — in una fossa settica a 3 camere — camere — Dimensioni: lunga m. 400 larga 125 altezza liquido 150 altezza totale 180

Essa risponderà ai requisiti tecnici indicati nelle allegate sezioni si dista dalla casa 200 i liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (vedi allegata planimetria) si nella fogna cittadina — Altri sistemi —

Il pozzo a perdere dista dalla casa m. 10.00
E' ubicato rispetto alla casa sul retro

Approvvigionamento idrico: Avviene direttamente dall'acquedotto comune con serbatoi — che alimentano anche la cucina — non alimentano la cucina — da un pozzo — cisterna — dista dalla casa m. — dalla concimaia — dal pozzo nero m. — dalla fossa settica m. — dalla fossa a perdere m. — il pozzo è fondo m. — è a valle — a monte — del pozzo nero — fossa settica — fossa a perdere — concimaia —

Immondizie: Verranno raccolte: in una concimaia — dalla Nettezza Urbana si i bidoni provvisoriamente verranno sistemati sul retro o in
opposto ripostiglio

Isolamento: Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale si si prevede l'esistenza di un vespaio alto mt. 0.30 sarà aereato si si provvederà all'isolamento laterale dei muri si (solo per i seminterrati). I vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna mt. 0.30. Il progetto contiene lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale —

Particolari tecnici: 1) altezza dei vani (vedi relazione tecnica)

2) La superficie delle finestre non sarà inferiore a $\frac{1}{10}$ della superficie delle stanze si

3) gli scalini avranno una pedata di cm. 30 una alzata di cm. 46

Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente si interrotte da pianerottoli si

4) Le pareti esterne saranno intonacate si le acque meteoriche verranno allontanate con flussi in pendenza

sarà fatto uno stenditoio si dove sul retro. La casa sarà soffittata si la copertura sarà eseguita a ferro

Ciò garantisce sufficientemente l'impermeabilità e l'isolamento termico dell'ultimo piano.

Isolamento acustico dell'ascensore:

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà eseguito: 1°) collegando le guide a pesanti blocchi di calcestruzzo o di altro materiale atto a non trasmettere le vibrazioni provocate dall'impianto; 2°) rendendo indipendente la gabbia dalla struttura circostante mediante opportuna intercapedine fatta con materiali isolanti; 3°) installando il motore su supporti elastici o altro materiale idoneo ed appoggiandolo sul pavimento costituito da materiale fono-assorbente. Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attutire i colpi all'atto della chiusura;

Cucine: La cucina dotata di una cappa e di una canna fumaria di dimensioni atte ad allontanare i vapori ed i gas prodotti durante la cottura degli alimenti. La canna sarà indipendente, circolare, quadrata, rettangolare (x), le dimensioni minime della sezione sono di cmq. 200^{1/2} e servirà le cucine del 1° piano e di cmq. 800^{1/2} di sezione per le cucine del 2° piano. adibito

Oppure (x)

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo Schunt

La sezione del collettore principale sarà di cmq. 400. Vi saranno collegate n° 1 cucine la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. . Il collegamento avverrà a m. 300 dal pavimento del piano superiore (complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle sezioni delle canne delle varie cucine). La canna dell'ultimo piano nel caso di impiego di canne multiple sarà sempre indipendente. La canna multipla o singola terminerà con un aspiratore statico ed avrà un'altezza minima di m. oltre il culmine del tetto.

Riscaldamento domestico:

a) - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente di sezione di cmq. _____ e terminerà oltre il culmine del tetto di m. _____ e sarà munita di aspiratore statico.

b) - per scaldabagno: *elettrico*

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas, carbone, legna, gas liquido, che rosene o altri combustibili liquidi (x). Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare rigurgiti o reflussi d'aria. (la sezione della canna sarà di cmq. _____).

c) - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:


La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno. Il locale sarà munito di apertura minima di cmq. 50 di superficie che rimarrà sempre aperta per l'aerazione e ventilazione del locale, oltre la porta e le finestre regolamentari. Il volume da riscaldare previsto sarà di mc. 1300, la potenza della caldaia di Cal/h 30'000. La canna fumaria avrà l'altezza di m. 14.00 e una sezione di cmq. 600.

Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali, i collegamenti necessari in casi particolari avranno una inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m.3.

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti.

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

IL TECNICO



IL PROPRIETARIO

Tommaso Antonio

COMUNE di CARRARA
Ufficio Urbanistica

Prot.n° 30312

Carrara li 19. VII. 67

OGGETTO: Accoglimento della domanda di costruzione.

Al Sig. TAVEGGIA Euplio Poolo
.....
.....

Mi prego informare la S.V. che la domanda di Variante a Attico
vale delle Pivette MARINA
.....
.....

è stata accolta dalla Commissione Edilizia n° 24 del 19.12.67.

Nel contempo si comunica che la pratica è stata inviata all'esame di com-
petenza:

- ☒ a) dell'Ufficio Sanitario;
- ☒ b) del Corpo dei Vigili del Fuoco di Massa Carrara;
- ☒ c) del Consorzio per la Zona Industriale Apuana;
- ☒ d) della Soprintendenza ai Monumenti e Gallerie di Pisa.

La S.V. è invitata a voler consegnare all'Ufficio Urbanistica estratto di
mappa e titolo di proprietà, onde ottenere la licenza di costruzione.
Per eventuali notizie in merito, la S.V. è invitata a volersi presentare
alla Sezione Urbanistica del Comune.

.....
.....


Distinti saluti

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Sergio Nardi)


TIPICI DI POZZO PERDENTE

In muratura di mattoni

SEZIONE A-B




Pianta




In muratura di pietra a secco

SEZIONE A-B



Pianta



TAVEGGIA

Progettazione e direzione dei lavori

Ufficio Tecnico - Sezione Urbanistica
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Progetto per la costruzione di Faldamento uffici e Abitazione
sito in MARINA via Porto su terreno di proprietà
TAVAGLIA Ferruccio e Paolo mappale 9583/c

Varanto e Joe J. Tro

S E D E

A)- PIANO REGOLATORE 1941 :

La strada è stata esapita più
e più frettosamente

- Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato

Assieme alla anche nel fabbricato e accanto Zona Villini

- Difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa:

- distanza dalla strada 600 m 13.00 P.R.G.

- distanze dai confini

- superficie coperta

- superficie coperta/ sup. terreno.

- volumetria

- altezza del fabbricato

- n° del piani

- piano attico

- cortili interni

- aggetti e sporgenze

- superficie parcheggio

- altre prescrizioni particolari di P.R.

B)- PIANO REGOLATORE 1966 :

Classificazione della zona su cui sorge il fabbricato

- difformità o meno del progetto dalle previsioni di P.R. circa: P.R.G.

- distanza dalla strada

- distanza dai confini

- superficie coperta.

- sup. coperta/ sup. terreno.

- volumetria

- altezza del fabbricato

- n° dei piani

- piano attico

- cortili interni

- aggettivi e sporgenze


- superficie parcheggi

- altre prescrizioni particolari di P.R.

VIL TECNICO

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE


FOSSA SETTICA A TRE CAMERE



PIANTA

TAUEGGIA

SEZIONE A-B



N° VASI UTILI	N° PERSONE	CONSUMO MEDIO GIORNALIERO litri	DIMENSIONI SUGGERITE			VOLUME UTILE			VOLUME TOTALE		
			Lunghezze			LARGHEZZA LIQUIDA	ALTEZZA TOTALE INTERNA	ALTEZZA LIQUIDA	1ª CAMERA	2ª CAMERA	3ª CAMERA
			1ª CAM.	2ª CAM.	3ª CAM.						
			a	b	c	h	H				
7	10	1000	150	75	75	100	140	170	2100	1050	1050
10	15	1500	180	80	80	120	140	170	2680	1340	1340
14	20	2000	190	95	95	120	145	175	3300	1650	1650
17	25	2500	200	100	100	125	150	180	3750	1870	1870
20	30	3000	230	115	115	125	150	180	4300	2150	2150
27	40	4000	270	135	135	150	150	180	6070	3030	3030
40	60	6000	290	145	145	160	180	210	8350	4170	4170
54	80	8000	300	150	150	180	200	230	10800	5400	5400

49° CORPO VIGILI DEL FUOCO

"Tenaces velut marmor apuanum",

MASSA-CARRARA

Massa, 28 Dicembre 1967

N di prot 4063

Risposta a nota

Allegati

OGGETTO Progetto di costruzione del fabbricato in Carrara-Marina - Via dello Pinete.

Spett. Ditta Taveggia Eugenio e Paolo
Via Marcona, 49
M i l a n o

o

Al Comune di
Carrara

Ai sensi della Legge 966 del 26.7.1965, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la prevenzione incendi e restituisce al Comune il progetto sopra indicato, a condizione che siano attuate le seguenti prescrizioni:

- 1) I solai di copertura del piano terra devono essere in cemento armato con esclusione di cotto o se fatti con l'impiego di forati cotti si dovrà avere cura di proteggere i solai stessi con uno strato di intonaco di almeno cm.3 di spessore;
- 2) Costruire le pareti del locale caldaia in muratura piena dello spessore minimo di almeno cm.25 o in calcestruzzo dello spessore di cm.15;
- 3) L'eventuale impiego di locali per attività comunque soggette a disciplina antincendio (autorimesse, impianti di riscaldamento, magazzini, depositi, rivendite ecc.) potrà essere consentita con separata licenza che sarà rilasciata qualora siano osservate tutte le norme di sicurezza inerenti all'impiego specifico;
- 4) Alla ultimazione dei lavori richiedere a questo Comando la visita di collaudo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi da presentare all'Ufficio Igiene del Comune per la concessione del permesso di abitabilità.



IL COMANDANTE PROVINCIALE

(Dr. Ing. S. Gianni)

Carrara, li 8-2-1968....

ALL'UFFICIO URBANISTICA DEL
COMUNE DI = CARRARA =

Il sottoscritto T. VEGGIA E.....residente a
.....MILANO..... Via M.A.D.C.O.N.D....
n° 9... - titolare della licenza di costruzione datata
13-9-1967.....n° 222....., per la costru-
zione di un fabbricato ubicato in Via le delle Pinete
in località M.A.D.I.N.D...... con la presente,
a norma dell'art.5 della citata licenza di costruzione

R I C H I E D E

SOPRALUOGO DA PARTE DI CODESTO UFFICIO PER DEFINIRE GLI
ALLINEAMENTI E CONCEDERE NULLA OSTA ALL'INIZIO DEI LA =
VORI.

Distintamente

Il titolare della licenza

.....T. Veggia E.....

ANNOTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO:

La presente richiesta è pervenuta all'Ufficio Urbanis-
tica il giorno 8-2-1968... alle ore 9.45...
ed il sopralluogo per l'allineamento è stato effettuato
il giorno detto... alle ore 10.00 da parte
del Geom. MEL. P. L. V. C...... (nome del funzio-
nario)

Il funzionario

.....MEL. P. L. V. C......

Rif. Richiesta del 8.2.2.1968....

MULIA OSTIA per l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato sito in MARINA.....lappale n° 9583/4...Sez. A. f° 85 di proprietà del Sig. INVERNIZIO.....residente a MILANO... Via MARCONI...n° 9.


Tracciate le fondazioni, il proprietario del fabbricato chiede allo Ufficio Urbanistica la visita per l'inizio dei lavori del fabbricato in oggetto.

Visita la nomina :

- 1) Del Direttore dei Lavori Geo. Baccicaccioli...residente a MARINA Via Le delle Pinete...n° 6;
- 2) Dell'Impresa BAGGIOLINI GIOVANNI.....residente a CARRARA Via CARRARA.....n° 23;

Il Tecnico Comunale Ma. P. Viviani...recatosi sul posto, ha constatato la rispondenza degli allineamenti al progetto presentato e rilascia NOTA OSTA per il getto delle fondazioni.

A maggior chiarimento si riporta lo schema degli allineamenti che il proprietario, il Direttore dei Lavori, l'Assuntore ed il Tecnico Comunale sottoscrivono.



IL PROGETTARIO.....

IL DIR. DEI LAVORI.....

L'IMPRESA.....

IL TECNICO COMUNALE.....

IL CAPO SEZIONE.....



Carrara, 11. 2-9-1960

COMUNE DI CARRARA

UFF. URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di costruzione di un fabbricato ad uso civile in Massa di Carrara - P.le della Pieve
sul terreno distinto in Catasto alla Sez. A foglio 85 mappale n° 9583/c
proprietà Barzeggi Eugenio e Paolo 9585/c

I lavori in oggetto, autorizzati con licenza n° 222 del 13-9-1960

- sono stati iniziati in data 1-2-1960

- sono stati coperti in data 1-2-1960

- sono stati ultimati in data 30-6-1960

in conformità alla licenza.


Le opere in c.a. risultano collaudate, come da lettera della Prefettura di Massa-Carrara n° del.....

La costruzione si compone di vani 12 di cui 1 per uso abitazione
La ampliamento si compone di vani 1 di cui 1 per uso abitazione

IL TECNICO ACCERTATORE

IL SINDACO

IL CAPO SEZIONE URBANISTICA
(Eletto, Claudio Carrara)



IL CAPO
Capo



COMUNE DI CARRARA

Carrara, 1 luglio

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

Il sottoscritto Enrico Quinzi nelle veste di
Tecnico Comunale Accertatore in data odierna _____ ha effettuato
sopralluogo di controllo e accertamento ultimazione lavori per il fabbricato

posto sul terreno contraddistinto catastalmente col mappale n° 9583/c 9585/c
foglio 85 sez. A ubicato in vicolo di Carrara
via le delle Pieve di proprietà Sig. Carlo Eugenio e

Paolo

residente in _____ riscontrando quanto segue

1)- I lavori risultano totalmente ultimati, h

2)- I lavori risultano ultimati limitatamente a _____

Si sono verificate le seguenti difformità:

1)- alla forma della pianta,

2)- alla natura del prospetto _____

3)- alla misura dell'altezza,

4)- alla distribuzione interna a n° vani _____

5)- alla destinazione _____

Al sensi dell'art. 15 comma 1° legge 6 Agosto 1967 n° 765 sono state
riscontrate eccedenze superiori al 2% nel confronti di quanto prescritto dalla
licenza.

1)- nell'altezza;

2)- nel distacco dal confine,

3)- nella superficie coperta;

4)- nel volume,

5)- nella destinazione.

L'infrazione è stata segnalata:

1)- alla competente Autorità Comunale in data _____

2)- alla Intendenza di finanza in data _____

IL TECNICO ACCERTATORE

V° L'ARCH. CAPO SEZIONE

V° L'INGEGNERE CAPO



Carrara li 30.6.70

COMUNE DI CARRARA

N _____ di prot

Risposta a nota N _____ del _____

OGGETTO Visita preventiva alla nuova costruzione
sita in Viale Pinete Marina di Carrara.


Allegati N _____

UFFICIO URBANISTICA

S E D E

Il sottoscritto Ufficiale Sanitario del Comune di Carrara, certifica che la nuova costruzione sita in V.le Pinete Marina di Carrara di proprietà dei sig.ri Taveggia Eugenio e Paolo, risponde ai requisiti voluti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si rimette in esecuzione degli accertamenti di cui all'art.5 della licenza edilizia, con riserva di controllare messa in opera di aspiratore elettrico allacciamento idrico e fosse settiche.



UFFICIALE SANITARIO
(Dott. Prof. G. Barghini)

COMUNE di CARRARA

Ufficio Urbanistica

Prot. n° _____

Carrara, 11 *1-1-1947*

Oggetto: Nulla osta per la esecuzione dei lavori di allacciamento idrico.

Sig. PRESIDENTE DELL'A.C.S.P.M.
Via F.lli Rosselli

A V E N Z A

Con la presente si concede nulla osta alla esecuzione dei lavori di allacciamento idrico agli appartamenti del fabbricato di proprietà del Sig. *Doxegio Eugenio* *e Paolo* ubicato a *Marina di Carrara via della Chiesa* giusto il certificato di ultimazione lavori datato *1-1-1947* n°

Il Tecnico accertatore
Donato Donatelli

L'Ingegnere Capo *Van. e*

IL SINDACO