

**RELAZIONE TECNICA PER VERIFICA DEL RISPETTO
D.P.R. 380/01 ART.82 et D.M. 236/89**

VOCI	MIN	MAX	DIM. DI PROGETTO
- SPAZI DI MANOVRA CON SEDIA A RUOTE	140		
- LARGHEZZA PORTA DI ACCESSO	80		
- LARGHEZZA PORTE INTERNE	75		
- ALTEZZA MANIGLIE	85	95	
- DISLIVELLI PRESENTI IN CM		2.5 cm	
- ALTEZZA MANIGLIE INFISSI ESTERNI	100	130	
- ALTEZZA PARAPETTO	100		
- LO STESSO E' ATTRAVERSABILE DA UNA SFERA DI DIAM. 10 CM.			
- ALTEZZA CASSETTA PER LA POSTA		140	
- ALTEZZA INTERRUTTORI	60	140	
- ALTEZZA CAMPANELLI	40	140	
- ALTEZZA PULSANTI, BOTTONERIA	110	140	
- ALTEZZA PRESA LUCE	45	115	
- ALTEZZA CITOFONI	110	130	
- ALTEZZA TELEFONI	100	140	
- LARGHEZZA SCALE COMUNI (pedata cm 30 = 1 pedata+ 2 alzate = 62/64 cm)	120		
- LARGHEZZA SCALE PRIVATE	80		
- ALTEZZA CORRIMANI	90	100	
- LARGHEZZA MASSIMA RAMPE SCALE		10mt	
-			
- LARGHEZZA CORRIDOIO	100	135	
- DIMENSIONI SERVIZIO IGIENICO	180	180	
- SPAZIO ACCOSTAMENTO WC E BIDET	40		
- SPAZIO ACCOSTAMENTO VASCA	140		
- SPAZIO ACCOSTAMENTO LAVABO	80		

In relazione al progetto oggetto della presente richiesta il sottoscritto progettista **dichiara la conformità** delle opere all'art. 82 del D.P.R. 380/01 e relativo regolamento di esecuzione in modo da garantire la adattabilità del fabbricato anche a persone con impedita o limitata capacità motoria ai sensi dell' art. 82 del D.P.R. 380/01 del D.M. 236/89.

Per le soluzioni tecniche, non specificate nel presente schema, ad esempio i percorsi pedonali orizzontali, ci si attiene a quanto previsto dagli art 5 del D.M. 16.06.1989 n° 236. A riguardo dell'ambito di applicazione ci si attiene a quanto stabilito dalla Circolare esplicativa n° 1669/U.L. del 22.06.1989.

Segue tavola esemplificativa per i locali destinati a servizi igienici e percorsi.


Carrara, li 28/04/2012



Planimetria

Requisito della accessibilità per luoghi aperti al pubblico
(art. n.n 82 D.P.R. 380/01 ed art. 5.5 D.M. n. 236 del 14/06/1989)

Rampa di raccordo removibile
in lamiera metallica in
conformità all'art. n. 77
comma 3 lettera c D.M. 236/1989



Pianta piano terra

Accesso mediante personale di aiuto anche per le
persone a ridotta o impedita capacità motoria, tramite
pressione di apposito pulsante di chiamata evidenziato
dal simbolo internazionale di accessibilità, come
previsto dall'art.5 punto 7 del D.M. 236/89.
Luce apertura minimo 80 cm
H maniglia 86-96 cm

Spazi di relazione accessibili (art. n. 5.5 D.M. n. 236 del 14/06/1989)
Garantita l'accessibilità agli spazi di relazione. Non necessario l'accesso
ad un servizio igienico perchè la sup. utile è inferiore a 250 mq

Spazi per i quali non è richiesta l'accessibilità

Geom. Davide Ottanelli

Ordine dei Geometri di Massa Carrara n° 1247
Via Perla n. 78 - 54033 CARRARA (MS)
C.F. TTNDVD86H08B832C



Comune di Carrara

UBICAZIONE:

Loc. Carrara

Foglio 43 mapp. 368 sub. 2

PROPRIETA':

Ghelardini Claudio

C.F. GHLCLD44L10I046E

Nosei Fiorella

C.F. NSOFLL45C41B354K

TIPO DI ELABORATO

S.C.I.A.

(art. 77 - 79 - 84 della L.R. 03/01/05 n. 1 e s.m.i.)

Cambio destinazione d'uso
e nuova distribuzione interna

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

INFORMATIVA SULLA PRIVACY D.LGS. 196/2003 Le informazioni contenute nei seguenti elaborati tecnici, che precedono eventuali allegati, sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Persone diverse da quest'ultimo non possono copiare, riprodurre o diffondere questi elaborati: qualsiasi utilizzo non autorizzato dello stesso è vietato e potrebbe costituire reato. In caso di errore e/o ritrovamento degli stessi, La invitiamo a non leggerli, dandone gentilmente comunicazione al mittente. Tutti i diritti di riproduzione ed uso dei seguenti elaborati grafici sono riservati esclusivamente allo Studio di Architettura Marco Andreoni, C.so Rosselli, 9 Carrara (MS). Lo sfruttamento indebito e/o la riproduzione parziale o totale di essi sarà perseguibile secondo i termini di legge vigenti.

DATA

Firma della proprietà

28/04/2012

Firma del progettista

Handwritten signatures of the property owner and the architect, with a circular stamp of the Comune di Carrara.



Prot. n. 7166/cxu.EZ

Massa 29/03/12

Azienda USL 1 Massa Carrara

OGGETTO: progetto edilizio n. 9925. Sig. Nosei Fiorella




Al. Geom Ottanelli Davide

Con riferimento alla richiesta di parere igienico sanitario relativo alla pratica segnata in oggetto, si esprime :

parere favorevole

Distinti saluti.


Dott. Dino Giannarelli

U.O./U.F. Igiene e
Sanità Pubblica
54100 Massa
Via Democrazia, 44
Tel. 0585-493912
Fax 0585-810405