



COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

prot n° 12559/2180
05/04/2002

RACCOMANDATA A R

*Prot. n° 47381
25-11-02*

e.p.c

A CASAZZA ANGELO
VIA XX SETTEMBRE 41
TORINO
A FORNARI ING MARCO
VIA C APPIO 142/A
54031 AVENZA

OGGETTO Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività Articoli 2, 4 e 9 della L R 14 10 1999 n° 52

In relazione alla denuncia di inizio attività inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 4 e 9 della L R 14 10 1999 n° 52 e pervenuta in data 05/04/2002, per la realizzazione di lavori di DEMOLIZIONE SERBATOIO sull'immobile sito in MARINA DI CARRARA V LE XX SETTEMBRE 302 e distinto catastalmente al foglio 98, mappale/1 251, si comunica che, a seguito di preventivo esame istruttorio d'Ufficio della documentazione allegata risulta che la denuncia di inizio attività è da ritenersi incompleta o non conforme alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale, in quanto carente della documentazione e degli elaborati progettuali di seguito evidenziati

- planimetria generale
- rilievo dello stato di fatto
- documentazione fotografica
- titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
- elaborato grafico progettuale
- attestazione versamento diritti di segreteria
- relazione tecnica
- relazione opere di urbanizzazioni
- relazione L 9 1 1989 n° 13
- relazione geologica e/o geotecnica
- relazione tecnica con dichiarazione o meno dell'abbandono anche temporaneo dell'immobile
- relazione e progetto art 6 L 46/90
- documentazione art 5 L R 52/99
- determinazione oneri di urbanizzazione
- determinazione costo di costruzione
- boîlo
- definizione tipologia di interventi
- direttore lavori
- impresa
- documentazione art 14 L R 52/99

**X CERTIFICATO DI CONFORMITÀ
(CHIARIMENTI)**

Pertanto, si invita a presentare le suddette integrazioni, necessarie ai fini istruttori e accertamento di conformità dell'intervento

In osservanza della L 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è l'arch Luigi Fusani, presso l'U O "Controllo del Territorio" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture denuncia di inizio attività prot 12559/2180 del 05/04/2002 - d i a n° 189/02-DIA

Carrara, 23 novembre 2002

** Per bonifica effettuata far pervenire in allegato al certificato di conformità eventuali nulla osta enti competenti preposti*

Istr. Tec. Direttivo
(Fusani Arch. Luigi)

Amm. Ferrari

Posteitaliane

**AFFRANCATURA
PAGATA**

A.R.

avviso di ricevimento
o di riscossione

Mod 23 I Cod 008401

COMUNE DI CARRARA

Da restituire a

FUSANI 189/02

23-11-2002

iv)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

CAP

[illegible]

Localita

--	--

Provincia

A.R. avviso di ricevimento
o di riscossione

☒

Vaglia

 **Raccomandata**

3

Pacco

Assicurata

[illegible]

Numero

Life

Euro

Data di spedizione

Dall'ufficio di

A cura del mittente

Destinatario

$$\overline{V_{1a}}$$

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento

**Bollo dell'Ufficio
di distribuzione
o di pagamento**

(step-spa -00- Ed 10/00) L1



Comune di Carrara
Settore Ambiente

Piazza 2 Giugno - 54033 Carrara (MS)
Tel. 0585/641299 Fax 0585/641375



Prot. n. **23933**

Spett.le:

ITALGAS
Via Elisa 6
CARRARA

alla c.a.: geom. Marcello DE NICOLA

c.p.c.: A.M.E.A.
alla c.a.: ing. Lucio CAFFAZ

Oggetto: richiesta scarico in fognatura di acque di guardia idraulica dei gasometri di Marina di Carrara

Vista la richiesta della società ITALGAS per l'autorizzazione allo scarico delle acque di guardia idraulica dei gasometri dismessi di Marina di Carrara, comprensiva di documentazione tecnica, si esprime "nulla osta" alla medesima richiesta, rimettendo al gestore della fognatura comunale il compito della definizione dell'allaccio e delle quote di canone per il servizio prestato.

Distinti saluti

Carrara il 25.09.00
Ing. *F. Giamberini*

Il Dirigente
dr.ssa Maria Elisa Menconi

COMUNE DI CARRARA	
UFFICIO TUTELA AMBIENTE	
Prot. N.	<u>1524</u>
Data	<u>26-09-00</u>
N. Praticab.	<u>465/152/00</u>

ITALGAS - CARRARA			
PROT.	<u>474</u>	ATTI	
RIC.	<u>2</u>	CT - <u>2000</u>	
RESP.		CUST.	
TEC.			



COMUNE DI CARRARA

Sportello Unico delle Imprese
P.zza 2 Giugno, 54033 Carrara
Tel. 0585641201/0585641227
fax 058570872



ITALGAS - CARRARA			
PROT	1299		
	29		
X	NCL		

Spett.le
Società Italiana per il Gas
Via Elisa n° 6
54033 Carrara
c.a. Geom. Marcello De Nicola

Oggetto: Società Italiana per il Gas : richiesta autorizzazione alla demolizione di un serbatoio metallico "gasometro" e di un piccolo manufatto in muratura adiacente.

Prot. Gen.le del Comune di Carrara n° 49001 del 14/11/00.

Prot. Suap 36/00.

Trasmissione parere FAVOREVOLE GONIP e contestuale archiviazione.

In relazione all'istanza in oggetto, si trasmette il parere FAVOREVOLE espresso dall'ASL n° 1 di Massa-Carrara, Gruppo Operativo Nuovi Insediamenti Produttivi, prot. 241/00/NIP relativo all'intervento proposto.

Si trasmettono inoltre le tavole timbrate e vistate.

Si informa peraltro che il settore Amministrazione ed Assetto del Territorio del Comune di Carrara ha comunicato a questo Sportello che l'intervento in oggetto è sottoposto alla procedura di DIA e non di Autorizzazione ai sensi della L.R. 52/99.

Il Procedimento viene pertanto archiviato.

Codesta società dovrà ripresentare l'istanza direttamente al Settore Amministrazione ed Assetto del Territorio del Comune di Carrara utilizzando l'apposito modulo che si allega alla presente.

Il procedimento della DIA infatti non rientra fra quelli di competenza dello Sportello Unico delle Imprese secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 15 del DPR 447/98.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento
DR. Guirardo Vitale

Carrara, lì 15/12/00

COMUNE DI CARRARA		Car.
28 DIC. 2002		Clas.
Prot n° 51932		



Dott. Ing. Marco Fornari
 via Campo d'Appio, 142/A
 54031 Avenza - Carrara (MS)
 tel (0585)53707 - fax 0585/851637

prot. 2189/02	30-12-2002
ASSEGNATA AL RESPONSABILE	
SIG. Fornari	
N. DINOENTE	

AI COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA
 p.zza 2 Giugno, 1
 54033 CARRARA

Oggetto:

Demolizione di gasometro ubicato nell'area Italgas di Marina di Carrara viale XX Settembre 302 - Carrara (MS)

Rif prot N° 12559/2180 del 05/04/02 - dia n° 189/02-DIA

In risposta alla Vs raccomandata AR del 23/11/02 (prot 47381), il sottoscritto ing. Marco Fornari, progettista e direttore dei lavori in oggetto, dichiara che già in deposito nella documentazione DIA erano state allegate le autorizzazioni degli enti competenti preposti

Precisa inoltre che

- 1 I principali lavori consistevano nello svuotamento, bonifica (intesa nei riguardi di eventuali residui gas all'interno del manufatto) e demolizione di un serbatoio metallico (gasometro), delle relative tubazioni e delle strutture accessorie, sito in viale XX Settembre n° 302 a Marina di Carrara (MS) di proprietà Italgas S.p.A.
- 2 Il gasometro era di tipo telescopico a guardia idraulica con struttura reticolare esterna e lamiera in acciaio
- 3 All'interno del gasometro, erano presenti acque e fondami, e prima di operare la demolizione delle strutture si è proceduto allo svuotamento delle acque interne



- 4 Le analisi effettuate su campione d'acqua (certificato del 13/07/2000 rilasciato dal laboratorio Chimico-Fisico TIS-ISST-COCFI dell'Italgas di Asti) avevano evidenziato che tutti i parametri rientravano nei limiti fissati dalla tab 3 "Valori limiti di emissioni in acque superficiali e in fognatura" dell'allegato 5 del D L n 152 del 29/05/1999, e pertanto era possibile scaricare le acque direttamente in fognatura (autorizzazione Ufficio Tutela Ambiente del Comune di Carrara prot N° 1524 del 26/09/2000)
- 5 Lo smaltimento è avvenuto tramite tubazione flessibile idraulica collegata al sistema fognario comunale, mediante opportuno pozzetto
- 6 Durante l'attività di smaltimento delle acque, il personale del laboratorio della società AMBIENTE S c r l di Carrara ha prelevato campioni che poi sono stati immediatamente analizzati ^{e che} hanno confermato i parametri delle analisi precedentemente effettuate
- 7 Per evitare il richiamo del fango presente sul fondo, in sicurezza, l'attività di smaltimento, è stata interrotta a circa 100 cm dal fondo
- 8 Le acque residue, successivamente, sono state prelevate con autospurgo ADR omologato per il trasporto di rifiuti pericolosi e trasportate all'impianto di smaltimento autorizzato
- 9 Rimossi completamente i fondami, è stato eseguito il lavaggio di tutte le superfici interne e delle intercapedini, ricorrendo ai detergenti e alle attrezzature per lavaggio con getti ad alta pressione anche le acque di lavaggio sono state aspirate mediante autospurgo ADR e trasportate all'impianto di smaltimento autorizzato
- 10 Successivamente si è proceduto al taglio delle parti strutturali in acciaio, delle lamiere e di tutte le tubazioni di servizio. I prodotti metallici delle operazioni di taglio sono stati caricati su camion ed avviati al recupero in fonderia



- 11 Il buono stato di conservazione di tutte le strutture metalliche, comprese le lamiere, e le strutture in conglomerato cementizio armato, in corrispondenza del fondo della vasca, hanno impedito qualsiasi tipo di versamento sul terreno (il certificato AB620 del 28/06/02 rilasciato dal Laboratorio ALCHIM s a s di Chieri (TO), allegato alla conformità e collaudo finale del campione di terreno dimostra che in esso non ci sono composti inquinanti derivanti da eventuali percolazioni dovute a rotture della vasca del gasometro)
- 12 Smaltiti in discarica autorizzata i materiali di fondazione in calcestruzzo, accertata l'assenza di qualsiasi tipo inquinamento si è proceduto al rimodellamento delle superfici di scavo con apporto di terreno esterno prelevato dalla soc Scaviter di Massa

A seguito di tutto ciò, il sottoscritto Dott Ing Marco Fornari **conferma**, come già asseverato nel certificato di conformità (Artt. 11 e 16 della L R 52/99) del 30/10/02, **che i lavori eseguiti nella demolizione del gasometro**, ubicato nell'area Italgas di Marina di Carrara viale XX Settembre 302, sono stati eseguiti conformemente al progetto presentato e alle **normative vigenti**

Carrara, 13 dicembre 2002

Dott Ing Marco Fornari





COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

prot n° 12559/2180
05/04/2002

RACCOMANDATA A R

e.p.c

A CASAZZA ANGELO
VIA XX SETTEMBRE 41
TORINO

A FORNARI ING MARCO
VIA C APPIO 142/A
54031 AVENZA

OGGETTO Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività Articoli 2, 4 e 9 della L R 14 10 1999 n° 52

In relazione alla denuncia di inizio attività inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 4 e 9 della L R 14 10 1999 n° 52 e pervenuta in data 05/04/2002, per la realizzazione di lavori di DEMOLIZIONE SERBATOIO sull'immobile sito in MARINA DI CARRARA V LE XX SETTEMBRE 302 e distinto catastalmente al foglio 98, mappale/1 251, si comunica che, a seguito di preventivo esame istruttorio d'Ufficio della documentazione allegata risulta che la denuncia di inizio attività è da ritenersi incompleta o non conforme alle disposizioni del vigente Regolamento Edilizio Comunale, in quanto carente della documentazione e degli elaborati progettuali di seguito evidenziati

- planimetria generale
- rilievo dello stato di fatto
- documentazione fotografica
- titolo di proprietà o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
- elaborato grafico progettuale
- attestazione versamento diritti di segreteria
- relazione tecnica
- relazione opere di urbanizzazioni
- relazione L 9 1 1989 n° 13
- relazione geologica e/o geotecnica
- relazione tecnica con dichiarazione o meno dell'abbandono anche temporaneo dell'immobile
- relazione e progetto art 6 L 46/90
- documentazione art 5 L R 52/99
- determinazione oneri di urbanizzazione
- determinazione costo di costruzione
- bollo
- definizione tipologia di interventi
- direttore lavori
- impresa
- documentazione art 14 L R 52/99

☒ X CERTIFICATO DI CONFORMITA
(CHIARIMENTI)

Pertanto, si invita a presentare le suddette integrazioni, necessarie ai fini istruttori e accertamento di conformità dell'intervento

In osservanza della L 241/90 si informa che il responsabile del procedimento è l'arch Luigi Fusani, presso l'U O "Controllo del Territorio" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8 30 alle ore 12 30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture denuncia di inizio attività prot 12559/2180 del 05/04/2002 - d i a n° 189/02-DIA


Carrara, 23 novembre 2002

Per bonifica effettuata far pervenire in allegato al certificato di conformità eventuali nulla osta enti competenti preposti

Istr Tec Direttivo
(Fusani Arch Luigi)

Amm Ferrari

COMUNE DI Carrara	c. 103
5 - NOV 2002	
PRO. 11	12696



Al Sig. Sindaco del Comune di Carrara
Settore Assetto del Territorio

COMUNICAZIONE ULTIMAZIONE LAVORI
(Art 11 della L R 52/99)

Rif prot. 12559/2180 del 05/04/2002 - d.i.a. n° 189/02-DIA

Il sottoscritto Casazza Angelo, nato a Algeri il 24/02/1957, domiciliato per la carica di Responsabile Gruppo Esercizi Levante Ligure della Società Italiana per il Gas p A (C F 00489490011) in Torino via XX Settembre n° 41 tel 011/2394815, per la ditta proprietaria del manufatto posto in loc Marina di Carrara viale XX Settembre n. 302, identificato catastalmente nel NCEU al foglio 98 mappale 251, in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa

COMUNICA

che, i lavori svuotamento, bonifica e demolizione di un serbatoio metallico (gasometro) e relative tubazioni e strutture accessorie relativi alla denuncia di inizio attività di cui al riferimento, sono terminati il giorno 15/10/2002

Si allega

- certificato di conformità

Carrara, 30/10/2002

Prot. n° 6311 del 6.10.02

ASSEGNATA ALL'U.O.C.
CONTROLLO DEL TERRITORIO

Il Dirigente

In fede

SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A.
AREA NORD

Gruppo Esercizi Levante Ligure

Il Responsabile

(sig. Angelo Casazza)

Responsabile del procedimento


è

nominato

Arch. FUSANI

IL DIRIGENTE

COMUNE DI CARRARA	
5 - NOV. 2002	
Pro n°	1322
	Clas



Prot n° 6310 del 6-11-02

ASSEGNATA ALL'U.O.C.
CONTROLLO DEL TERRITORIO

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

(Artt 11 e 16 della L.R. 52/99)

Il Dirigente

[Signature]

Rif prot. 12559/2180 del 05/04/2002 - d.l.a. n° 189/02-DIA

Il sottoscritto Ing Marco Fornari con studio in Carrara, loc Avenza via Campo d'Appio n 142/A, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Massa Carrara al N 303, progettista delle opere di cui alla denuncia di inizio attività presentata dalla Società Italiana per il Gas p A (CF 00489490011) con sede in Torino via XX Settembre n° 41 tel 011/2394815 in data 5 aprile 2002 relativa ai lavori di svuotamento, bonifica e demolizione di un serbatoio metallico (gasometro) e relative tubazioni e strutture accessorie, posti in loc Marina di Carrara viale XX Settembre n. 302, identificato catastalmente nel NCEU al foglio 98 mappale 251

ATTESTA

che, i lavori descritti nella relazione tecnica asseverata, e relativi grafici, allegati alla denuncia di inizio attività di cui in premessa, sono stati eseguiti conformemente al progetto presentato e, come tali, collaudabili come, in effetti, con il presente atto li **COLLAUDA**

Si allega alla presente copia del certificato AB620 del 28/06/02 rilasciato dal Laboratorio ALCHIM s a s di Chieri (TO) del campione del terreno di bonifica Carrara, 30/10/2002

Responsabile del procedimento

è


nominato


Arch. Fusani

IL DIRIGENTE

[Signature]

In fede
Dott Ing Marco Fornari



**ALCHIM s.a.s.***di Masante & C*

Laboratorio Via Roma 26 - 10023 CHIERI (TO)

Tel (011) 9423571


Partita IVA 05820880010

CLIENTE DITTA NEGRO**DATA** 28/06/02**ANALISI n°**AB620 /**CERTIFICATO DI ANALISI****DESCRIZIONE CAMPIONE**

Campione di Terreno - bonifica

da Voi prelevato, a noi pervenuto in data 22/05/2002


Vostro riferimento Campione di terreno prov da cantiere Società Italiana per il gas - Via Elisa n ro 6 - 54033 CARRARA (MS)



COMPONENTE	VALORE	UN di MISURA	NOTE	
			DM 25/10/99 n ro 471 Tab A Tab B	
pH	7,23			
Cadmio (Cd)	<1	mg/Kg	2	15
Piombo (Pb)	35	mg/Kg	100	1000
Rame tot (Cu)	32	mg/Kg		
Rame sol (Cu)	n d	mg/Kg		
Arsenico (As)	<1	mg/Kg	20	50
Mercurio (Hg)	<1	mg/Kg	1	5
Selenio (Se)	<1	mg/Kg	3	15
Cromo VI (Cr)	<1	mg/Kg	2	15
Solventi Organici Aromatici tot		mg/Kg		
Benzene	<0,1	mg/Kg	0,1	2
Toluene	<0,1	mg/Kg	0,5	50
Etilbenzene	<0,1	mg/Kg	0,5	50
O-xilene	<0,1	mg/Kg		
Isopropilbenzene	<0,1	mg/Kg		
Stirene	<0,1	mg/Kg	0,5	50
Propilbenzene	<0,1	mg/Kg		
p-xilene	<0,1	mg/Kg	0,5	50
m-xilene	<0,1	mg/Kg		
Mesitilene	<0,1	mg/Kg		
Idrocarburi Polinucleari Aromatici				
Naftalene	<0,05	mg/Kg		
Acenaftene	<0,05	mg/Kg		

OSSERVAZIONI

ALCHIM Roberto Masante

**ALCHIM s.a.s.****di Masante & C**

Laboratorio Via Roma 26 - I0023 CHIERI (TO)

Tel (011) 9423571

Partita IVA 05820880010


CLIENTE DITTA NEGRO**DATA** 28/06/02**ANALISI n°**AB620 /**CERTIFICATO DI ANALISI****DESCRIZIONE CAMPIONE**

Campione di : Terreno - bonifica

da Voi prelevato, a noi pervenuto in data 22/05/2002

Vostro riferimento Campione di terreno prov da cantiere Società Italiana per il gas - Via Elisa n ro 6 - 54033
CARRARA (MS)

COMPONENTE	VALORE	UN di MISURA	NOTE	
			DM 25/10/99 n ro 471 Tab A Tab B	
Acenaftilene	<0,05	mg/Kg		
fluorene	<0,05	mg/Kg		
benantrene	<0,05	mg/Kg		
Antracene	<0,05	mg/Kg		
Fluorantene	<0,05	mg/Kg		
Pirene	<0,05	mg/Kg	5	50
Benzo(a)antracene	<0,05	mg/Kg	0,5	10
Crisene	<0,05	mg/Kg	5	50
Benzo(b)fluorantene	<0,05	mg/Kg	0,5	10
Benzo(a)pirene	<0,05	mg/Kg	0,1	10
Indeno(1,2,3-cd)pirene	<0,05	mg/Kg	0,1	5
Dibenzo(a,h)antracene	<0,05	mg/Kg	0,1	10
Benzo(ghi)perilene	<0,05	mg/Kg	0,1	10
Benzo(k)fluorantene	<0,05	mg/Kg	0,5	10
Idrocarburi leggeri C<12	<10	mg/Kg	10	250
Idrocarburi pesanti C>12	<10	mg/Kg	50	750

OSSERVAZIONI

P. H. Chim Roberto Masante



COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot n° 12559/2180
05/04/2002

Prot n° 13509

10-04-02

A CASAZZA ANGELO
VIA XX SETTEMBRE 41
TORINO

e, p c

A FORNARI ING MARCO
VIA C APPIO 142/A
54031 AVENZA

OGGETTO Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività Articoli 2, 4 e 9 della L R 14 10 1999 n° 52

In relazione alla denuncia di inizio attività inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 4 e 9 della L R 14 10 1999 n° 52 e pervenuta in data 05/04/2002 per la realizzazione di lavori di DEMOLIZIONE SERBATOIO sull'immobile sito in MARINA DI CARRARA V LE XX SETTEMBRE 302 e distinto catastalmente al foglio 98 mappale/i 251, si comunica, in osservanza della L 241/90, che il responsabile del procedimento è l'Arch. Luigi Fusani, presso l'U O "Controllo del Territorio" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8 30 alle ore 12 30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture denuncia di inizio attività prot 12559/2180 del 05/04/2002 - d i a n° 189/02-DIA

Prima dell'inizio dei lavori, sull'immobile oggetto di intervento dovrà essere esposto, in modo visibile, apposito cartello indicante gli estremi identificativi della denuncia di inizio attività, del suo Titolare, del Progettista, del Direttore dei Lavori, della Ditta esecutrice e, ove prescritto, del Responsabile della sicurezza

Dovrà inoltre essere comunicata a Questo Ufficio la data di ultimazione dei lavori descritti nella denuncia di inizio dell'attività, e trasmessa la certificazione di conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, redatta da professionista abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 della L R 52/99

Carrara, 9 aprile 2002

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

Amm. Ferrari Giovanna



COMUNE DI CARRARA
SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

prot n° 12559/2180
05/04/2002

A CASAZZA ANGELO
VIA XX SETTEMBRE 41
TORINO

e, p c

A FORNARI ING MARCO
VIA C APPIO 142/A
54031 AVENZA

OGGETTO Attestazione di conformità mediante denuncia di inizio attività Articoli 2, 4 e 9 della L R 14 10 1999 n° 52

In relazione alla denuncia di inizio attività inoltrata ai sensi e per gli effetti degli articoli 2, 4 e 9 della L R 14 10 1999 n° 52 e pervenuta in data 05/04/2002 per la realizzazione di lavori di DEMOLIZIONE SERBATOIO sull'immobile sito in MARINA DI CARRARA V LE XX SETTEMBRE 302 e distinto catastalmente al foglio 98 mappale/1 251, si comunica, in osservanza della L 241/90, che il responsabile del procedimento è l'Arch Luigi Fusani, presso l'U O "Controllo del Territorio" e che il Settore è aperto al pubblico esclusivamente il Martedì ed il Giovedì dalle ore 8 30 alle ore 12 30. Si invita a citare nella futura corrispondenza le sottoelencate diciture denuncia di inizio attività prot 12559/2180 del 05/04/2002 - d i a n° 189/02-DIA

Prima dell'inizio dei lavori, sull'immobile oggetto di intervento dovrà essere esposto, in modo visibile, apposito cartello indicante gli estremi identificativi della denuncia di inizio attività, del suo Titolare, del Progettista, del Direttore dei Lavori, della Ditta esecutrice e, ove prescritto, del Responsabile della sicurezza

Dovrà inoltre essere comunicata a Questo Ufficio la data di ultimazione dei lavori descritti nella denuncia di inizio dell'attività, e, trasmessa, la certificazione di conformità dell'opera realizzata al progetto presentato, redatta da professionista abilitato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 16 della L R 52/99

Carrara, 9 aprile 2002

Il Dirigente
Claudio Bacicalupi

Amm Ferrari Giovanna



RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

Il sottoscritto Marco Fornari, nato a Carrara il 14 Maggio 1951 e residente a Carrara Avenza in via Provinciale Avenza Sarzana n°26 ter. (C.F. FRNMRC51E14B832D), iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Massa Carrara al n° 303, con studio professionale in Avenza Carrara, via Campo D'Appio n° 142/A (tel. 0585/53707 - fax 0585/851637), in qualità di Progettista dei Lavori di cui alla presente denuncia di inizio attività e con riferimento all'incarico progettuale ricevuto dalla Società Italiana per il Gas per Azioni (ITALGAS) (C.F. 00489490011) con sede in Torino via XX Settembre n° 41 tel. 011/2394815

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. 14.10.1999 n° 52:

- 1) che le opere oggetto della presente denuncia di inizio dell'attività saranno eseguite area posto in Marina Di Carrara viale XX Settembre n° 302, censito catastalmente al foglio 98 mappali 252, 382, con destinazione d'uso *attrezzature pubbliche (F2) - impianti tecnologici*, e consistono nella demolizione di un vecchio serbatoio metallico per il deposito temporaneo del gas, e di un piccolo manufatto adiacente il serbatoio, dove sono alloggiate le valvole di manovra del gas in entrata e uscita, e pertanto rientrano nella tipologia d'intervento di cui all'art. 4, comma 1, lettera F) della L.R. 52/99,
- 2) che il manufatto oggetto della presente denuncia di inizio dell'attività è stato costruito negli anni '50,
- 3) che per la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1) non ricorrono le condizioni di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 14.10.1999 n° 52,
- 4) che il manufatto oggetto della presente denuncia di inizio dell'attività è posto in area che il vigente Strumento Urbanistico classifica come segue:
Regolamento Urbanistico: *attrezzature pubbliche (F2) - impianti tecnologici*.
- 5) che il manufatto oggetto della presente denuncia di inizio dell'attività non è posto in area sottoposta ai seguenti vincoli, la cui tutela non risulta di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Autostradale (SALT)
Strada statale (ANAS)
Strada provinciale (Amministrazione Provinciale)
Ferroviario (FFS)
Idrogeologico (Amministrazione Provinciale)
Forestale (Amministrazione Provinciale)
Elettrodotto (ENEL)
Metanodotto (SNAM)
Demanio idrico (Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile)
Demanio marittimo (Ministero dei Trasporti e della Navigazione -
Capitaneria di Porto di Marina di Carrara)



6) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1) non comporta, ai sensi e per gli effetti della L. 5.3.1990 n° 46 e del D.P.R. 6.12.1991 n° 447, l'obbligo della redazione del progetto di installazione degli impianti tecnologici,

7) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1) non comporta, ai sensi e per gli effetti della L. 9.1.1991 n° 9 e del D.P.R. 26.8.1993 n° 412, il calcolo delle dispersioni termiche ed il progetto di contenimento dei consumi energetici,

8) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1) non comporta, ai sensi e per gli effetti della L. 5.11.1971 n° 1086 e della L. 2.2.1974 n° 64, nonché delle relative norme tecniche, l'obbligo della redazione del progetto,

9) che il manufatto descritto al precedente punto 1) non è soggetto alle disposizioni di cui alla L. 9.1.1989 n° 13 e del D.P.R. 14.6.1989 n° 236 in quanto non aperto al pubblico,

10) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1) non è relativa ad attività elencate al D.M. 16.2.1982, come da attestazione allegata alla presente, e pertanto non è soggetta al parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,

11) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1) è soggetta all'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 14.8.1996 n° 494 e pertanto il sottoscritto si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 2, della L.R. 14.10.1999 n° 52, a comunicare tempestivamente a codesto Comune gli estremi della notifica preliminare di cui all'art. 11 del D.Lgs. 14.8.1996 n° 494, che dovrà avvenire, obbligatoriamente, prima dell'inizio dei lavori,

12) che la realizzazione delle opere descritte al precedente punto 1) non comporta incremento del carico urbanistico ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.R. 52/99 e pertanto non è soggetta al pagamento dei contributi di cui al Titolo IV della L.R. 14.10.1999 n° 52,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, della L.R. 14.10.1999 n° 52 il sottoscritto Progettista dei Lavori, con la presente assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento edilizio comunale vigente, nonché il rispetto delle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, della L.R. 14.10.1999 n° 52 il sottoscritto Progettista dei Lavori, in ordine a tutto quanto sopra descritto ed asseverato, dichiara di essere consapevole che con la presente dichiarazione asseverata assume per sé la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, e che pertanto è a conoscenza delle penalità previste in caso di dichiarazioni mendaci o che affermano fatti non conformi al vero


Alla presente è allegata, quale parte sostanziale ed integrante, la seguente documentazione.

1. elaborati di progetto completi di:
 - stralci delle planimetrie catastale (1:2000 - 1:500), di PRG (1:2000), di corografia (1:25000),
 - piante, sezioni e prospetti (stato attuale),
 - piante, sezioni e prospetti (stato di progetto);
2. documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di scatto;
3. copia parere favorevole GONIP alla demolizione del manufatto,
4. copia autorizzazione di scarico acque di guardia idraulica.

Carrara, li 28/03/02...

IL PROGETTISTA DEI LAVORI

Dott. Ing Marco Fornari



RISERVATO ALL'UFFICIO

Verifica dell'intervento :


Il sottoscritto valuta che:

☐ L'INTERVENTO ED IL PROGETTO SONO CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI URBANISTICHE, EDILIZIE, IGIENICO-SANITARIE E DELLA SICUREZZA

Carrara, lì.....

Il Responsabile del Procedimento

.....



DOTT. ING. MARCO FORNARI
Via Campo d' Appio 142/A Avenza Carrara Tel. 0585/53707 Fax 551537.

COMUNE DI CARRARA

PROGETTO DI DEMOLIZIONE SERBATOIO METALLICO (GASOMETRO)
E RELATIVE TUBAZIONI E STRUTTURE ACCESSORIE
LOCALITA' MARINA DI CARRARA - V.le XX SETTEMBRE

STATO DI FATTO

OGGETTO	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	DATA	20/11/2001
		Aut.	
COMMITTENTE	SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.A. (ITALGAS)	Appr.	
		Rel.	N°03/01



POS.^{NE} FOTO 1




POS. (2)



POS. (3)




POS. (4)



POS. (5)

pos. (6)





POS. (7)

PLA NIMETRIA 1:500



GASOMETRO



VIALE XX SETTEMBRE

