


Varianze e progetti



38/1

Ill.mo Sig. SINDACO di
Carrara

arch. Varianze
18 MAG. 1968

Il sottoscritto Geom. LEONARDO CAPPAGLI, residente a Carrara, via Genova, 56 (Marina), chiede che gli venga concessa l'autorizzazione a modificare i prospetti del fabbricato posto in Fossola di Carrara via L. Marselli, approvato con licenza n. 44 -

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO TECNICO
Dr. 812
Data 17 MAG. 1968

Allega tre copie dei disegni dei nuovi prospetti.-

Con osservanza

Carrara, 15 maggio 1968

5
17/5/68
Parini
2 off.
** 17/5/68*

**VARIANTE
APPROVATO**

Per favore alle varianti

**25 MAG. 1968
APPROVATO
L'ASSESSORE**

huppin
24/5/68

29 MAG. 1968
Adler

*controllo * 28/5/68*

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MASSA-CARRARA

Prot. n. 1600

Massa li 22/4/1967

OGGETTO: Progetto di costruzione del fabbricato in Carrara - Via Agricola - Fossola

Al sensi della Legge n.966 del 26.7.1965, questo Comando esprime parere favorevole per quanto riguarda la prevenzione incendi e restituisce al Comune il progetto sopra indicato, a condizione che siano attuate le seguenti prescrizioni:

- 1) I solai di copertura dello scantinato e del piano terreno sovrastanti i negozi devono essere in cemento armato con esclusione di cotti; nel caso siano stati fatti con l'impiego di forati cotti i solai stessi dovranno essere protetti da uno strato di intonaco di almeno cm.3 di spessore;
- 2) Le canne fumarie, una per cucina ad andamento rettilineo e verticale devono essere protette convenientemente per la conduzione termica verso l'interno dei locali e risultare composta con elementi, di terracotta o di gres o di cemento, sovrapposti e connessi con giunti a borchiere, sigillati con malta di cemento misto a materiale refrattario;
- 3) I punti di utilizzazione dell'impianto di gas illuminante devono essere aerati direttamente dall'esterno; le colonne montanti devono avere sviluppo esternamente al fabbricato; i contatori devono essere ubicati in corrispondenza della scala o di altro ambiente aerato direttamente dall'esterno;
- 4) L'impianto di riscaldamento deve essere installato al piano terreno con ingresso e aerazione direttamente dall'esterno; in ogni caso il locale caldaia non deve comunicare né essere sottostante alla scala di ingresso;
- 5) L'eventuale impiego di locali per attività comunque soggetti a disciplina antincendio (autorimesse, impianti di riscaldamento, rivendite, negozi, magazzini, depositi, ecc.) potrà essere consentita con separata licenza che sarà rilasciata qualora siano osservate tutte le norme di sicurezza inerenti all'impiego specifico;
- 6) Alla ultimazione dei lavori, richiedere a questo Comando la visita di collaudo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi da presentare all'Ufficio Igiene del Comune per la concessione del permesso di abitabilità.

Al Comune di
Carrara



COMANDANTE