

Merlaminificio

- 5 SET. 1972



COMUNE DI CARRARA
5 SET 1972



Prot. N° 24422

PL 975

Al Sindaco del
Comune di Carrara
Il sottoscritto Berberi Priano,
residente in Carrara Basso Via
bavaiola Carrara, chiede alla
V. Amministrazione di costruire un
piccolo vano al ~~uso~~ servizio igienico
~~adeguato al proprio fabbricato~~ mapp. 8552
foglio 57 sez. B situato in Carrara
Basso Via bavaiola. Nella costruzione
si rende necessaria poiché quella
esistente all'interno del fabbricato non
è più idonea, e tanto meno a
soddisfare le esigenze igienico-sanitarie
della propria famiglia. Si pretende
inoltre, che lo scarico delle acque
venga avviene in una fosse settica esistente
e decantare con due pozzi aventi
dimensioni di m. 1,20 x 1,20 x 1,00 e poi
confluente in un pozzo a tenuta
ermetica da vuotarsi delle dimensioni
di m. 2,00 x 2,00 x 1,00. Si allega copia
del progetto. Distintamente saluti Berberi Priano

Giungoni
5/3/72

R. P. 0/57


COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N° 1217

Data 5 SET 1972

APPROVAZIONE

APR. 1973
Mallia
rel + schema
multimediale
To Lipari
(2/9/73)



Fare

- a) Per WC. 2 form a lumen
in evolutiva lignea -
- b) per altri liquori: lavandini
bagno eccine fosse sottili
+ f.a. putre.

17-207 21

27.9.72 / V

6.9.1972
- mc. 18 -

6.9.1972. Zona di Espansione
Sini, Siniuari

Invia all'uff. sanitario e si alla C.E.
di ritenere ^{opportuno} venga vincolato parte del mappale 3063
per consentire al manifatto di restare alla
distanza dai confini, prevista dal P.R.

- 3 NOV. 1972

hupini
6/9/72


Parere favorevole visto le modifi-
che per lo smaltimento dei
liquami avvenute mediante p. uno
per quelli dei WC e per fosse settiche
per le altre acque

31/X/72 Barys

Commissione edilizia n° 33 del 10-11-72

Parere favorevole alle condizioni dell'uff.
sanitario -

hupini



APPROVATO
IL SINDACO

11 NOV 1972

* 22/11/72